

(別紙 1)

## 直結止水栓上部Φ13 mm仕様規格

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する直結止水栓上部は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用（JWWA）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認函を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

止水栓上部の仕様は、下表のとおりとする。

項 目		直結止水栓上部
①	口径	φ13 mm
②	型式	盗水防止機能付
③	使用場所	メーター用
④	員数	100 台
⑤	準拠規格	直結止水栓上部ガスケット付 ハンドルはトンボ型 大阪広域水道企業団 四條取水道センターに適合するもの

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められている事項の他詳細については、現品を確認の上、決定すること。