

水道事業 浄水場出口における検査結果（PFOS及びPFOA）※1

採水日	豊能地域水道事業		藤井寺水道事業			太子水道事業		河南水道事業		千早赤阪水道事業			
	古江浄水場※2		船橋浄水場		道明寺浄水場	板屋橋浄水場		青崩浄水場		岩井谷浄水場		千早浄水場	
令和3年度	5月	5未満	10月	22	24	10月	24	9月	5未満	9月	5未満	5未満	
	7月	5未満											
	10月	5											
	2月	5未満											
令和4年度	5月	5	7月	23	37	7月	23	9月	7	7月	5未満	5未満	
	7月	7											
	10月	6											
	2月	5未満											
令和5年度	5月	5未満	7月	21	4月	19	7月	20	9月	7	7月	5未満	5未満
	7月	5未満			7月	23							
	10月	5			9月	25							
	2月	9			1月	22							

単位：ng/L

※1 水道事業における、水質検査計画に基づくPFOS及びPFOAの測定は令和3年度から開始

※2 豊能地域水道事業及び池田市上下水道部の共同管理施設