

水道用水供給事業 浄水場における検査結果 (PFOS及びPFOA)

採水日	村野浄水場				庭窪浄水場		三島浄水場	
	浄水場入口	浄水場出口		浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
		第1送水ポンプ所	第2送水ポンプ所※					
令和2年度	5月	9	11	11	11	10	11	14
	8月	12	15	16	13	11	14	14
	11月	13	11	11	11	11	17	10
	2月	10	10	9	13	9	12	10
令和3年度	5月	8	8	7	11	9	9	8
	8月	12	13	12	15	11	13	13
	11月	10	10	9	16	10	15	10
	2月	7	6	6	9	9	10	11
令和4年度	5月	7	6	6	9	10	9	7
	8月	10	11	7	11	16	12	11
	11月	8	7	5	9	9	11	8
	2月	8	7	6	8	7	9	9
令和5年度	5月	7	9	8	8	10	8	9
	8月	9	10	12	9	13	11	9
	11月	9	9	8	12	12	13	8
	2月	8	8	6	9	12	11	9

単位：ng/L

※ 村野浄水場出口の値は2箇所あるポンプ所のうち、送水量が多い第1送水ポンプ所の値を掲載していましたが、第2送水ポンプ所の値も併記しました（令和6年11月6日）