別紙２－１

仕様書詳細（空気弁弁座等）

第 １ 条 総則

本仕様書において納入する弁座等は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されている水道用空気弁（旧JIS B 2063 に準拠）に使用するものである。

第 ２ 条 弁座等仕様

項　　目		
口　　径		75mm、100mm、150mm、200 インチ
購 入 材料	板状弁座（大空気孔弁座）	Ｓ　Ｂ　Ｒ
	円錐弁座（小空気孔弁座）	Ｓ　Ｂ　Ｒ
	ガ　ス　ケ　ッ　ト	Ｓ　Ｂ　Ｒ

※板状弁座（大空気孔弁座）の組単位のものについては、２枚一組になるよう、紐等で結束すること。

※日本水道協会の検査合格品とする。

※Φ200インチのガスケットパッキン等は、別紙２－２の規格に準拠すること。

第 ３ 条　　本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

別紙2−2

双口（四口）空気弁（φ２００）の付属品（単位：mm）（インチ仕様）

小空気孔用
ガスケット
Φ186×Φ152×厚3



小空気孔用
円錐弁座
Φ27×Φ14×H23
（穴径4.5）