双口空気弁仕様詳細

第１条　総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第２条　仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項　　目		双口空気弁
①	呼び径	直径 75 ミリメートル
②	材質	FCD450-10
③	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
④	回転方向	右回り閉、左回り開
⑤	使用圧力	0.74MPa
⑥	密閉式ベベルギヤ	無
⑦	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は４回塗り（プライマー、下塗り２回、中塗り１回、上塗り１回）で最終膜厚は 300μ以上とする。
⑧	使用目的	空気弁
⑨	使用場所	弁室
⑩	付属品	ボルトナット M16×75 ミリメートル　２本／台 ボルトナット M16×85 ミリメートル（両ネジ）２本／台 RF 全面パッキン　１枚／台
⑪	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑫	フランジ規格	RF
⑬	員数	１台

第３条　　本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第４条　　本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打ち合わせの上決定すること。