大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります

	次送報値は、後口修正される場合があります 大庭浄水場			
	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2024/3/19	10.7	0.2	7.1	32.2
2024/3/20	10.3	0.3	7.1	32.9
2024/3/21	9.9	0.3	7.1	33.9
2024/3/22	9.7	0.2	7.1	33.4
2024/3/23	10.0	0.2	7.1	33.8
2024/3/24	9.8	0.3	7.0	32.7
2024/3/25	9.9	0.3	6.9	28.9