

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります
大庭浄水場

	水温 (°C)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2025/2/18	7.7	0.3	7.1	34.5
2025/2/19	7.1	0.3	7.1	35.3
2025/2/20	6.7	0.3	7.1	35.4
2025/2/21	7.1	0.3	7.0	35.6
2025/2/22	7.1	0.2	7.1	35.6
2025/2/23	7.2	0.2	7.1	35.3
2025/2/24	7.3	0.2	7.1	35.6