

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります

大庭浄水場				
	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2025/4/15	16.0	0.2	6.8	28.7
2025/4/16	15.1	0.3	6.9	31.7
2025/4/17	15.7	0.2	6.9	31.0
2025/4/18	16.9	0.2	6.9	31.3
2025/4/19	17.8	0.2	7.0	33.2
2025/4/20	18.4	0.2	7.0	33.7
2025/4/21	18.7	0.2	7.0	33.3