

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります
大庭浄水場

	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2025/7/1	29.0	0.2	6.8	26.9
2025/7/2	29.1	0.3	6.8	28.6
2025/7/3	29.5	0.2	6.8	28.8
2025/7/4	29.3	0.2	6.8	27.7
2025/7/5	29.4	0.3	6.8	27.9
2025/7/6	29.5	0.3	6.9	29.1
2025/7/7	30.0	0.3	6.8	28.2