

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります
大庭浄水場

	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2025/8/5	31.2	0.2	6.9	30.3
2025/8/6	31.0	0.2	6.9	29.3
2025/8/7	30.6	0.3	6.9	30.2
2025/8/8	30.2	0.3	6.9	30.1
2025/8/9	29.9	0.2	6.8	28.8
2025/8/10	29.4	0.2	6.8	29.3
2025/8/11	28.6	0.2	6.8	29.7