

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります

大庭浄水場				
	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2025/9/23	26.9	0.3	6.8	31.1
2025/9/24	26.0	0.3	6.9	32.3
2025/9/25	25.9	0.3	6.8	32.0
2025/9/26	26.2	0.3	6.9	33.9
2025/9/27	26.4	0.3	6.9	33.9
2025/9/28	25.7	0.3	6.9	33.6
2025/9/29	25.4	0.3	6.9	33.3