

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります
大庭浄水場

	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2026/2/3	6.4	0.2	7.2	35.3
2026/2/4	6.5	0.2	7.2	35.0
2026/2/5	6.8	0.2	7.2	35.3
2026/2/6	7.0	0.2	7.2	34.8
2026/2/7	7.4	0.2	7.2	36.2
2026/2/8	6.8	0.2	7.2	35.5
2026/2/9	5.6	0.2	7.3	35.1