

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります

大庭浄水場				
	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2026/2/10	5.7	0.2	7.2	34.0
2026/2/11	6.4	0.3	7.2	34.0
2026/2/12	7.1	0.3	7.1	33.1
2026/2/13	7.3	0.3	7.1	31.5
2026/2/14	7.7	0.3	7.2	34.5
2026/2/15	8.6	0.3	7.2	35.1
2026/2/16	9.4	0.2	7.1	34.3