

大阪広域水道企業団 工業用水 水質速報値 ※

※速報値は、後日修正される場合があります
大庭浄水場

	水温 (℃)	濁度 (度)	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 (mg/L)
2026/8/4	31.0	0.3	6.6	27.3
2026/8/5	30.5	0.2	6.5	24.0
2026/8/6	30.2	0.3	6.5	25.8
2026/8/7	30.3	0.3	6.6	27.1
2026/8/8	30.4	0.2	6.7	29.0
2026/8/9	30.2	0.3	6.7	28.3
2026/8/10	30.3	0.2	6.6	26.9