

仕様書

第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122）の規格に準拠するものであるが、製作前には企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 規格

項	目	仕切弁
①	口 径	75mm
②	形 式	立型内ねじ式
③	丸ハンドル	有
④	弁棒	SUS403またはSUS420J2
⑤	弁体・弁箱	FCD450-10
⑥	回転方向	右回り閉、左回り開
⑦	使用圧力	0.74MPa
⑧	密閉式ベベルギヤ	無
⑨	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗料 なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300 μ 以上とする。
⑩	使用目的	補修弁
⑪	使用場所	配管廊
⑫	ボルトナット・ガスケット	ボルトナット（SUS304、焼付防止処理） M16×75 4本／台 GF形ガスケット1号 1枚／台
⑬	フランジ規格	RF
⑭	員数	12台

第3条

本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。