平成30年4月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
4月1日/(日)	14.4	0.1	7.0	29.7					15.1	<0.1	7.3	31.7				
4月2日/(月)	15.2	0.1	7.0	29.8					15.4	<0.1	7.2	32.1				
4月3日/(火)	15.9	0.1	7.0	30.1					16.2	0.1	7.2	32.1				
4月4日/(水)	16.9	0.1	7.0	30.4	42.1	94	14.9	<0.01	16.8	<0.1	7.2	32.5	41.8	91	17.0	<0.01
4月5日/(木)	16.8	0.1	7.0	30.4					17.2	0.1	7.2	32.6				
4月6日/(金)	16.5	0.1	7.0	31.0					17.5	<0.1	7.2	32.6				
4月7日/(土)	16.3	0.1	7.0	30.8					17.2	<0.1	7.3	32.7				
4月8日/(日)	14.6	0.2	6.9	27.2					16.2	0.1	7.3	33.0				
4月9日/(月)	13.9	0.1	7.0	27.4					15.6	<0.1	7.2	31.0				
4月10日/(火)	14.0	0.1	7.0	28.9					15.2	<0.1	7.2	30.5				
4月11日/(水)	15.4	0.1	7.0	29.8	41.7	100	15.0	<0.01	15.8	<0.1	7.2	31.7	40.6	90	17.0	<0.01
4月12日/(木)	15.6	0.1	7.0	30.3					16.5	<0.1	7.2	32.3				
4月13日/(金)	16.2	0.2	7.0	31.1					16.5	<0.1	7.3	32.5				
4月14日/(土)	15.8	0.1	7.0	31.2					16.6	<0.1	7.3	32.9				
4月15日/(日)	15.7	0.1	7.0	30.8					16.7	0.1	7.3	32.1				
4月16日/(月)	14.5	0.3	6.7	19.8					16.3	0.1	7.2	31.5				
4月17日/(火)	15.1	0.2	6.8	23.3					15.8	0.2	7.1	26.3				
4月18日/(水)	15.0	0.2	6.9	26.6	40.2	93	12.7	<0.01	15.8	0.1	7.1	28.0	39.2	85	14.9	<0.01
4月19日/(木)	15.4	0.2	6.8	23.7					16.0	0.1	7.1	28.7				
4月20日/(金)	16.4	0.2	6.9	24.1					16.6	0.2	7.1	27.7				
4月21日/(土)	17.3	0.2	6.9	26.6					17.1	0.1	7.1	28.3				
4月22日/(日)	17.8	0.2	6.9	27.2					18.0	0.1	7.2	28.4				
4月23日/(月)	18.4	0.2	7.0	28.7					18.9	0.1	7.1	29.5				
4月24日/(火)	18.9	0.2	7.0	28.9					19.0	<0.1	7.1	30.7				
4月25日/(水)	18.4	0.2	6.9	30.5	42.5	91	13.8	<0.01	18.9	<0.1	7.2	30.9	41.1	86	16.6	<0.01
4月26日/(木)	16.6	0.3	6.6	19.0					18.2	<0.1	7.1	28.3				
4月27日/(金)	17.6	0.2	6.8	22.1					17.8	0.1	7.0	24.1				
4月28日/(土)	18.0	0.1	6.8	25.3					17.9	0.1	7.1	24.9				
4月29日/(日)	18.8	0.1	6.9	27.2					18.4	0.1	7.2	27.7				
4月30日/(月)	19.3	0.1	6.9	28.2					19.0	<0.1	7.2	28.9				
最高値	19.3	0.3	7.0	31.2	42.5	100	15.0	<0.01	19.0	0.2	7.3	33.0	41.8	91	17.0	<0.01
最低値	13.9	0.1	6.6	19.0	40.2	91	12.7	<0.01	15.1	<0.1	7.0	24.1	39.2	85	14.9	<0.01
平均値	16.4	0.2	6.9	27.7	41.6	95	14.1	<0.01	16.9	<0.1	7.2	30.2	40.7	88	16.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年5月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
5月1日/(火)	19.1	0.1	6.9	29.0	40.6	90	13.0	<0.01	19.3	<0.1	7.1	29.6	39.4	92	15.8	<0.01
5月2日/(水)	20.0	0.1	6.9	28.7					19.7	<0.1	7.1	30.4				
5月3日/(木)	19.2	0.1	6.9	29.7					19.9	<0.1	7.1	30.3				
5月4日/(金)	19.0	0.2	6.9	27.9					19.2	<0.1	7.2	30.6				
5月5日/(土)	18.1	0.1	7.0	27.5					19.1	<0.1	7.2	29.7				
5月6日/(日)	18.8	0.1	7.0	28.1					19.3	<0.1	7.3	29.6				
5月7日/(月)	18.9	0.1	6.9	28.0					19.4	<0.1	7.2	29.7				
5月8日/(火)	18.2	0.2	6.7	20.9					19.3	<0.1	7.2	29.7				
5月9日/(水)	17.2	0.3	6.7	22.2	34.9	85	10.0	<0.01	18.7	0.1	7.0	26.4	36.2	88	13.8	<0.01
5月10日/(木)	16.9	0.2	6.7	21.2					17.9	<0.1	7.1	25.3				
5月11日/(金)	17.2	0.1	6.8	23.7					17.8	<0.1	7.1	26.1				
5月12日/(土)	17.8	0.1	6.9	27.3					18.3	<0.1	7.2	27.9				
5月13日/(日)	18.6	0.2	6.9	27.5					18.9	<0.1	7.2	28.3				
5月14日/(月)	17.9	0.2	6.5	18.4					19.0	<0.1	7.2	28.5				
5月15日/(火)	18.0	0.2	6.6	18.5					18.9	0.1	7.0	23.0				
5月16日/(水)	19.2	0.2	6.8	23.8	37.1	79	9.4	<0.01	19.5	<0.1	7.0	24.1	33.8	82	12.5	<0.01
5月17日/(木)	20.1	0.2	6.9	27.0					20.3	<0.1	7.1	26.4				
5月18日/(金)	20.9	0.2	6.9	27.7					21.0	<0.1	7.1	27.7				
5月19日/(土)	20.9	0.2	6.9	27.0					21.2	<0.1	7.1	28.0				
5月20日/(日)	19.6	0.2	6.9	26.4					20.6	<0.1	7.3	28.4				
5月21日/(月)	19.9	0.2	6.9	26.8					20.5	<0.1	7.2	28.0				
5月22日/(火)	20.4	0.1	6.9	27.4					20.5	<0.1	7.2	28.1				
5月23日/(水)	20.5	0.2	6.9	28.0	38.7	83	11.0	<0.01	20.9	<0.1	7.2	29.0	38.8	85	14.2	<0.01
5月24日/(木)	20.2	0.1	6.9	28.5					20.8	<0.1	7.2	29.3				
5月25日/(金)	21.0	0.2	6.9	28.2					21.0	<0.1	7.1	29.2				
5月26日/(土)	21.6	0.2	6.9	28.9					21.5	<0.1	7.2	29.3				
5月27日/(日)	21.7	0.1	6.9	28.8					21.8	<0.1	7.2	29.5				
5月28日/(月)	22.3	0.1	6.9	28.9					22.2	<0.1	7.2	29.9				
5月29日/(火)	22.3	0.1	6.9	28.7					22.4	<0.1	7.1	30.0				
5月30日/(水)	22.2	0.1	6.9	29.8	39.9	95	12.7	<0.01	22.4	<0.1	7.1	30.3	39.8	93	15.8	<0.01
5月31日/(木)	21.2	0.2	6.9	30.5					22.1	<0.1	7.1	30.8				
最高値	22.3	0.3	7.0	30.5	40.6	95	13.0	<0.01	22.4	0.1	7.3	30.8	39.8	93	15.8	<0.01
最低値	16.9	0.1	6.5	18.4	34.9	79	9.4	<0.01	17.8	<0.1	7.0	23.0	33.8	82	12.5	<0.01
平均値	19.6	0.2	6.9	26.6	38.2	86	11.2	<0.01	20.1	<0.1	7.1	28.5	37.6	88	14.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年6月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
6月1日/(金)	20.6	0.2	6.9	29.4					21.5	<0.1	7.1	31.0				
6月2日/(土)	21.5	0.3	6.8	26.7					21.3	<0.1	7.1	29.7				
6月3日/(日)	22.4	0.2	6.9	28.8					22.0	<0.1	7.1	28.4				
6月4日/(月)	22.9	0.2	6.9	29.2					22.5	<0.1	7.1	29.8				
6月5日/(火)	23.6	0.3	6.9	29.3	41.1	113	13.6	<0.01	23.1	<0.1	7.1	30.5	39.2	102	16.7	<0.01
6月6日/(水)	22.5	0.2	6.9	28.7					22.9	<0.1	7.2	30.6				
6月7日/(木)	21.4	0.4	6.6	22.8					22.6	<0.1	7.1	29.4				
6月8日/(金)	22.0	0.3	6.6	21.0					22.6	0.1	7.0	26.8				
6月9日/(土)	22.7	0.2	6.7	24.0					23.0	0.1	7.1	27.2				
6月10日/(日)	23.1	0.2	6.8	24.8					23.1	<0.1	7.1	27.8				
6月11日/(月)	22.4	0.2	6.8	26.8					23.2	<0.1	7.2	28.3				
6月12日/(火)	22.5	0.2	6.8	27.1					23.0	<0.1	7.2	28.8				
6月13日/(水)	22.4	0.2	6.9	26.8	38.0	69	10.6	<0.01	22.8	<0.1	7.2	29.2	38.3	87	13.9	<0.01
6月14日/(木)	22.3	0.1	6.9	27.6					22.7	<0.1	7.2	29.3				
6月15日/(金)	22.5	0.2	6.9	28.3					22.8	<0.1	7.2	29.5				
6月16日/(土)	21.7	0.1	6.9	29.3					22.5	<0.1	7.3	29.7				
6月17日/(日)	22.4	0.2	6.8	27.8					22.5	<0.1	7.3	29.9				
6月18日/(月)	22.9	0.2	6.8	32.3					22.9	0.1	7.2	30.1				
6月19日/(火)	22.8	0.1	6.8	33.0					23.2	<0.1	7.2	29.9				
6月20日/(水)	22.6	0.1	6.8	33.7	41.2	92	12.7	0.01	23.2	<0.1	7.2	30.5	40.2	91	15.6	0.01
6月21日/(木)	21.5	0.3	6.6	23.8					23.0	<0.1	7.2	31.4				
6月22日/(金)	21.4	0.4	6.6	22.3					22.8	0.3	7.1	26.4				
6月23日/(土)	22.5	0.3	6.8	28.8					22.9	0.2	7.2	26.4				
6月24日/(日)	22.1	0.2	6.8	29.0					22.9	0.1	7.2	27.7				
6月25日/(月)	22.9	0.3	6.7	27.5					23.3	<0.1	7.2	28.7				
6月26日/(火)	24.5	0.2	6.8	27.1					24.1	0.1	7.2	29.1				
6月27日/(水)	25.5	0.2	6.8	28.4	37.6	85	10.6	<0.01	25.1	<0.1	7.2	29.8	38.5	74	13.8	<0.01
6月28日/(木)	25.7	0.2	6.8	27.9					25.7	0.1	7.2	30.4				
6月29日/(金)	25.9	0.2	6.8	29.2					25.9	0.1	7.2	30.6				
6月30日/(土)	25.4	0.2	6.8	29.1					25.7	<0.1	7.2	30.3				
最高値	25.9	0.4	6.9	33.7	41.2	113	13.6	0.01	25.9	0.3	7.3	31.4	40.2	102	16.7	0.01
最低値	20.6	0.1	6.6	21.0	37.6	69	10.6	<0.01	21.3	<0.1	7.0	26.4	38.3	74	13.8	<0.01
平均値	22.8	0.2	6.8	27.7	39.5	90	11.9	<0.01	23.2	<0.1	7.2	29.2	39.1	89	15.0	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年7月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
7月1日/(日)	26.5	0.3	6.8	28.4					26.0	<0.1	7.1	29.7				
7月2日/(月)	26.7	0.2	6.7	27.3					26.4	0.1	7.1	28.5				
7月3日/(火)	26.9	0.2	6.7	26.7					26.7	<0.1	7.1	28.5				
7月4日/(水)	26.7	0.2	6.7	27.5	38.9	81	11.2	<0.01	26.7	<0.1	7.1	28.4	38.1	84	14.1	0.01
7月5日/(木)	25.9	0.2	6.8	28.1					26.3	0.1	7.1	28.9				
7月6日/(金)	23.4	0.4	6.4	14.2					25.2	0.1	7.0	24.3				
7月7日/(土)	21.5	0.6	6.3	11.0					23.2	0.3	6.7	14.2				
7月8日/(日)	22.4	0.4	6.5	18.1					22.2	0.3	6.8	13.1				
7月9日/(月)	23.7	0.3	6.5	18.6					22.5	0.3	6.8	14.4				
7月10日/(火)	24.8	0.3	6.5	21.0					23.4	0.2	6.8	16.0				
7月11日/(水)	25.5	0.3	6.7	24.6	35.3	72	9.4	<0.01	24.5	0.2	6.9	20.8	31.5	71	13.9	<0.01
7月12日/(木)	26.1	0.3	6.7	26.0					25.7	0.1	7.0	24.9				
7月13日/(金)	26.4	0.2	6.8	26.5					26.0	0.1	7.0	25.9				
7月14日/(土)	27.0	0.3	6.8	26.9					26.4	0.1	7.1	27.4				
7月15日/(日)	28.1	0.2	6.8	27.6					27.3	0.1	7.2	27.9				
7月16日/(月)	28.6	0.2	6.8	27.9					28.0	0.1	7.2	28.3				
7月17日/(火)	29.2	0.2	6.8	28.1					28.5	0.1	7.2	29.8				
7月18日/(水)	29.3	0.2	6.8	27.9	37.8	74	10.5	<0.01	27.7	0.1	7.2	29.1	37.9	75	14.1	<0.01
7月19日/(木)	29.7	0.2	6.8	28.3					28.0	0.1	7.2	29.8				
7月20日/(金)	29.9	0.3	6.8	31.3					27.8	0.1	7.2	30.1				
7月21日/(土)	30.1	0.3	6.8	30.5					28.3	0.1	7.2	31.8				
7月22日/(日)	30.3	0.2	6.8	30.9					28.5	0.2	7.2	32.2				
7月23日/(月)	30.3	0.2	6.9	30.7					28.6	0.1	7.1	32.6				
7月24日/(火)	30.5	0.3	6.9	31.4					28.8	0.1	7.1	32.7				
7月25日/(水)	30.4	0.3	6.9	31.8	42.0	94	14.7	<0.01	28.8	0.1	7.2	31.9	41.3	79	17.8	<0.01
7月26日/(木)	30.3	0.2	6.8	30.5					29.3	0.1	7.2	32.7				
7月27日/(金)	30.7	0.2	6.8	30.5					29.0	0.2	7.2	32.9				
7月28日/(土)	30.1	0.3	6.8	31.1					29.1	0.2	7.2	33.0				
7月29日/(日)	28.9	0.3	6.8	29.4					28.4	0.4	7.2	32.8				
7月30日/(月)	26.3	0.8	6.4	17.6					27.8	0.2	7.1	32.9				
7月31日/(火)	26.6	0.2	6.4	17.3					26.6	0.3	6.9	23.6				
最高値	30.7	0.8	6.9	31.8	42.0	94	14.7	<0.01	29.3	0.4	7.2	33.0	41.3	84	17.8	0.01
最低値	21.5	0.2	6.3	11.0	35.3	72	9.4	<0.01	22.2	<0.1	6.7	13.1	31.5	71	13.9	<0.01
平均値	27.5	0.3	6.7	26.0	38.5	80	11.5	<0.01	26.8	0.2	7.1	27.4	37.2	77	15.0	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年8月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
8月1日/(水)	28.1	0.2	6.5	21.3	34.7	79	11.3	<0.01	26.9	0.2	6.9	24.2	34.3	83	15.0	<0.01
8月2日/(木)	28.8	0.2	6.6	23.1					27.7	0.2	6.9	25.6				
8月3日/(金)	29.3	0.2	6.6	24.7					28.1	0.2	7.0	27.1				
8月4日/(土)	29.5	0.2	6.7	25.9					28.5	0.2	7.0	28.1				
8月5日/(日)	29.7	0.3	6.7	25.0					28.8	0.2	7.1	28.3				
8月6日/(月)	30.1	0.3	6.7	25.4					28.8	0.2	7.1	28.8				
8月7日/(火)	29.9	0.2	6.7	25.2					28.9	0.2	7.1	29.4				
8月8日/(水)	29.4	0.3	6.7	25.7	40.3	103	14.2	<0.01	28.7	0.3	7.1	29.6	38.9	103	18.1	<0.01
8月9日/(木)	28.7	0.2	6.7	26.0					28.4	0.3	7.1	30.3				
8月10日/(金)	28.3	0.2	6.6	26.0					28.0	0.3	7.1	31.2				
8月11日/(土)	28.8	0.2	6.7	26.4					27.9	0.3	7.1	31.3				
8月12日/(日)	29.5	0.3	6.7	25.1					28.3	0.4	7.1	31.0				
8月13日/(月)	29.8	0.3	6.6	24.9					28.6	0.4	7.1	30.6				
8月14日/(火)	30.3	0.4	6.6	24.6					28.8	0.5	7.1	30.3				
8月15日/(水)	29.8	0.3	6.5	23.6	40.5	104	14.5	<0.01	29.0	0.4	7.0	29.9	40.4	107	19.7	<0.01
8月16日/(木)	29.5	0.2	6.5	24.0					28.7	0.3	6.9	29.5				
8月17日/(金)	28.7	0.2	6.6	23.7					28.2	0.3	6.9	29.9				
8月18日/(土)	27.3	0.2	6.6	25.3					27.8	0.3	7.0	29.4				
8月19日/(日)	27.2	0.3	6.7	26.6					27.6	0.4	7.0	30.0				
8月20日/(月)	27.3	0.3	6.6	26.8					27.0	0.3	7.0	30.2				
8月21日/(火)	27.4	0.3	6.6	26.8					27.2	0.4	7.0	30.5				
8月22日/(水)	28.2	0.2	6.6	26.0	40.3	103	15.5	<0.01	27.4	0.4	6.9	30.7	40.7	87	19.4	<0.01
8月23日/(木)	28.6	0.2	6.6	25.8					27.6	0.4	7.0	31.1				
8月24日/(金)	28.1	0.2	6.6	25.1					27.6	0.3	7.0	30.5				
8月25日/(土)	25.7	0.3	6.2	12.3					26.9	0.5	6.8	24.0				
8月26日/(日)	26.6	0.2	6.2	12.7					26.5	0.5	6.7	16.1				
8月27日/(月)	27.5	0.2	6.4	17.1					26.5	0.5	6.6	17.5				
8月28日/(火)	28.1	0.2	6.4	18.9					27.2	0.3	6.7	21.3				
8月29日/(水)	28.2	0.3	6.5	21.8	35.4	86	11.2	<0.01	27.7	0.2	6.7	23.1	34.5	89	16.9	<0.01
8月30日/(木)	28.8	0.2	6.5	21.7					27.8	0.4	6.8	24.6				
8月31日/(金)	28.8	0.2	6.5	20.2					27.4	0.4	6.9	25.7				
最高値	30.3	0.4	6.7	26.8	40.5	104	15.5	<0.01	29.0	0.5	7.1	31.3	40.7	107	19.7	<0.01
最低値	25.7	0.2	6.2	12.3	34.7	79	11.2	<0.01	26.5	0.2	6.6	16.1	34.3	83	15.0	<0.01
平均値	28.6	0.2	6.6	23.5	38.2	95	13.3	<0.01	27.9	0.3	6.9	27.7	37.8	94	17.8	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年9月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
9月1日/(土)	28.5	0.2	6.5	22.4					28.2	0.4	6.9	25.8				
9月2日/(日)	27.0	0.3	6.4	20.5					27.6	0.5	6.9	26.5				
9月3日/(月)	27.3	0.3	6.5	19.7					27.2	0.4	6.8	25.9				
9月4日/(火)	27.8	0.2	6.6	21.8					27.0	0.3	6.9	25.8				
9月5日/(水)	26.2	0.2	6.4	17.1	32.7	80	8.9	<0.01	26.7	0.3	6.9	26.2	36.3	89	15.8	<0.01
9月6日/(木)	25.5	0.2	6.4	14.3					25.9	0.2	6.6	19.1				
9月7日/(金)	25.6	0.2	6.5	16.6					25.8	0.2	6.6	18.1				
9月8日/(土)	25.4	0.1	6.5	18.1					25.8	0.1	6.7	19.8				
9月9日/(日)	24.3	0.2	6.3	13.7					25.5	0.2	6.8	19.6				
9月10日/(月)	24.5	0.2	6.5	17.0					24.5	0.2	6.7	16.7				
9月11日/(火)	24.6	0.2	6.6	19.8					23.9	<0.1	6.8	18.6				
9月12日/(水)	24.6	0.2	6.7	22.0	34.6	76	9.0	<0.01	24.2	0.2	6.8	20.0	31.0	77	13.9	<0.01
9月13日/(木)	23.9	0.2	6.7	23.4					24.3	0.1	6.8	22.1				
9月14日/(金)	23.8	0.3	6.7	25.1					24.3	0.2	6.9	25.3				
9月15日/(土)	23.7	0.3	6.7	26.0					24.2	0.2	7.0	26.7				
9月16日/(日)	24.1	0.2	6.7	25.4					24.3	0.2	7.0	27.4				
9月17日/(月)	24.8	0.3	6.7	25.9					24.6	0.1	7.0	27.3				
9月18日/(火)	24.3	0.3	6.8	26.9					24.5	<0.1	6.9	27.9				
9月19日/(水)	24.8	0.2	6.8	27.0	38.3	84	11.1	<0.01	24.5	0.1	7.0	28.6	38.0	71	14.7	<0.01
9月20日/(木)	24.7	0.2	6.8	27.4					24.8	0.1	7.0	29.3				
9月21日/(金)	23.2	0.2	6.7	25.4					24.5	<0.1	7.0	29.2				
9月22日/(土)	22.9	0.5	6.6	21.3					24.1	<0.1	7.0	28.3				
9月23日/(日)	23.4	0.3	6.7	25.2					23.9	<0.1	7.0	27.5				
9月24日/(月)	23.7	0.2	6.6	27.2					23.9	<0.1	7.0	27.6				
9月25日/(火)	23.5	0.2	6.7	25.6					24.1	<0.1	7.0	28.0				
9月26日/(水)	22.8	0.2	6.8	29.7	38.8	83	10.7	<0.01	23.8	<0.1	7.0	28.8	38.6	69	14.4	<0.01
9月27日/(木)	22.1	0.2	6.8	27.4					23.5	<0.1	7.0	29.9				
9月28日/(金)	21.0	0.3	6.5	21.5					23.2	<0.1	7.0	28.6				
9月29日/(土)	22.0	0.3	6.8	23.3					23.2	<0.1	7.0	27.8				
9月30日/(日)	20.6	0.3	6.6	20.3					23.1	<0.1	7.1	27.9				
最高値	28.5	0.5	6.8	29.7	38.8	84	11.1	<0.01	28.2	0.5	7.1	29.9	38.6	89	15.8	<0.01
最低値	20.6	0.1	6.3	13.7	32.7	76	8.9	<0.01	23.1	<0.1	6.6	16.7	31.0	69	13.9	<0.01
平均値	24.4	0.2	6.6	22.6	36.1	81	9.9	<0.01	24.8	0.2	6.9	25.3	36.0	77	14.9	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年10月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
10月1日/(月)	21.3	0.3	6.6	23.1					22.9	<0.1	7.1	27.7				
10月2日/(火)	20.8	0.4	6.7	18.5					22.5	0.1	6.9	22.1				
10月3日/(水)	21.0	0.2	6.6	19.5	33.2	72	7.9	<0.01	22.2	<0.1	6.9	22.5	30.8	57	13.9	<0.01
10月4日/(木)	21.4	0.2	6.7	21.9					22.5	<0.1	7.0	25.6				
10月5日/(金)	20.9	0.2	6.8	23.9					22.6	<0.1	7.1	27.3				
10月6日/(土)	21.4	0.2	6.8	25.6					22.7	<0.1	7.1	28.5				
10月7日/(日)	22.4	0.2	6.8	25.5					23.0	<0.1	7.1	29.0				
10月8日/(月)	22.7	0.2	6.7	25.7					23.1	<0.1	7.1	28.9				
10月9日/(火)	22.6	0.3	6.8	26.3					23.2	<0.1	7.1	29.0				
10月10日/(水)	22.5	0.2	6.8	28.3	36.9	82	9.8	<0.01	23.5	<0.1	7.1	29.6	37.8	65	15.2	<0.01
10月11日/(木)	21.9	0.2	6.8	28.0					23.4	<0.1	7.1	30.0				
10月12日/(金)	21.2	0.3	6.9	30.3					22.7	<0.1	7.1	30.4				
10月13日/(土)	20.7	0.2	6.8	29.8					22.2	0.1	7.1	30.3				
10月14日/(日)	20.3	0.2	6.8	30.2					22.2	0.1	7.2	30.9				
10月15日/(月)	20.5	0.2	6.8	29.5					21.9	0.2	7.1	32.7				
10月16日/(火)	20.3	0.2	6.8	30.3					22.1	0.2	7.1	32.0				
10月17日/(水)	20.1	0.2	6.8	31.2	41.3	92	12.7	<0.01	21.9	0.2	7.1	32.2	40.9	87	15.6	<0.01
10月18日/(木)	20.2	0.2	6.8	32.6					21.9	0.2	7.1	33.1				
10月19日/(金)	20.1	0.2	6.9	32.3					22.1	0.1	7.1	33.2				
10月20日/(土)	20.0	0.2	6.9	33.2					21.9	0.1	7.1	33.9				
10月21日/(日)	19.4	0.2	6.9	34.0					21.5	0.2	7.1	34.1				
10月22日/(月)	18.9	0.1	6.9	32.6					21.1	0.1	7.1	33.5				
10月23日/(火)	19.0	0.2	6.9	31.6					21.2	0.2	7.1	33.3				
10月24日/(水)	18.9	0.2	6.9	33.4	44.3	100	14.8	<0.01	20.4	0.2	7.1	33.3	42.9	87	18.0	<0.01
10月25日/(木)	19.2	0.2	6.9	32.3					20.4	0.2	7.1	34.2				
10月26日/(金)	18.7	0.2	6.9	31.8					20.3	0.2	7.1	33.4				
10月27日/(土)	18.9	0.2	6.9	33.1					20.6	0.1	7.1	34.0				
10月28日/(日)	18.9	0.2	6.9	32.2					20.4	0.1	7.2	34.2				
10月29日/(月)	18.3	0.2	6.9	31.5					20.1	0.1	7.1	34.0				
10月30日/(火)	18.0	0.2	6.9	31.6					19.8	0.2	7.1	33.5				
10月31日/(水)	17.7	0.2	6.9	32.2	43.4	100	15.1	<0.01	19.5	0.1	7.1	33.5	42.7	88	18.2	<0.01
最高値	22.7	0.4	6.9	34.0	44.3	100	15.1	<0.01	23.5	0.2	7.2	34.2	42.9	88	18.2	<0.01
最低値	17.7	0.1	6.6	18.5	33.2	72	7.9	<0.01	19.5	<0.1	6.9	22.1	30.8	57	13.9	<0.01
平均値	20.3	0.2	6.8	29.1	39.8	89	12.1	<0.01	21.8	0.1	7.1	31.0	39.0	77	16.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年11月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
11月1日/(木)	16.9	0.2	6.9	32.0					19.1	0.2	7.1	33.7				
11月2日/(金)	16.6	0.2	6.9	31.8					18.7	0.2	7.1	34.0				
11月3日/(土)	16.4	0.2	6.9	32.3					18.7	0.2	7.1	34.4				
11月4日/(日)	16.5	0.2	6.9	32.6					18.7	0.2	7.1	34.2				
11月5日/(月)	16.9	0.2	6.9	32.2					18.7	0.2	7.1	34.1				
11月6日/(火)	17.5	0.2	6.9	32.7					19.3	0.2	7.1	33.7				
11月7日/(水)	17.9	0.2	6.8	29.4	41.2	102	14.1	<0.01	19.3	0.2	7.1	34.2	43.8	95	18.3	<0.01
11月8日/(木)	17.5	0.2	6.8	29.9					19.2	0.2	7.1	32.5				
11月9日/(金)	17.8	0.2	6.8	31.5					19.5	0.2	7.1	33.1				
11月10日/(土)	18.1	0.1	6.9	32.0					19.6	0.2	7.0	34.1				
11月11日/(日)	17.8	0.1	6.9	31.1					19.4	0.2	7.0	33.9				
11月12日/(月)	17.2	0.1	6.9	30.7					19.3	0.2	7.1	33.1				
11月13日/(火)	17.2	0.1	6.9	31.5					19.2	0.2	7.1	33.8				
11月14日/(水)	16.6	0.1	6.9	31.8	45.3	104	15.1	<0.01	18.5	0.2	7.1	34.2	44.8	107	18.0	<0.01
11月15日/(木)	15.7	0.1	6.9	31.7					17.9	0.2	7.1	34.9				
11月16日/(金)	15.6	0.1	6.9	32.8					17.5	0.2	7.1	35.5				
11月17日/(土)	15.8	0.1	6.9	33.0					17.8	0.1	7.2	35.1				
11月18日/(日)	15.8	0.1	6.9	33.0					17.5	0.1	7.2	34.9				
11月19日/(月)	15.6	0.1	6.9	32.3					17.6	0.1	7.2	35.0				
11月20日/(火)	15.4	0.1	6.9	31.9					17.5	0.1	7.2	34.6				
11月21日/(水)	14.6	0.1	6.9	31.9	45.2	104	16.1	<0.01	16.8	0.1	7.2	35.0	44.6	106	18.7	<0.01
11月22日/(木)	14.7	0.1	6.9	32.4					16.9	0.2	7.2	35.1				
11月23日/(金)	14.1	0.1	6.9	31.9					16.5	0.2	7.2	34.6				
11月24日/(土)	13.1	0.1	6.9	30.8					15.6	0.2	7.2	35.4				
11月25日/(日)	13.2	0.1	6.9	30.4					15.8	<0.1	7.3	34.7				
11月26日/(月)	13.2	0.1	6.9	29.9					15.6	0.2	7.2	34.5				
11月27日/(火)	13.3	0.1	6.9	29.8					15.6	0.2	7.2	34.2				
11月28日/(水)	13.7	0.1	6.9	30.0	45.2	106	16.3	<0.01	15.7	0.1	7.2	33.6	43.9	101	18.7	<0.01
11月29日/(木)	13.9	0.1	6.9	31.3					15.9	0.2	7.2	34.6				
11月30日/(金)	13.9	0.1	6.9	32.1					15.7	0.2	7.2	35.0				
最高値	18.1	0.2	6.9	33.0	45.3	106	16.3	<0.01	19.6	0.2	7.3	35.5	44.8	107	18.7	<0.01
最低値	13.1	0.1	6.8	29.4	41.2	102	14.1	<0.01	15.6	<0.1	7.0	32.5	43.8	95	18.0	<0.01
平均値	15.8	0.1	6.9	31.5	44.2	104	15.4	<0.01	17.8	0.2	7.1	34.3	44.3	102	18.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年12月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
12月1日/(土)	13.6	<0.1	6.9	31.0					15.7	0.2	7.2	34.0				
12月2日/(日)	13.5	0.1	6.9	30.8					15.5	0.1	7.3	34.3				
12月3日/(月)	13.6	<0.1	6.9	30.8					15.5	0.1	7.2	34.4				
12月4日/(火)	14.2	0.1	6.9	31.1					16.0	0.2	7.2	34.0				
12月5日/(水)	15.0	<0.1	6.9	30.2	44.2	103	16.0	<0.01	16.4	0.2	7.2	34.0	44.3	99	19.4	<0.01
12月6日/(木)	14.9	0.1	6.8	28.1					16.5	0.3	7.2	34.1				
12月7日/(金)	14.1	0.1	6.8	29.9					16.0	0.3	7.2	33.6				
12月8日/(土)	13.7	0.1	6.8	30.0					15.7	0.1	7.2	33.8				
12月9日/(日)	12.1	<0.1	6.9	28.7					14.5	0.1	7.3	34.1				
12月10日/(月)	11.2	0.1	6.9	30.9					13.8	0.1	7.3	34.9				
12月11日/(火)	11.0	0.1	6.9	30.0					13.3	0.1	7.3	35.2				
12月12日/(水)	10.9	0.1	7.0	31.5	45.2	105	16.3	<0.01	13.2	0.2	7.3	35.1	45.1	97	19.1	<0.01
12月13日/(木)	11.4	0.1	6.9	30.3					13.2	0.1	7.3	34.8				
12月14日/(金)	10.2	0.1	6.9	28.9					12.9	0.3	7.3	34.1				
12月15日/(土)	10.2	0.1	7.0	31.0					12.4	0.2	7.4	34.1				
12月16日/(日)	9.9	0.1	7.0	31.8					12.2	0.1	7.4	34.9				
12月17日/(月)	9.8	0.1	7.0	31.5					11.9	0.2	7.4	34.6				
12月18日/(火)	10.4	0.2	6.7	25.9					12.0	0.1	7.4	34.4				
12月19日/(水)	9.4	0.1	6.9	28.6	43.0	98	14.9	<0.01	11.8	0.2	7.3	33.5	44.1	86	20.8	<0.01
12月20日/(木)	9.7	0.1	6.9	30.0					11.7	0.3	7.3	33.8				
12月21日/(金)	10.0	0.1	6.9	30.7					11.8	0.3	7.3	34.7				
12月22日/(土)	10.5	0.1	6.9	30.7					12.1	0.1	7.4	34.3				
12月23日/(日)	11.1	0.1	6.9	31.0					12.3	<0.1	7.4	34.6				
12月24日/(月)	10.9	<0.1	6.9	29.5					12.8	0.1	7.4	34.0				
12月25日/(火)	10.4	0.1	6.9	29.6					12.3	0.2	7.4	33.6				
12月26日/(水)	9.9	0.1	7.0	30.7	44.8	100	16.1	<0.01	12.0	0.2	7.3	33.9	44.6	86	18.7	<0.01
12月27日/(木)	10.1	0.1	6.9	31.1					12.1	0.2	7.4	34.3				
12月28日/(金)	9.6	0.1	7.0	32.1					11.5	0.2	7.4	34.8				
12月29日/(土)	8.6	0.1	7.0	32.2					11.0	0.2	7.4	34.9				
12月30日/(日)	8.2	0.1	7.0	31.6					10.6	<0.1	7.5	34.8				
12月31日/(月)	8.0	0.1	7.0	31.7					10.3	<0.1	7.5	34.8				
最高値	15.0	0.2	7.0	32.2	45.2	105	16.3	<0.01	16.5	0.3	7.5	35.2	45.1	99	20.8	<0.01
最低値	8.0	<0.1	6.7	25.9	43.0	98	14.9	<0.01	10.3	<0.1	7.2	33.5	44.1	86	18.7	<0.01
平均値	11.2	<0.1	6.9	30.4	44.3	102	15.8	<0.01	13.2	0.2	7.3	34.3	44.5	92	19.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成31年1月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
1月1日/(火)	7.9	0.1	7.0	31.5					10.1	<0.1	7.5	34.6				
1月2日/(水)	7.9	0.1	7.0	31.6					10.1	<0.1	7.6	34.4				
1月3日/(木)	7.7	0.1	7.0	31.1					9.7	<0.1	7.5	34.2				
1月4日/(金)	7.4	0.1	7.0	30.5	44.4	96	15.8	<0.01	9.6	<0.1	7.5	33.6	44.3	81	19.8	<0.01
1月5日/(土)	8.0	0.1	7.0	30.8					9.9	<0.1	7.5	33.5				
1月6日/(日)	8.1	0.1	7.0	30.6					9.8	<0.1	7.5	32.9				
1月7日/(月)	7.8	0.1	7.0	30.5					9.7	0.1	7.4	32.7				
1月8日/(火)	7.8	0.1	7.0	31.2					9.9	<0.1	7.4	32.7				
1月9日/(水)	7.9	0.1	7.0	31.2	44.0	102	16.5	<0.01	9.7	0.2	7.4	32.8	43.7	87	18.9	<0.01
1月10日/(木)	7.7	0.1	7.0	31.6					9.6	0.2	7.4	32.7				
1月11日/(金)	7.5	0.1	7.0	31.1					9.4	0.2	7.4	33.2				
1月12日/(土)	7.9	0.1	7.0	30.9					9.7	0.2	7.3	32.8				
1月13日/(日)	7.4	0.2	7.0	30.8					9.8	0.1	7.4	33.0				
1月14日/(月)	7.5	0.1	7.0	30.7					9.6	<0.1	7.4	32.8				
1月15日/(火)	7.5	0.1	7.0	30.7					9.8	0.2	7.4	32.6				
1月16日/(水)	7.4	0.1	7.0	31.1	44.6	104	16.7	<0.01	9.7	0.2	7.3	32.6	44.0	86	19.9	<0.01
1月17日/(木)	7.8	0.1	7.0	31.4					9.6	0.2	7.3	33.1				
1月18日/(金)	7.7	0.2	7.0	30.7					9.8	0.2	7.4	33.4				
1月19日/(土)	7.9	0.1	7.0	31.1					9.7	0.1	7.4	33.0				
1月20日/(日)	8.1	0.1	7.0	31.6					9.9	<0.1	7.4	33.4				
1月21日/(月)	7.9	0.1	7.0	31.2					10.0	0.2	7.4	33.5				
1月22日/(火)	7.7	0.1	7.0	30.5					9.4	0.2	7.3	33.3				
1月23日/(水)	7.5	0.1	7.0	30.1	44.1	104	17.4	<0.01	9.4	0.2	7.3	33.0	43.6	88	21.7	<0.01
1月24日/(木)	8.0	0.1	7.0	31.3					9.7	0.2	7.4	33.3				
1月25日/(金)	7.6	0.1	7.0	30.8					9.5	0.2	7.3	33.3				
1月26日/(土)	7.6	0.1	7.0	30.4					9.5	<0.1	7.4	33.0				
1月27日/(日)	7.0	0.2	7.1	30.4					9.2	0.2	7.4	32.9				
1月28日/(月)	6.9	0.2	7.1	30.3					8.8	0.2	7.4	33.4				
1月29日/(火)	6.9	0.1	7.1	30.0					8.9	0.2	7.3	32.5				
1月30日/(水)	6.8	0.1	7.0	30.3	44.4	106	17.7	<0.01	8.8	0.2	7.3	32.4	43.5	85	21.1	<0.01
1月31日/(木)	7.4	0.2	7.0	31.0					9.2	0.2	7.3	33.0				
最高値	8.1	0.2	7.1	31.6	44.6	106	17.7	<0.01	10.1	0.2	7.6	34.6	44.3	88	21.7	<0.01
最低値	6.8	0.1	7.0	30.0	44.0	96	15.8	<0.01	8.8	<0.1	7.3	32.4	43.5	81	18.9	<0.01
平均値	7.6	0.1	7.0	30.9	44.3	102	16.8	<0.01	9.6	0.2	7.4	33.1	43.8	85	20.3	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成31年2月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
2月1日/(金)	7.0	0.2	7.0	30.7					9.0	0.1	7.4	32.4				
2月2日/(土)	7.1	0.2	6.9	28.8					9.1	0.4	7.3	32.9				
2月3日/(日)	7.1	0.2	7.0	29.8					9.1	0.1	7.4	31.4				
2月4日/(月)	7.5	0.2	7.0	29.8					9.5	0.2	7.3	32.6				
2月5日/(火)	8.3	0.2	6.9	29.2					13.0	0.3	7.3	31.7				
2月6日/(水)	8.2	0.1	6.9	29.2	43.9	102	16.7	<0.01	12.3	0.2	7.3	31.2	44.1	83	20.8	<0.01
2月7日/(木)	8.7	0.2	6.9	28.1					11.3	0.2	7.3	31.5				
2月8日/(金)	9.1	0.3	7.0	29.5					11.2	0.2	7.3	31.4				
2月9日/(土)	8.6	0.2	7.1	29.4					10.7	<0.1	7.3	31.9				
2月10日/(日)	8.0	0.2	7.1	30.3					10.4	<0.1	7.4	32.4				
2月11日/(月)	7.8	0.2	7.1	29.6					9.9	<0.1	7.4	32.9				
2月12日/(火)	7.4	0.2	7.0	29.3					9.6	0.2	7.3	33.0				
2月13日/(水)	7.9	0.2	7.0	28.7	43.7	104	16.9	<0.01	9.6	0.2	7.3	32.4	44.0	100	20.1	<0.01
2月14日/(木)	8.2	0.2	7.0	29.3					9.9	0.1	7.4	32.5				
2月15日/(金)	7.6	0.2	7.0	29.1					9.6	0.1	7.4	33.4				
2月16日/(土)	7.5	0.2	7.0	30.3					9.6	0.1	7.4	33.0				
2月17日/(日)	7.7	0.2	7.0	29.8					9.5	0.1	7.4	32.9				
2月18日/(月)	7.3	0.2	7.0	29.5					9.3	0.1	7.3	32.7				
2月19日/(火)	7.7	0.2	7.0	29.4					9.5	<0.1	7.4	32.9				
2月20日/(水)	8.5	0.2	7.0	29.3	45.2	108	17.7	<0.01	10.2	0.2	7.3	32.7	44.2	100	20.5	<0.01
2月21日/(木)	9.3	0.3	6.8	27.1					10.3	0.2	7.3	33.2				
2月22日/(金)	8.5	0.2	6.9	27.9					10.3	0.2	7.3	32.7				
2月23日/(土)	9.1	0.2	7.0	30.4					10.4	0.2	7.3	32.9				
2月24日/(日)	8.9	0.2	7.0	29.8					10.4	0.2	7.3	32.7				
2月25日/(月)	9.0	0.2	7.0	29.9					10.6	0.2	7.3	33.1				
2月26日/(火)	9.7	0.2	7.0	29.5					11.1	0.2	7.3	33.5				
2月27日/(水)	9.9	0.2	7.0	29.8	45.5	110	18.1	<0.01	11.3	0.2	7.3	33.5	45.5	103	20.6	<0.01
2月28日/(木)	9.7	0.2	7.0	31.3					11.4	0.2	7.3	33.8				
最高値	9.9	0.3	7.1	31.3	45.5	110	18.1	<0.01	13.0	0.4	7.4	33.8	45.5	103	20.8	<0.01
最低値	7.0	0.1	6.8	27.1	43.7	102	16.7	<0.01	9.0	<0.1	7.3	31.2	44.0	83	20.1	<0.01
平均値	8.3	0.2	7.0	29.5	44.6	106	17.4	<0.01	10.3	0.2	7.3	32.6	44.5	97	20.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成31年3月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
3月1日/(金)	10.2	0.4	7.0	30.2					11.4	0.2	7.3	33.7				
3月2日/(土)	9.7	0.3	6.9	26.4					11.3	0.3	7.2	31.7				
3月3日/(日)	10.1	0.3	6.9	27.7					11.8	0.1	7.3	32.6				
3月4日/(月)	10.4	0.2	6.9	27.4					11.9	0.2	7.2	31.5				
3月5日/(火)	10.3	0.3	6.9	28.1					11.6	0.2	7.2	32.2				
3月6日/(水)	10.4	0.3	6.9	26.7	41.3	98	15.8	<0.01	11.8	0.2	7.2	31.1	41.8	93	18.9	<0.01
3月7日/(木)	11.3	0.3	6.9	27.7					12.0	<0.1	7.2	31.3				
3月8日/(金)	10.8	0.3	6.9	28.7					11.9	<0.1	7.3	31.4				
3月9日/(土)	10.2	0.3	6.9	27.2					12.0	<0.1	7.3	32.3				
3月10日/(日)	10.4	0.2	6.9	26.3					12.2	<0.1	7.3	32.0				
3月11日/(月)	10.8	0.2	6.9	26.1					12.1	<0.1	7.3	31.1				
3月12日/(火)	10.8	0.5	6.7	19.1					12.1	0.1	7.3	30.5				
3月13日/(水)	11.1	0.6	6.6	16.6	36.0	93	12.1	<0.01	12.3	0.2	7.2	26.9	37.9	80	18.0	<0.01
3月14日/(木)	10.3	0.1	6.9	22.3					11.7	0.2	7.2	25.2				
3月15日/(金)	8.8	0.3	6.8	23.1					11.5	0.1	7.2	26.3				
3月16日/(土)	10.2	0.3	6.8	24.8					11.6	0.1	7.3	27.4				
3月17日/(日)	10.3	0.4	6.9	25.9					11.5	0.2	7.3	28.2				
3月18日/(月)	9.7	0.3	6.9	24.9					11.4	0.1	7.3	28.8				
3月19日/(火)	10.3	0.3	6.9	25.6					11.7	<0.1	7.2	29.2				
3月20日/(水)	11.0	0.2	6.9	25.9	42.2	108	16.3	<0.01	11.9	<0.1	7.2	29.3	41.2	94	20.0	<0.01
3月21日/(木)	12.0	0.2	6.9	27.6					12.7	<0.1	7.2	29.6				
3月22日/(金)	12.5	0.2	7.0	28.7					13.3	<0.1	7.2	30.5				
3月23日/(土)	12.4	0.2	7.0	29.7					13.2	<0.1	7.3	30.9				
3月24日/(日)	11.3	0.2	7.0	28.9					13.0	<0.1	7.4	31.6				
3月25日/(月)	11.1	0.2	7.0	29.3					12.8	<0.1	7.3	32.1				
3月26日/(火)	11.4	0.2	7.0	29.2					12.8	<0.1	7.3	32.3				
3月27日/(水)	12.4	0.1	7.0	28.9	44.5	108	16.7	<0.01	13.1	<0.1	7.3	32.9	44.1	100	20.6	<0.01
3月28日/(木)	12.5	0.1	7.0	30.4					13.7	<0.1	7.3	32.5				
3月29日/(金)	12.3	0.2	7.0	30.4					14.2	<0.1	7.3	32.8				
3月30日/(土)	12.5	0.1	7.0	30.2					13.8	<0.1	7.4	33.3				
3月31日/(日)	12.6	0.2	7.0	30.6					13.7	0.2	7.4	33.0				
最高値	12.6	0.6	7.0	30.6	44.5	108	16.7	<0.01	14.2	0.3	7.4	33.7	44.1	100	20.6	<0.01
最低値	8.8	0.1	6.6	16.6	36.0	93	12.1	<0.01	11.3	<0.1	7.2	25.2	37.9	80	18.0	<0.01
平均値	11.0	0.3	6.9	26.9	41.0	102	15.2	<0.01	12.3	0.1	7.3	30.8	41.3	92	19.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。