令和2年4月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
4月1日/(水)	13.5	0.1	7.0	29.1	40.0	95	13.1	<0.01	14.4	<0.1	7.3	32.9	40.0	82	15.9	<0.01
4月2日/(木)	13.3	0.1	6.8	24.0					14.2	0.1	7.4	32.5				
4月3日/(金)	12.6	0.2	6.7	19.1					14.2	0.1	7.3	31.4				
4月4日/(土)	13.0	0.1	6.9	24.1					14.3	0.1	7.2	28.6				
4月5日/(日)	13.6	0.1	7.0	26.3					14.4	0.1	7.3	28.5				
4月6日/(月)	13.4	0.1	7.0	27.8					14.3	0.1	7.4	29.0				
4月7日/(火)	13.7	0.1	7.0	28.8					14.5	<0.1	7.3	30.3				
4月8日/(水)	14.0	0.1	7.0	29.8	39.8	97	13.6	<0.01	14.8	<0.1	7.4	31.3	39.8	79	15.2	<0.01
4月9日/(木)	14.3	0.1	7.0	30.3					15.1	<0.1	7.4	32.5				
4月10日/(金)	14.6	0.1	7.0	30.7					15.3	<0.1	7.4	33.3				
4月11日/(土)	14.3	0.1	7.1	32.1					15.2	0.1	7.5	33.6				
4月12日/(日)	14.0	0.1	7.1	32.4					15.5	0.1	7.5	34.1				
4月13日/(月)	13.3	0.1	7.1	32.2					14.9	0.1	7.1	34.3				
4月14日/(火)	12.1	0.2	6.8	23.1					14.3	<0.1	7.4	34.8				
4月15日/(水)	12.9	0.2	6.7	19.2	32.8	76	10.2	<0.01	14.3	<0.1	7.2	30.0	37.2	79	15.5	<0.01
4月16日/(木)	13.5	0.2	6.9	23.6					14.5	<0.1	7.1	27.2				
4月17日/(金)	14.2	0.1	7.0	26.5					14.8	<0.1	7.2	27.6				
4月18日/(土)	14.9	0.2	7.0	28.5					15.4	0.1	7.3	29.9				
4月19日/(日)	14.6	0.2	6.9	26.0					15.5	0.1	7.4	31.0				
4月20日/(月)	14.9	0.2	7.0	27.0					15.8	<0.1	7.3	30.8				
4月21日/(火)	14.6	0.2	6.8	24.0					16.1	<0.1	7.1	30.3				
4月22日/(水)	14.7	0.2	6.9	25.8	37.0	76	10.7	<0.01	15.9	<0.1	7.1	29.8	37.6	74	14.2	<0.01
4月23日/(木)	14.1	0.2	7.0	28.3					15.2	<0.1	7.2	30.3				
4月24日/(金)	14.1	0.2	7.0	29.3					15.1	<0.1	7.3	30.9				
4月25日/(土)	14.0	0.1	7.1	30.4					15.0	<0.1	7.2	32.2				
4月26日/(日)	14.8	0.1	7.1	30.4					15.6	<0.1	7.4	32.7				
4月27日/(月)	14.9	0.1	7.0	30.1					16.1	<0.1	7.4	33.1				
4月28日/(火)	15.5	0.1	7.0	29.5					16.1	<0.1	7.3	33.0				
4月29日/(水)	15.5	0.1	7.0	29.5					16.3	<0.1	7.4	34.2				
4月30日/(木)	16.2	0.1	7.0	29.9					16.8	<0.1	7.3	33.9				
最高値	16.2	0.2	7.1	32.4	40.0	97	13.6	<0.01	16.8	0.1	7.5	34.8	40.0	82	15.9	<0.01
最低値	12.1	0.1	6.7	19.1	32.8	76	10.2	<0.01	14.2	<0.1	7.1	27.2	37.2	74	14.2	<0.01
平均値	14.1	0.1	7.0	27.6	37.4	86	11.9	<0.01	15.1	<0.1	7.3	31.5	38.7	79	15.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年5月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
5月1日/(金)	17.2	0.1	7.0	30.6	41.2	86	13.5	<0.01	17.5	<0.1	7.3	34.5	41.1	80	16.0	<0.01
5月2日/(土)	18.0	0.1	7.0	31.2					18.4	<0.1	7.4	34.2				
5月3日/(日)	18.7	0.1	7.0	31.6					18.9	<0.1	7.4	34.6				
5月4日/(月)	18.4	0.1	7.0	31.3					19.3	<0.1	7.4	34.6				
5月5日/(火)	19.4	0.1	7.0	31.2					19.7	<0.1	7.4	35.3				
5月6日/(水)	20.2	0.2	7.0	31.5					20.1	<0.1	7.4	36.1				
5月7日/(木)	19.0	0.2	7.0	31.7					19.9	<0.1	7.3	32.7				
5月8日/(金)	19.0	0.2	7.0	31.3	42.1	84	14.5	<0.01	19.7	<0.1	7.4	32.8	41.2	80	17.1	<0.01
5月9日/(土)	19.4	0.2	7.0	32.8					20.1	<0.1	7.4	33.0				
5月10日/(日)	19.1	0.2	7.0	33.8					20.0	0.1	7.4	33.1				
5月11日/(月)	19.5	0.2	7.0	33.6					20.3	<0.1	7.4	33.3				
5月12日/(火)	20.9	0.2	7.0	33.0					20.5	<0.1	7.3	33.1				
5月13日/(水)	20.7	0.2	7.0	32.4	41.9	92	14.5	<0.01	21.3	<0.1	7.3	35.6	42.7	85	17.7	<0.01
5月14日/(木)	20.2	0.2	7.0	33.9					20.9	<0.1	7.4	35.4				
5月15日/(金)	20.4	0.2	7.0	34.2					21.2	0.1	7.4	35.8				
5月16日/(土)	20.1	0.2	7.0	34.2					21.1	<0.1	7.4	36.6				
5月17日/(日)	19.3	0.3	6.9	32.5					21.1	0.1	7.4	36.5				
5月18日/(月)	20.4	0.2	6.9	30.3					21.0	<0.1	7.3	35.1				
5月19日/(火)	20.4	0.2	6.9	29.8					21.1	0.1	7.2	31.8				
5月20日/(水)	19.0	0.2	6.6	20.1	32.5	82	9.2	<0.01	21.1	0.1	7.2	29.6	37.0	78	14.3	<0.01
5月21日/(木)	19.6	0.2	6.7	23.1					20.6	0.2	7.1	27.0				
5月22日/(金)	20.1	0.2	6.9	27.9					20.4	0.1	7.2	27.9				
5月23日/(土)	20.6	0.2	7.0	31.0					20.9	0.1	7.3	30.7				
5月24日/(日)	21.6	0.2	7.0	30.9					21.5	0.1	7.3	32.4				
5月25日/(月)	22.1	0.2	6.9	30.2					22.0	<0.1	7.3	32.9				
5月26日/(火)	22.3	0.2	7.0	31.2					22.1	<0.1	7.3	33.6				
5月27日/(水)	21.8	0.2	7.0	31.4	39.9	90	12.3	<0.01	22.2	<0.1	7.3	35.9	39.8	78	14.8	<0.01
5月28日/(木)	22.4	0.2	7.0	30.6					22.1	<0.1	7.3	36.3				
5月29日/(金)	22.6	0.2	7.0	30.3					22.2	<0.1	7.3	35.9				
5月30日/(土)	22.9	0.2	7.0	31.9					22.5	<0.1	7.3	36.0				
5月31日/(日)	22.5	0.2	7.0	31.7					22.9	0.1	7.4	36.7				
最高値	22.9	0.3	7.0	34.2	42.1	92	14.5	<0.01	22.9	0.2	7.4	36.7	42.7	85	17.7	<0.01
最低値	17.2	0.1	6.6	20.1	32.5	82	9.2	<0.01	17.5	<0.1	7.1	27.0	37.0	78	14.3	<0.01
平均値	20.3	0.2	7.0	31.0	39.5	87	12.8	<0.01	20.7	<0.1	7.3	33.8	40.4	80	16.0	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年6月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
6月1日/(月)	21.9	0.2	7.0	31.6					22.4	0.1	7.4	36.7				
6月2日/(火)	22.9	0.2	7.0	30.8					22.5	<0.1	7.3	36.9				
6月3日/(水)	23.6	0.2	7.0	31.6	40.1	78	12.7	<0.01	23.0	0.1	7.3	34.5	41.2	77	15.2	<0.01
6月4日/(木)	23.2	0.2	7.1	32.3					23.1	<0.1	7.3	34.9				
6月5日/(金)	24.3	0.2	7.0	31.3					23.4	0.1	7.3	34.9				
6月6日/(土)	24.5	0.2	7.0	31.8					23.8	0.1	7.3	34.9				
6月7日/(日)	24.0	0.2	7.0	32.8					23.7	0.1	7.4	35.6				
6月8日/(月)	24.3	0.2	7.0	32.7					23.7	0.1	7.4	35.7				
6月9日/(火)	25.1	0.2	7.0	32.2					24.0	0.1	7.3	35.7				
6月10日/(水)	25.1	0.2	7.0	32.1	41.6	89	15.1	<0.01	24.5	0.1	7.3	35.6	41.2	78	17.2	<0.01
6月11日/(木)	25.3	0.2	6.9	31.7					24.6	0.1	7.3	35.6				
6月12日/(金)	24.9	0.2	6.9	32.6					24.6	0.1	7.2	35.2				
6月13日/(土)	24.8	0.2	6.9	29.5					24.6	0.1	7.2	35.0				
6月14日/(日)	24.2	0.2	6.6	23.9					24.5	0.2	7.2	33.6				
6月15日/(月)	24.1	0.1	6.6	21.0					24.1	0.2	7.1	30.1				
6月16日/(火)	24.7	0.1	6.7	25.7					23.6	0.1	7.0	26.3				
6月17日/(水)	24.2	0.2	6.8	26.9	37.6	81	10.6	<0.01	23.8	0.1	7.2	29.0	36.4	67	13.4	<0.01
6月18日/(木)	24.1	0.2	6.9	28.9					23.9	0.1	7.2	30.5				
6月19日/(金)	22.7	0.2	6.9	28.2					23.4	0.2	7.2	31.7				
6月20日/(土)	20.3	0.2	6.5	14.6					22.9	0.1	7.2	29.6				
6月21日/(日)	21.0	0.2	6.7	19.4					22.1	0.2	7.1	22.4				
6月22日/(月)	22.3	0.2	6.8	23.9					22.2	0.1	7.1	24.9				
6月23日/(火)	22.8	0.1	6.8	25.7					22.7	0.1	7.2	28.3				
6月24日/(水)	24.4	0.2	6.9	27.9	37.4	83	10.6	<0.01	23.4	0.1	7.2	30.8	37.4	70	13.2	<0.01
6月25日/(木)	25.0	0.1	6.9	27.7					24.1	0.1	7.2	31.4				
6月26日/(金)	25.0	0.1	6.9	28.3					24.4	0.1	7.2	32.0				
6月27日/(土)	25.9	0.1	6.9	28.4					24.7	0.2	7.3	32.4				
6月28日/(日)	25.7	0.1	6.9	29.5					25.1	0.2	7.3	32.4				
6月29日/(月)	25.3	0.1	6.9	29.4					24.9	0.1	7.2	33.1				
6月30日/(火)	25.5	0.1	6.8	26.8					24.7	0.1	7.2	32.6				
最高値	25.9	0.2	7.1	32.8	41.6	89	15.1	<0.01	25.1	0.2	7.4	36.9	41.2	78	17.2	<0.01
最低値	20.3	0.1	6.5	14.6	37.4	78	10.6	<0.01	22.1	<0.1	7.0	22.4	36.4	67	13.2	<0.01
平均値	24.0	0.2	6.9	28.3	39.2	83	12.3	<0.01	23.7	0.1	7.2	32.4	39.1	73	14.8	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年7月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
7月1日/(水)	24.6	0.1	6.7	23.3	35.2	78	9.0	<0.01	24.6	0.2	7.2	30.6	36.5	71	14.1	<0.01
7月2日/(木)	24.7	0.1	6.7	23.5					24.2	0.2	7.1	28.0				
7月3日/(金)	24.7	0.1	6.9	26.8					24.2	0.2	7.1	28.8				
7月4日/(土)	23.6	0.4	6.9	28.4					23.9	0.2	7.2	30.5				
7月5日/(日)	22.7	0.3	6.6	19.6					23.7	0.2	7.2	29.4				
7月6日/(月)	23.8	0.2	6.6	19.1					23.1	0.2	7.0	22.7				
7月7日/(火)	23.1	0.3	6.5	16.5					23.3	0.1	7.0	23.0				
7月8日/(水)	23.5	0.2	6.7	20.2	32.9	74	7.5	<0.01	23.0	0.2	6.9	19.9	28.7	57	10.5	<0.01
7月9日/(木)	22.9	0.3	6.5	16.2					23.1	0.2	6.8	19.2				
7月10日/(金)	22.3	0.3	6.6	17.4					22.9	0.1	6.8	18.7				
7月11日/(土)	22.8	0.3	6.7	21.2					23.3	0.1	6.9	22.9				
7月12日/(日)	23.1	0.3	6.7	22.6					23.4	0.2	7.0	24.7				
7月13日/(月)	23.1	0.2	6.8	23.6					23.3	0.2	7.0	24.5				
7月14日/(火)	22.4	0.2	6.8	24.5					23.1	0.1	7.1	27.1				
7月15日/(水)	22.1	0.2	6.6	20.3	33.5	78	7.1	<0.01	22.8	0.1	7.1	27.6	34.3	62	11.7	<0.01
7月16日/(木)	22.4	0.2	6.7	22.6					22.5	0.1	6.9	22.2				
7月17日/(金)	23.1	0.2	6.8	24.5					23.0	0.1	7.0	26.4				
7月18日/(土)	23.0	0.2	6.8	26.3					23.4	0.2	7.1	28.4				
7月19日/(日)	24.0	0.2	6.8	26.2					23.9	0.2	7.2	29.6				
7月20日/(月)	25.1	0.2	6.8	26.3					24.4	0.2	7.2	30.7				
7月21日/(火)	26.0	0.2	6.8	26.5					25.3	0.2	7.1	30.7				
7月22日/(水)	26.6	0.2	6.9	26.7	37.0	82	9.5	<0.01	25.8	0.2	7.2	31.9	37.1	67	12.9	<0.01
7月23日/(木)	26.6	0.2	6.8	26.3					26.1	0.2	7.2	31.4				
7月24日/(金)	26.1	0.2	6.9	26.6					26.0	0.3	7.2	31.3				
7月25日/(土)	25.8	0.2	6.8	27.5					25.9	0.3	7.2	31.2				
7月26日/(日)	24.4	0.3	6.5	19.6					25.6	0.2	7.2	31.6				
7月27日/(月)	23.9	0.2	6.5	16.8					24.5	0.3	7.0	24.3				
7月28日/(火)	24.5	0.2	6.5	19.6					24.4	0.1	6.8	24.1				
7月29日/(水)	25.1	0.2	6.7	23.5	35.9	87	8.2	<0.01	24.9	0.2	6.9	27.7	36.0	68	11.8	<0.01
7月30日/(木)	25.6	0.2	6.7	23.7					25.5	0.2	7.1	29.1				
7月31日/(金)	25.9	0.3	6.7	21.5					25.5	0.1	7.0	29.5				
最高値	26.6	0.4	6.9	28.4	37.0	87	9.5	<0.01	26.1	0.3	7.2	31.9	37.1	71	14.1	<0.01
最低値	22.1	0.1	6.5	16.2	32.9	74	7.1	<0.01	22.5	0.1	6.8	18.7	28.7	57	10.5	<0.01
平均値	24.1	0.2	6.7	22.8	34.9	80	8.3	<0.01	24.1	0.2	7.1	27.0	34.5	65	12.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年8月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
8月1日/(土)	26.3	0.2	6.7	24.9					25.7	0.2	7.0	27.7				
8月2日/(日)	27.2	0.3	6.8	25.9					26.0	0.2	7.1	29.2				
8月3日/(月)	27.7	0.2	6.8	27.2					26.4	0.2	7.1	30.7				
8月4日/(火)	27.8	0.2	6.9	27.9					26.7	0.2	7.2	31.9				
8月5日/(水)	28.4	0.2	6.9	28.4	37.4	85	10.0	<0.01	27.0	0.2	7.2	32.8	37.9	69	13.0	<0.01
8月6日/(木)	28.4	0.3	6.9	29.9					27.3	0.2	7.2	33.4				
8月7日/(金)	28.7	0.3	6.9	30.0					27.6	0.2	7.2	34.5				
8月8日/(土)	28.5	0.3	7.0	30.8					27.8	0.2	7.2	34.6				
8月9日/(日)	28.3	0.3	7.0	31.0					27.4	0.2	7.3	34.8				
8月10日/(月)	28.9	0.2	7.0	30.5					27.8	0.2	7.3	35.1				
8月11日/(火)	29.3	0.3	7.0	30.5					28.0	0.2	7.3	34.8				
8月12日/(水)	29.4	0.3	7.0	30.7	39.9	104	12.6	<0.01	28.3	0.2	7.2	34.9	40.6	76	15.6	<0.01
8月13日/(木)	29.7	0.3	7.0	31.3					28.6	0.2	7.2	35.0				
8月14日/(金)	29.2	0.3	6.8	29.2					28.6	0.2	7.2	35.1				
8月15日/(土)	29.8	0.3	6.9	31.8					28.8	0.2	7.2	34.5				
8月16日/(日)	30.2	0.3	6.9	31.9					29.0	0.2	7.3	34.6				
8月17日/(月)	30.4	0.3	6.9	32.0					29.2	0.2	7.2	34.6				
8月18日/(火)	30.3	0.2	6.8	31.0					29.4	0.1	7.2	33.6				
8月19日/(水)	30.1	0.2	6.9	30.9	40.9	98	13.4	<0.01	29.0	0.2	7.2	35.3	40.9	80	16.5	<0.01
8月20日/(木)	30.2	0.2	6.9	31.3					29.2	0.2	7.2	35.5				
8月21日/(金)	30.6	0.2	6.8	31.2					29.0	0.2	7.2	36.2				
8月22日/(土)	30.8	0.2	6.8	32.0					28.8	0.2	7.3	35.9				
8月23日/(日)	30.2	0.3	6.8	31.1					29.4	0.2	7.3	36.3				
8月24日/(月)	29.8	0.3	6.7	26.7					28.7	0.2	7.2	35.1				
8月25日/(火)	30.4	0.2	6.7	30.3					29.2	0.2	7.1	34.0				
8月26日/(水)	30.3	0.2	6.8	30.8	41.2	105	14.3	<0.01	28.8	0.2	7.1	33.6	40.9	82	16.6	<0.01
8月27日/(木)	30.3	0.3	6.8	31.3					28.6	0.2	7.2	33.9				
8月28日/(金)	29.8	0.2	6.7	29.4					29.2	0.2	7.1	33.7				
8月29日/(土)	29.8	0.2	6.8	31.1					29.1	0.2	7.2	33.5				
8月30日/(日)	30.3	0.3	6.8	28.8					28.8	0.3	7.2	34.0				
8月31日/(月)	30.5	0.2	6.7	28.0					28.9	0.3	7.1	32.1				
最高値	30.8	0.3	7.0	32.0	41.2	105	14.3	<0.01	29.4	0.3	7.3	36.3	40.9	82	16.6	<0.01
最低値	26.3	0.2	6.7	24.8	37.4	85	10.0	<0.01	25.7	0.1	7.0	27.7	37.9	69	13.0	<0.01
平均値	29.4	0.3	6.8	29.9	39.9	98	12.6	<0.01	28.3	0.2	7.2	33.9	40.1	77	15.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年9月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
9月1日/(火)	30.7	0.3	6.8	29.3					28.7	0.3	7.1	32.0				
9月2日/(水)	30.1	0.2	6.7	27.7	39.1	105	13.8	<0.01	29.0	0.3	6.9	32.4	40.2	82	16.3	<0.01
9月3日/(木)	29.5	0.3	6.7	28.7					28.7	0.3	6.9	31.9				
9月4日/(金)	28.6	0.3	6.7	29.1					28.4	0.3	7.1	32.9				
9月5日/(土)	28.9	0.3	6.7	28.6					28.1	0.3	7.1	33.2				
9月6日/(日)	29.3	0.3	6.7	26.4					28.0	0.3	7.2	33.1				
9月7日/(月)	28.8	0.3	6.7	27.8					28.1	0.4	7.2	32.2				
9月8日/(火)	27.8	0.3	6.5	21.5					28.1	0.3	7.2	32.5				
9月9日/(水)	28.1	0.3	6.6	24.0	35.6	99	12.1	<0.01	27.6	0.4	7.1	29.3	37.2	88	14.6	<0.01
9月10日/(木)	26.7	0.2	6.6	25.9					26.8	0.3	7.1	29.1				
9月11日/(金)	27.1	0.2	6.7	27.1					26.9	0.3	7.1	30.4				
9月12日/(土)	26.9	0.3	6.6	26.3					26.9	0.3	7.0	31.0				
9月13日/(日)	27.5	0.2	6.6	26.5					26.8	0.3	7.2	30.5				
9月14日/(月)	26.8	0.3	6.7	28.9					26.6	0.3	7.1	30.6				
9月15日/(火)	26.1	0.2	6.7	28.5					26.5	0.2	6.9	31.2				
9月16日/(水)	26.2	0.2	6.7	29.8	40.0	100	13.6	<0.01	26.4	0.2	7.0	31.6	39.8	91	15.8	<0.01
9月17日/(木)	26.3	0.2	6.8	31.1					26.5	0.2	6.7	31.6				
9月18日/(金)	26.5	0.2	6.8	31.2					26.4	0.2	7.2	32.0				
9月19日/(土)	26.4	0.3	6.8	31.5					26.4	0.2	7.2	32.4				
9月20日/(日)	25.9	0.3	6.7	30.0					26.2	0.3	7.0	32.8				
9月21日/(月)	25.0	0.2	6.7	30.0					25.8	0.3	7.4	32.5				
9月22日/(火)	24.9	0.2	6.8	30.8					25.4	0.2	7.3	32.2				
9月23日/(水)	24.5	0.2	6.8	30.3	40.2	104	14.4	<0.01	25.3	0.3	7.0	32.4	40.1	90	17.5	<0.01
9月24日/(木)	24.8	0.2	6.8	31.8					25.2	0.2	7.1	31.5				
9月25日/(金)	24.9	0.2	6.8	32.2					25.2	0.2	7.3	31.8				
9月26日/(土)	23.3	0.2	6.5	23.5					25.0	0.2	7.3	31.5				
9月27日/(日)	23.5	0.4	6.6	21.3					24.7	0.2	7.2	29.0				
9月28日/(月)	23.4	0.3	6.7	25.3					24.1	0.3	7.1	26.8				
9月29日/(火)	23.3	0.2	6.7	27.3					23.9	0.3	7.2	28.2				
9月30日/(水)	23.5	0.2	6.8	29.2	38.1	101	13.1	<0.01	23.9	0.2	7.2	30.6	37.8	90	15.1	<0.01
最高値	30.7	0.4	6.8	32.2	40.2	105	14.4	<0.01	29.0	0.4	7.4	33.2	40.2	91	17.5	<0.01
最低値	23.3	0.2	6.5	21.3	35.6	99	12.1	<0.01	23.9	0.2	6.7	26.8	37.2	82	14.6	<0.01
平均値	26.5	0.3	6.7	28.0	38.6	102	13.4	<0.01	26.5	0.3	7.1	31.3	39.0	88	15.9	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年10月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
10月1日/(木)	23.4	0.2	6.8	30.7					23.9	0.2	7.2	31.1				
10月2日/(金)	23.4	0.3	6.8	28.3					23.9	0.3	7.2	31.6				
10月3日/(土)	23.5	0.2	6.8	31.1					24.1	0.2	7.2	31.6				
10月4日/(日)	23.4	0.2	6.9	32.2					24.2	0.2	7.2	32.1				
10月5日/(月)	23.6	0.2	6.9	32.5					24.1	0.2	7.2	32.8				
10月6日/(火)	22.9	0.2	6.9	32.8					23.6	0.2	7.2	33.2				
10月7日/(水)	21.8	0.2	6.9	31.8	41.5	106	14.7	<0.01	23.4	0.1	7.2	33.2	41.4	92	16.8	<0.01
10月8日/(木)	21.3	0.2	6.9	33.3					22.8	0.1	7.2	32.9				
10月9日/(金)	19.9	0.3	6.8	30.4					22.1	0.1	7.3	32.8				
10月10日/(土)	19.3	0.3	6.6	21.0					21.7	0.2	7.3	31.4				
10月11日/(日)	18.8	0.4	6.3	11.4					21.7	0.2	7.3	29.8				
10月12日/(月)	19.5	0.3	6.6	14.9					21.6	0.2	7.1	24.3				
10月13日/(火)	20.6	0.3	6.7	18.4					21.7	0.2	7.1	24.0				
10月14日/(水)	21.0	0.3	6.8	21.0	34.6	70	8.7	<0.01	21.8	0.1	7.2	26.6	35.7	71	12.5	<0.01
10月15日/(木)	20.7	0.2	6.8	24.3					21.9	0.1	7.2	29.2				
10月16日/(金)	20.4	0.2	6.9	24.8					21.7	0.1	7.3	30.7				
10月17日/(土)	20.4	0.2	6.9	28.0					21.5	0.1	7.3	31.2				
10月18日/(日)	18.6	0.3	6.9	30.3					20.9	0.1	7.4	31.1				
10月19日/(月)	18.4	0.3	6.8	28.7					20.6	<0.1	7.4	31.5				
10月20日/(火)	17.9	0.2	6.8	27.7					19.9	<0.1	7.3	30.5				
10月21日/(水)	18.6	0.2	6.9	29.6	39.5	82	11.8	<0.01	19.6	<0.1	7.3	31.2	38.8	79	13.8	<0.01
10月22日/(木)	18.9	0.2	6.9	30.9					19.7	0.1	7.3	31.4				
10月23日/(金)	18.8	0.2	6.9	31.1					19.9	<0.1	7.1	31.7				
10月24日/(土)	17.9	0.3	6.6	28.4					19.7	0.1	7.3	32.3				
10月25日/(日)	17.4	0.3	6.7	21.0					19.4	0.1	7.4	31.6				
10月26日/(月)	17.3	0.3	6.8	24.4					19.5	0.1	7.3	29.5				
10月27日/(火)	17.3	0.2	6.9	29.4					19.3	0.2	7.3	29.3				
10月28日/(水)	17.5	0.2	6.9	30.6	40.0	84	12.2	<0.01	18.8	0.1	7.3	32.4	39.5	80	13.8	<0.01
10月29日/(木)	17.3	0.2	6.9	31.0					18.8	0.1	7.1	33.2				
10月30日/(金)	17.4	0.2	6.9	32.2					18.9	0.1	7.3	34.2				
10月31日/(土)	16.5	0.2	7.0	33.0					18.6	0.1	7.3	35.0				
最高値	23.6	0.4	7.0	33.3	41.5	106	14.7	<0.01	24.2	0.3	7.4	35.0	41.4	92	16.8	<0.01
最低値	16.5	0.2	6.3	11.4	34.6	70	8.7	<0.01	18.6	<0.1	7.1	24.0	35.7	71	12.5	<0.01
平均値	19.8	0.2	6.8	27.6	38.9	86	11.9	<0.01	21.3	0.1	7.3	31.1	38.9	81	14.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年11月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
11月1日/(日)	16.4	0.1	6.9	33.5					18.9	0.1	7.4	35.0				
11月2日/(月)	16.6	0.2	7.0	33.2					18.7	<0.1	7.4	35.8				
11月3日/(火)	16.8	0.2	7.0	33.7					18.5	0.1	7.0	36.1				
11月4日/(水)	16.2	0.2	6.9	31.6	40.1	81	11.6	<0.01	18.0	<0.1	7.0	36.4	42.6	88	16.5	<0.01
11月5日/(木)	15.4	0.2	6.9	32.4					17.7	<0.1	7.0	35.4				
11月6日/(金)	15.5	0.2	7.0	33.2					17.3	<0.1	6.9	35.5				
11月7日/(土)	15.7	0.2	7.0	34.2					17.6	<0.1	7.1	36.1				
11月8日/(日)	16.0	0.2	6.9	34.3					17.6	<0.1	7.1	36.2				
11月9日/(月)	16.2	0.2	6.9	34.3					17.5	0.1	7.1	36.8				
11月10日/(火)	15.3	0.2	7.0	32.9					17.1	<0.1	7.1	36.7				
11月11日/(水)	14.7	0.2	7.0	34.3	42.2	101	13.3	<0.01	16.8	<0.1	7.3	34.6	42.4	89	15.6	<0.01
11月12日/(木)	14.2	0.2	7.0	35.5					16.3	<0.1	7.2	34.6				
11月13日/(金)	14.5	0.1	7.0	35.6					16.3	<0.1	7.3	34.8				
11月14日/(土)	14.8	0.2	7.0	35.6					16.3	<0.1	7.3	35.3				
11月15日/(日)	14.8	0.2	7.0	35.9					16.5	<0.1	7.5	35.5				
11月16日/(月)	14.9	0.2	7.0	35.7					16.7	<0.1	7.4	35.8				
11月17日/(火)	15.5	0.2	7.0	35.8					17.0	<0.1	7.4	35.8				
11月18日/(水)	15.5	0.2	7.0	35.4	44.1	102	14.2	<0.01	17.2	<0.1	7.2	35.9	44.0	91	16.8	<0.01
11月19日/(木)	16.1	0.2	7.0	35.8					17.7	<0.1	7.3	35.4				
11月20日/(金)	16.9	0.2	7.0	35.2					18.1	<0.1	7.4	35.9				
11月21日/(土)	17.0	0.2	7.0	36.4					18.2	<0.1	7.6	35.8				
11月22日/(日)	15.9	0.2	6.9	34.5					17.8	0.1	7.6	36.0				
11月23日/(月)	15.6	0.1	7.0	33.6					18.0	<0.1	7.6	36.2				
11月24日/(火)	15.5	0.2	7.0	35.3					17.4	<0.1	7.6	35.9				
11月25日/(水)	15.0	0.2	7.0	35.8	44.2	105	14.6	<0.01	17.3	<0.1	7.4	35.8	44.3	90	17.1	<0.01
11月26日/(木)	14.5	0.2	7.0	35.8					16.5	<0.1	7.4	35.4				
11月27日/(金)	14.5	0.2	7.1	36.1					16.5	<0.1	7.4	35.4				
11月28日/(土)	14.9	0.2	7.1	37.1					16.6	<0.1	7.5	35.8				
11月29日/(日)	14.3	0.2	7.1	36.4					16.3	<0.1	7.5	36.0				
11月30日/(月)	13.6	0.2	7.1	36.3					16.0	<0.1	7.5	36.2				
最高値	17.0	0.2	7.1	37.1	44.2	105	14.6	<0.01	18.9	0.1	7.6	36.8	44.3	91	17.1	<0.01
最低値	13.6	0.1	6.9	31.6	40.1	81	11.6	<0.01	16.0	<0.1	6.9	34.6	42.4	88	15.6	<0.01
平均値	15.4	0.2	7.0	34.8	42.7	97	13.4	<0.01	17.3	<0.1	7.3	35.7	43.3	90	16.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和2年12月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
12月1日/(火)	13.3	0.1	7.1	35.6					15.5	<0.1	7.5	36.1				
12月2日/(水)	13.0	0.1	7.0	35.2	43.9	108	15.3	<0.01	15.0	<0.1	7.5	36.5	43.8	95	17.6	<0.01
12月3日/(木)	13.2	0.1	7.0	36.1					14.9	<0.1	7.4	36.1				
12月4日/(金)	12.8	0.2	7.1	37.1					14.6	<0.1	7.4	36.3				
12月5日/(土)	12.5	0.2	7.1	37.5					14.5	<0.1	7.5	36.5				
12月6日/(日)	12.3	0.1	7.1	36.6					14.7	<0.1	7.4	36.5				
12月7日/(月)	12.0	0.1	7.1	35.8					14.5	<0.1	7.3	36.7				
12月8日/(火)	12.0	0.2	7.1	36.1					14.4	<0.1	7.3	36.3				
12月9日/(水)	12.0	0.2	7.1	36.0	44.3	105	15.8	<0.01	14.1	<0.1	7.3	36.6	43.8	97	17.9	<0.01
12月10日/(木)	11.8	0.2	7.0	37.0					14.0	0.1	7.3	36.4				
12月11日/(金)	11.8	0.2	7.0	35.6					14.0	<0.1	7.2	36.5				
12月12日/(土)	12.1	0.2	7.1	35.9					14.2	0.1	7.3	36.5				
12月13日/(日)	12.1	0.2	7.1	36.3					14.2	<0.1	7.3	36.2				
12月14日/(月)	11.4	0.2	7.1	35.9					13.5	<0.1	7.3	35.9				
12月15日/(火)	10.5	0.2	7.2	35.7					12.9	<0.1	7.3	36.1				
12月16日/(水)	9.4	0.2	7.2	35.7	43.5	99	15.8	<0.01	12.4	<0.1	7.3	35.8	42.6	95	17.7	<0.01
12月17日/(木)	8.5	0.2	7.2	37.7					11.6	<0.1	7.2	35.5				
12月18日/(金)	8.4	0.2	7.2	37.5					11.1	<0.1	7.2	36.1				
12月19日/(土)	8.6	0.2	7.2	37.4					11.1	<0.1	7.3	36.4				
12月20日/(日)	8.3	0.2	7.2	36.7					10.4	<0.1	7.3	36.3				
12月21日/(月)	7.8	0.2	7.2	36.7					10.6	<0.1	7.3	36.4				
12月22日/(火)	7.7	0.2	7.2	36.4					10.5	<0.1	7.2	36.2				
12月23日/(水)	8.0	0.2	7.2	36.7	43.0	104	16.0	<0.01	10.5	<0.1	7.4	35.4	43.4	96	18.2	<0.01
12月24日/(木)	8.1	0.2	7.2	37.0					10.3	<0.1	7.5	35.0				
12月25日/(金)	8.1	0.3	7.2	37.6					10.4	<0.1	7.5	35.1				
12月26日/(土)	8.0	0.2	7.2	37.3					10.2	<0.1	7.5	35.4				
12月27日/(日)	7.8	0.2	7.2	37.1					10.2	<0.1	7.5	35.7				
12月28日/(月)	8.1	0.2	7.2	37.1					10.2	<0.1	7.5	35.8				
12月29日/(火)	8.7	0.2	7.2	36.6					10.4	<0.1	7.5	35.7				
12月30日/(水)	9.1	0.2	7.2	36.3					10.7	<0.1	7.5	35.0				
12月31日/(木)	8.7	0.2	7.2	36.0	42.7	102	16.1	<0.01	10.3	<0.1	7.5	35.1	43.6	98	18.6	<0.01
最高値	13.3	0.3	7.2	37.7	44.3	108	16.1	<0.01	15.5	0.1	7.5	36.7	43.8	98	18.6	<0.01
最低値	7.7	0.1	7.0	35.2	42.7	99	15.3	<0.01	10.2	<0.1	7.2	35.0	42.6	95	17.6	<0.01
平均値	10.2	0.2	7.1	36.5	43.5	104	15.8	<0.01	12.4	<0.1	7.4	36.0	43.4	96	18.0	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和3年1月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
1月1日/(金)	7.6	0.2	7.1	34.0					9.7	<0.1	7.5	34.8				
1月2日/(土)	7.0	0.2	7.2	35.6					9.6	<0.1	7.5	34.5				
1月3日/(日)	6.8	0.2	7.2	36.3					9.3	<0.1	7.5	33.9				
1月4日/(月)	6.6	0.2	7.2	35.9					9.2	<0.1	7.5	35.6				
1月5日/(火)	7.1	0.2	7.2	35.7					9.1	<0.1	7.5	34.6				
1月6日/(水)	7.1	0.3	7.2	35.8	44.2	104	15.5	<0.01	9.1	<0.1	7.4	34.3	43.9	91	17.8	<0.01
1月7日/(木)	7.1	0.2	7.2	35.7					9.1	<0.1	7.4	34.4				
1月8日/(金)	6.1	0.3	7.2	35.9					8.4	<0.1	7.5	35.2				
1月9日/(土)	5.0	0.3	7.2	36.1					7.8	<0.1	7.5	34.8				
1月10日/(日)	4.6	0.2	7.2	36.8					7.5	<0.1	7.5	34.9				
1月11日/(月)	4.5	0.2	7.2	35.6					7.2	<0.1	7.5	35.1				
1月12日/(火)	5.0	0.2	7.1	35.2					7.1	<0.1	7.4	35.3				
1月13日/(水)	5.3	0.2	7.1	34.9	44.0	96	16.5	<0.01	7.1	<0.1	7.4	34.9	44.5	91	18.7	<0.01
1月14日/(木)	5.4	0.3	7.1	35.4					7.4	<0.1	7.4	34.3				
1月15日/(金)	5.8	0.2	7.1	35.7					7.8	<0.1	7.4	34.2				
1月16日/(土)	6.6	0.2	7.1	36.2					8.2	<0.1	7.4	34.3				
1月17日/(日)	6.7	0.2	7.1	35.5					8.3	<0.1	7.4	34.5				
1月18日/(月)	6.2	0.2	7.1	35.6					8.2	<0.1	7.4	34.8				
1月19日/(火)	5.8	0.2	7.2	34.8					8.2	<0.1	7.4	34.5				
1月20日/(水)	5.8	0.2	7.1	34.3	44.3	100	16.6	<0.01	7.9	<0.1	7.4	34.1	44.1	93	19.0	<0.01
1月21日/(木)	6.2	0.2	7.1	35.8					7.9	<0.1	7.4	34.3				
1月22日/(金)	6.8	0.2	7.1	35.4					8.4	<0.1	7.4	34.5				
1月23日/(土)	7.1	0.2	7.0	34.3					8.7	0.1	7.4	34.9				
1月24日/(日)	7.6	0.2	7.0	32.3					8.9	<0.1	7.4	34.3				
1月25日/(月)	7.9	0.2	6.8	35.6					9.1	0.1	7.4	34.3				
1月26日/(火)	8.2	0.3	6.9	28.3					9.4	0.2	7.4	32.8				
1月27日/(水)	8.7	0.3	7.0	30.2	42.8	94	14.5	<0.01	10.1	0.3	7.3	31.8	44.1	87	17.2	<0.01
1月28日/(木)	9.7	0.3	6.9	30.2					10.2	0.3	7.3	31.5				
1月29日/(金)	8.5	0.3	7.0	31.7					10.3	0.2	7.3	32.1				
1月30日/(土)	7.3	0.3	7.1	33.4					9.6	0.2	7.3	32.4				
1月31日/(日)	7.1	0.2	7.1	32.8					9.6	0.2	7.4	32.4				
最高値	9.7	0.3	7.2	36.8	44.3	104	16.6	<0.01	10.3	0.3	7.5	35.6	44.5	93	19.0	<0.01
最低値	4.5	0.2	6.8	25.6	42.8	94	14.5	<0.01	7.1	<0.1	7.3	31.5	43.9	87	17.2	<0.01
平均値	6.7	0.2	7.1	34.2	43.8	99	15.8	<0.01	8.7	<0.1	7.4	34.1	44.2	91	18.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和3年2月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
2月1日/(月)	7.5	0.2	7.0	33.8					9.3	0.1	7.4	33.1				
2月2日/(火)	7.8	0.2	7.0	31.9					9.5	0.2	7.4	33.2				
2月3日/(水)	8.5	0.3	6.8	27.7	40.0	94	15.5	<0.01	9.3	0.1	7.4	33.1	42.8	95	18.5	<0.01
2月4日/(木)	7.2	0.3	7.0	28.1					9.5	0.1	7.3	32.5				
2月5日/(金)	7.2	0.2	7.0	31.4					9.5	<0.1	7.3	30.7				
2月6日/(土)	7.8	0.2	7.0	31.6					9.3	0.1	7.3	31.3				
2月7日/(日)	8.4	0.2	7.0	31.9					10.1	0.1	7.4	31.9				
2月8日/(月)	8.2	0.2	7.1	33.6					10.1	0.1	7.4	31.9				
2月9日/(火)	7.6	0.2	7.1	28.9					9.6	<0.1	7.4	32.1				
2月10日/(水)	7.6	0.2	7.1	31.8	42.4	89	15.0	<0.01	9.5	<0.1	7.4	32.7	42.7	81	17.4	<0.01
2月11日/(木)	8.3	0.2	7.1	32.0					9.8	<0.1	7.4	33.0				
2月12日/(金)	8.8	0.2	7.1	32.2					9.8	<0.1	7.4	33.0				
2月13日/(土)	8.9	0.2	7.1	32.1					10.3	<0.1	7.4	33.1				
2月14日/(日)	9.8	0.2	7.1	32.3					11.0	<0.1	7.4	33.2				
2月15日/(月)	10.6	0.2	7.1	32.3					11.5	<0.1	7.4	33.0				
2月16日/(火)	10.8	0.3	6.7	23.3					11.6	<0.1	7.4	32.9				
2月17日/(水)	9.5	0.2	6.8	24.1	40.4	96	12.5	<0.01	11.5	0.1	7.3	32.3	40.7	80	17.6	<0.01
2月18日/(木)	7.8	0.2	7.0	27.6					10.3	0.1	7.3	30.1				
2月19日/(金)	7.5	0.2	7.1	28.8					9.7	0.1	7.3	30.6				
2月20日/(土)	7.5	0.2	7.2	30.8					9.8	<0.1	7.4	31.5				
2月21日/(日)	8.3	0.1	7.2	31.1					10.1	0.1	7.4	33.0				
2月22日/(月)	9.2	0.1	7.2	31.2					10.4	<0.1	7.4	32.6				
2月23日/(火)	10.0	0.1	7.2	31.6					11.0	<0.1	7.4	33.5				
2月24日/(水)	9.5	0.2	7.2	31.5	40.3	74	12.9	<0.01	11.0	<0.1	7.4	32.3	39.6	70	15.3	<0.01
2月25日/(木)	9.4	0.1	7.2	31.7					10.6	<0.1	7.4	32.9				
2月26日/(金)	9.6	0.1	7.2	32.4					10.8	<0.1	7.4	32.8				
2月27日/(土)	9.1	0.2	7.2	33.3					10.5	<0.1	7.4	32.9				
2月28日/(日)	8.9	0.2	7.2	32.7					10.6	<0.1	7.5	33.4				
最高値	10.8	0.3	7.2	33.8	42.4	96	15.5	<0.01	11.6	0.2	7.5	33.5	42.8	95	18.5	<0.01
最低値	7.2	0.1	6.7	23.3	40.0	74	12.5	<0.01	9.3	<0.1	7.3	30.1	39.6	70	15.3	<0.01
平均値	8.6	0.2	7.1	30.8	40.8	88	14.0	<0.01	10.2	<0.1	7.4	32.5	41.5	82	17.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和3年3月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
3月1日/(月)	9.4	0.1	7.1	32.9					10.9	<0.1	7.4	33.9				
3月2日/(火)	10.7	0.1	7.1	32.7					11.6	<0.1	7.3	33.3				
3月3日/(水)	10.2	0.3	6.7	22.4	35.2	78	13.8	<0.01	10.9	<0.1	7.4	33.6	41.5	80	17.3	<0.01
3月4日/(木)	10.0	0.2	6.9	26.3					11.2	<0.1	7.3	32.6				
3月5日/(金)	10.6	0.1	7.0	28.1					11.4	<0.1	7.2	31.0				
3月6日/(土)	10.9	0.1	7.0	30.9					11.7	0.1	7.3	30.5				
3月7日/(日)	10.8	0.1	7.1	29.8					11.9	0.1	7.4	31.9				
3月8日/(月)	10.6	0.1	7.1	30.8					12.0	<0.1	7.4	31.4				
3月9日/(火)	10.9	0.1	7.1	31.0					11.8	0.1	7.3	32.0				
3月10日/(水)	11.1	0.1	7.0	31.1	42.0	94	14.1	<0.01	12.2	<0.1	7.3	31.9	42.9	73	15.8	<0.01
3月11日/(木)	11.3	0.2	7.1	32.2					12.0	<0.1	7.3	32.3				
3月12日/(金)	11.5	0.2	7.1	32.3					12.4	<0.1	7.3	32.6				
3月13日/(土)	11.5	0.2	7.1	32.3					12.6	<0.1	7.3	32.8				
3月14日/(日)	11.5	0.2	6.8	24.5					12.7	0.1	7.4	33.0				
3月15日/(月)	11.5	0.2	6.9	25.8					12.8	<0.1	7.3	31.2				
3月16日/(火)	12.2	0.2	7.0	28.3					12.8	<0.1	7.2	31.8				
3月17日/(水)	12.3	0.2	7.1	30.7	42.0	85	12.9	<0.01	13.2	0.1	7.2	31.6	40.9	75	15.5	<0.01
3月18日/(木)	12.3	0.2	7.1	31.0					13.1	<0.1	7.3	32.3				
3月19日/(金)	12.9	0.2	7.1	31.2					13.2	0.1	7.3	33.2				
3月20日/(土)	13.3	0.2	7.1	31.5					13.6	<0.1	7.3	33.5				
3月21日/(日)	13.6	0.2	7.1	31.9					14.1	0.1	7.3	33.7				
3月22日/(月)	13.9	0.2	6.7	21.6					14.0	0.1	7.3	33.4				
3月23日/(火)	13.0	0.2	6.9	26.5					13.9	0.1	7.2	30.3				
3月24日/(水)	13.0	0.2	7.1	28.9	40.4	90	12.7	<0.01	13.8	<0.1	7.2	30.3	40.5	70	14.2	<0.01
3月25日/(木)	13.9	0.2	7.0	30.3					14.2	<0.1	7.2	31.8				
3月26日/(金)	13.4	0.2	7.1	31.4					14.2	0.1	7.2	32.8				
3月27日/(土)	13.9	0.2	7.1	31.5					14.4	0.1	7.3	33.4				
3月28日/(日)	14.4	0.2	7.1	31.7					14.9	0.2	7.3	33.2				
3月29日/(月)	14.0	0.2	7.1	32.1					15.0	<0.1	7.3	33.9				
3月30日/(火)	14.8	0.1	6.8	24.7					15.3	<0.1	7.3	33.9				
3月31日/(水)	14.8	0.2	7.0	28.4	43.1	92	13.2	<0.01	15.5	<0.1	7.2	32.7	41.5	76	15.7	<0.01
最高値	14.8	0.3	7.1	32.9	43.1	94	14.1	<0.01	15.5	0.2	7.4	33.9	42.9	80	17.3	<0.01
最低値	9.4	0.1	6.7	21.6	35.2	78	12.7	<0.01	10.9	<0.1	7.2	30.3	40.5	70	14.2	<0.01
平均値	12.2	0.2	7.0	29.5	40.5	88	13.3	<0.01	13.0	<0.1	7.3	32.4	41.5	75	15.7	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。