令和5年5月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果口

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度(pH値)	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ	水温	濁度	水素ｲｵﾝ濃度(pH値)	総ｱﾙｶﾘ度	硬度	蒸発残留物	塩素ｲｵﾝ	鉄ｲｵﾝ
	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	度		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
5月1日/(月)	17.8	0.1	6.6	24.1	26.7	74	9.1	0.01	18.4	0.2	7.2	31.4	27.7	80	15.2	<0.01
5月2日/(火)	17.5	0.1	6.7	26.3					18.1	0.2	7.1	27.1				
5月3日/(水)	17.7	0.2	6.8	30.3					18.1	0.1	7.1	29.3				
5月4日/(木)	18.4	0.2	6.9	31.2					18.8	0.1	7.2	31.3				
5月5日/(金)	19.2	0.2	6.9	30.4					19.3	0.1	7.2	31.0				
5月6日/(土)	19.4	0.2	6.9	31.9					19.9	<0.1	7.3	31.3				
5月7日/(日)	19.7	0.2	6.9	33.1					20.4	0.1	7.3	32.9				
5月8日/(月)	18.4	0.2	6.5	17.8					19.8	0.1	7.2	30.9				
5月9日/(火)	16.5	0.3	6.6	17.3					17.9	0.3	6.9	17.5				
5月10日/(水)	17.9	0.2	6.7	25.7	37.1	78	10.0	<0.01	17.6	0.1	6.9	19.7	30.8	71	13.6	<0.01
5月11日/(木)	18.3	0.1	6.9	28.4					18.5	<0.1	7.1	25.9				
5月12日/(金)	17.8	0.1	6.9	28.6					18.8	<0.1	7.1	27.8				
5月13日/(土)	18.0	0.2	6.9	30.6					19.1	<0.1	7.2	29.3				
5月14日/(日)	18.2	0.1	6.9	30.9					19.0	<0.1	7.2	31.0				
5月15日/(月)	18.0	0.2	6.8	29.8					19.0	<0.1	7.2	31.2				
5月16日/(火)	19.2	0.2	6.8	30.3					19.4	<0.1	7.1	30.1				
5月17日/(水)	20.2	0.2	6.8	30.8	39.0	116	11.6	<0.01	20.2	<0.1	7.1	30.5	38.4	71	14.5	<0.01
5月18日/(木)	21.1	0.2	6.9	31.5					21.0	<0.1	7.1	29.3				
5月19日/(金)	21.0	0.2	6.9	31.3					21.4	<0.1	7.1	28.3				
5月20日/(土)	20.0	0.2	6.7	28.5					21.2	<0.1	7.1	28.5				
5月21日/(日)	21.0	0.2	6.8	28.7					21.1	<0.1	7.1	26.6				
5月22日/(月)	21.6	0.2	6.8	28.9					21.6	<0.1	7.1	26.1				
5月23日/(火)	21.6	0.2	6.9	30.9					21.7	<0.1	7.1	28.2				
5月24日/(水)	21.0	0.2	7.0	31.0	39.2	107	11.6	<0.01	21.3	<0.1	7.2	29.7	37.8	74	14.4	<0.01
5月25日/(木)	21.1	0.2	7.0	31.8					21.2	<0.1	7.2	32.0				
5月26日/(金)	21.0	0.2	6.9	31.9					21.5	<0.1	7.2	31.6				
5月27日/(土)	21.2	0.2	7.0	32.6					21.6	<0.1	7.3	33.0				
5月28日/(日)	22.0	0.2	7.0	32.8					22.1	<0.1	7.4	33.5				
5月29日/(月)	22.4	0.2	7.0	32.8					22.6	<0.1	7.3	33.7				
5月30日/(火)	21.6	0.2	6.9	31.3					22.6	<0.1	7.3	32.7				
5月31日/(水)	21.4	0.3	6.7	26.6	37.6	102	9.9	<0.01	22.1	<0.1	7.2	31.2	36.8	77	14.9	<0.01
最高値	22.4	0.3	7.0	33.1	39.2	116	11.6	0.01	22.6	0.3	7.4	33.7	38.4	80	15.2	<0.01
最低値	16.5	0.1	6.5	17.3	26.7	74	9.1	<0.01	17.6	<0.1	6.9	17.5	27.7	71	13.6	<0.01
平均値	19.7	0.2	6.8	29.3	35.9	95	10.4	<0.01	20.2	<0.1	7.2	29.4	34.3	75	14.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。