令和5年6月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果口

| 浄水場名 | 大庭浄水場 | | | | | | | | 三島浄水場 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配水区域 | 東部・南部水道事業所管内 | | | | | | | | 北部水道事業所管内 | | | | | | | |
| 検査項目 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度（pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ濃度（pH値） | 総ｱﾙｶﾘ度 | 硬度 | 蒸発残留物 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄ｲｵﾝ |
| | ℃ | 度 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | 度 | | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値 | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | － | － | 30以下 | 6.0～8.3 | － | － | － | － | － |
| 日本工業用水協会標準値 | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － | － | 20以下 | 6.5～8.0 | 75以下 | 120以下 | 250以下 | 80以下 | － |
| 6月1日/(木) | 21.0 | 0.2 | 6.8 | 26.8 | | | | | 21.7 | <0.1 | 7.2 | 28.8 | | | | |
| 6月2日/(金) | 20.8 | 0.2 | 6.8 | 27.8 | | | | | 21.7 | <0.1 | 7.2 | 28.1 | | | | |
| 6月3日/(土) | 20.3 | 0.3 | 6.6 | 19.2 | | | | | 21.4 | <0.1 | 7.2 | 26.2 | | | | |
| 6月4日/(日) | 19.7 | 0.2 | 6.6 | 19.1 | | | | | 20.8 | 0.1 | 7.0 | 19.2 | | | | |
| 6月5日/(月) | 20.7 | 0.1 | 6.7 | 23.2 | | | | | 21.1 | <0.1 | 7.0 | 21.4 | | | | |
| 6月6日/(火) | 20.9 | 0.2 | 6.8 | 26.0 | | | | | 21.6 | <0.1 | 7.2 | 26.5 | | | | |
| 6月7日/(水) | 20.4 | 0.2 | 6.8 | 26.7 | 34.7 | 95 | 9.0 | <0.01 | 21.5 | <0.1 | 7.2 | 27.9 | 36.4 | 80 | 13.3 | <0.01 |
| 6月8日/(木) | 20.9 | 0.2 | 6.9 | 27.0 | | | | | 21.8 | <0.1 | 7.3 | 29.9 | | | | |
| 6月9日/(金) | 20.6 | 0.1 | 6.9 | 26.9 | | | | | 21.7 | <0.1 | 7.3 | 30.1 | | | | |
| 6月10日/(土) | 20.7 | 0.2 | 6.8 | 24.9 | | | | | 21.8 | <0.1 | 7.3 | 29.6 | | | | |
| 6月11日/(日) | 21.0 | 0.2 | 6.8 | 25.6 | | | | | 22.0 | <0.1 | 7.3 | 29.6 | | | | |
| 6月12日/(月) | 21.2 | 0.2 | 6.9 | 28.3 | | | | | 22.1 | <0.1 | 7.3 | 29.7 | | | | |
| 6月13日/(火) | 21.3 | 0.1 | 6.9 | 28.3 | | | | | 22.1 | <0.1 | 7.2 | 30.0 | | | | |
| 6月14日/(水) | 22.3 | 0.2 | 6.9 | 29.4 | 36.1 | 87 | 9.5 | <0.01 | 22.7 | <0.1 | 7.2 | 31.0 | 36.7 | 82 | 13.0 | <0.01 |
| 6月15日/(木) | 22.5 | 0.2 | 6.9 | 29.5 | | | | | 23.0 | <0.1 | 7.2 | 31.0 | | | | |
| 6月16日/(金) | 22.5 | 0.3 | 6.9 | 29.6 | | | | | 23.1 | <0.1 | 7.3 | 31.7 | | | | |
| 6月17日/(土) | 23.2 | 0.2 | 6.9 | 30.4 | | | | | 23.4 | 0.1 | 7.3 | 30.7 | | | | |
| 6月18日/(日) | 24.0 | 0.2 | 6.9 | 31.3 | | | | | 24.0 | 0.1 | 7.3 | 31.0 | | | | |
| 6月19日/(月) | 23.9 | 0.2 | 7.0 | 32.0 | | | | | 24.1 | 0.1 | 7.3 | 31.5 | | | | |
| 6月20日/(火) | 24.5 | 0.2 | 7.0 | 32.1 | | | | | 24.5 | 0.1 | 7.3 | 32.8 | | | | |
| 6月21日/(水) | 24.8 | 0.2 | 7.0 | 32.4 | 38.0 | 91 | 11.0 | <0.01 | 24.6 | 0.1 | 7.3 | 32.4 | 38.4 | 82 | 14.6 | <0.01 |
| 6月22日/(木) | 23.6 | 0.2 | 6.9 | 33.6 | | | | | 24.5 | 0.1 | 7.3 | 32.9 | | | | |
| 6月23日/(金) | 22.2 | 0.2 | 6.7 | 25.2 | | | | | 23.8 | 0.1 | 7.2 | 33.3 | | | | |
| 6月24日/(土) | 23.4 | 0.1 | 6.8 | 28.9 | | | | | 23.7 | 0.1 | 7.2 | 30.1 | | | | |
| 6月25日/(日) | 24.0 | 0.2 | 6.9 | 31.8 | | | | | 24.1 | 0.1 | 7.2 | 30.9 | | | | |
| 6月26日/(月) | 24.6 | 0.2 | 6.9 | 32.0 | | | | | 24.4 | 0.1 | 7.3 | 32.2 | | | | |
| 6月27日/(火) | 24.5 | 0.2 | 6.9 | 32.4 | | | | | 24.7 | 0.1 | 7.2 | 31.8 | | | | |
| 6月28日/(水) | 25.7 | 0.2 | 6.9 | 31.0 | 38.1 | 110 | 11.0 | <0.01 | 25.3 | 0.1 | 7.1 | 33.1 | 38.5 | 86 | 14.5 | <0.01 |
| 6月29日/(木) | 26.0 | 0.2 | 6.9 | 32.1 | | | | | 25.7 | 0.1 | 7.2 | 32.8 | | | | |
| 6月30日/(金) | 26.3 | 0.2 | 6.8 | 31.0 | | | | | 26.3 | 0.1 | 7.2 | 33.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高値 | 26.3 | 0.3 | 7.0 | 33.6 | 38.1 | 110 | 11.0 | <0.01 | 26.3 | 0.1 | 7.3 | 33.3 | 38.5 | 86 | 14.6 | <0.01 |
| 最低値 | 19.7 | 0.1 | 6.6 | 19.1 | 34.7 | 87 | 9.0 | <0.01 | 20.8 | <0.1 | 7.0 | 19.2 | 36.4 | 80 | 13.0 | <0.01 |
| 平均値 | 22.6 | 0.2 | 6.8 | 28.5 | 36.7 | 96 | 10.1 | <0.01 | 23.1 | <0.1 | 7.2 | 30.0 | 37.5 | 83 | 13.9 | <0.01 |

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。