令和5年7月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
7月1日/(土)	26.1	0.2	6.9	32.3					26.3	0.2	7.2	33.2				
7月2日/(日)	24.8	0.3	6.6	24.6					25.9	0.2	7.2	32.3				
7月3日/(月)	26.1	0.1	6.7	26.5					26.0	0.2	7.2	31.0				
7月4日/(火)	26.5	0.2	6.8	30.6					26.2	0.2	7.2	31.3				
7月5日/(水)	27.1	0.3	6.9	32.6	36.9	98	10.7	<0.01	26.7	0.1	7.2	31.6	37.5	79	13.8	<0.01
7月6日/(木)	26.4	0.2	6.9	33.3					26.5	0.1	7.2	32.8				
7月7日/(金)	27.0	0.2	6.8	31.4					26.6	0.1	7.1	32.0				
7月8日/(土)	27.2	0.2	6.9	32.9					26.9	0.1	7.2	32.7				
7月9日/(日)	26.9	0.2	6.9	33.0					27.1	0.2	7.2	32.0				
7月10日/(月)	26.8	0.2	6.9	32.4					26.8	0.2	7.2	32.5				
7月11日/(火)	27.0	0.3	6.9	33.3					26.9	0.1	7.1	31.8				
7月12日/(水)	27.7	0.2	6.8	31.0	38.3	88	10.0	<0.01	27.0	0.1	7.2	32.5	38.5	87	13.2	<0.01
7月13日/(木)	27.7	0.2	6.9	32.5					27.3	0.1	7.2	33.5				
7月14日/(金)	26.9	0.2	6.8	32.9					27.0	0.1	7.2	32.8				
7月15日/(土)	26.1	0.2	6.7	28.2					26.3	0.1	7.1	31.3				
7月16日/(日)	27.1	0.2	6.9	32.6					26.2	0.2	7.3	29.5				
7月17日/(月)	27.5	0.2	7.0	32.6					26.6	0.2	7.3	30.3				
7月18日/(火)	28.2	0.2	7.0	32.9					27.1	0.1	7.2	31.7				
7月19日/(水)	28.8	0.2	6.9	33.3	39.1	90	10.8	<0.01	27.6	0.1	7.1	32.0	38.2	80	13.5	<0.01
7月20日/(木)	28.1	0.2	7.0	33.9					27.5	0.1	7.2	32.4				
7月21日/(金)	28.1	0.2	6.9	34.8					27.0	0.1	7.2	33.4				
7月22日/(土)	28.5	0.2	6.9	34.5					27.2	0.1	7.2	33.9				
7月23日/(日)	28.9	0.2	6.9	34.8					27.8	0.2	7.3	34.8				
7月24日/(月)	29.2	0.2	6.9	34.6					27.8	0.2	7.2	35.0				
7月25日/(火)	29.4	0.2	6.9	34.3					28.1	0.1	7.2	35.2				
7月26日/(水)	29.7	0.3	6.9	34.9	41.2	99	14.2	<0.01	28.6	0.2	7.2	35.5	40.8	89	16.3	<0.01
7月27日/(木)	30.2	0.2	6.9	35.0					28.8	0.2	7.2	36.2				
7月28日/(金)	30.5	0.2	6.8	34.2					29.2	0.3	7.2	36.4				
7月29日/(土)	30.6	0.2	6.9	35.2					29.3	0.2	7.2	35.7				
7月30日/(日)	30.8	0.2	6.9	35.5					29.5	0.2	7.3	34.6				
7月31日/(月)	30.5	0.2	6.9	35.3					29.4	0.2	7.3	34.7				
最高値	30.8	0.3	7.0	35.5	41.2	99	14.2	<0.01	29.5	0.3	7.3	36.4	40.8	89	16.3	<0.01
最低値	24.8	0.1	6.6	24.6	36.9	88	10.0	<0.01	25.9	0.1	7.1	29.5	37.5	79	13.2	<0.01
平均値	27.9	0.2	6.9	32.8	38.9	94	11.4	<0.01	27.3	0.2	7.2	33.1	38.8	84	14.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。