令和5年8月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
8月1日/(火)	30.4	0.2	6.9	35.3					29.4	0.2	7.2	34.3				
8月2日/(水)	30.7	0.2	6.9	34.8	40.6	104	15.0	<0.01	29.4	0.2	7.2	34.4	40.7	101	17.7	<0.01
8月3日/(木)	30.7	0.2	6.9	34.4					29.6	0.2	7.2	33.9				
8月4日/(金)	30.8	0.2	6.9	34.3					29.7	0.2	7.2	33.4				
8月5日/(土)	30.7	0.2	6.9	34.0					29.5	0.2	7.2	33.7				
8月6日/(日)	30.7	0.2	6.9	34.5					29.5	0.2	7.3	32.9				
8月7日/(月)	30.3	0.2	6.9	33.4					29.3	0.3	7.2	33.7				
8月8日/(火)	29.2	0.2	6.8	33.8					28.8	0.2	7.2	33.3				
8月9日/(水)	29.0	0.2	6.9	33.4	39.9	110	15.4	<0.01	28.9	0.2	7.2	33.0	39.6	101	18.7	<0.01
8月10日/(木)	29.0	0.3	6.8	32.8					29.1	0.2	7.1	33.3				
8月11日/(金)	28.9	0.2	6.8	31.4					29.1	0.3	7.2	32.6				
8月12日/(土)	29.3	0.2	6.8	31.6					29.1	0.3	7.2	31.9				
8月13日/(日)	29.7	0.2	6.8	31.7					29.5	0.3	7.2	31.6				
8月14日/(月)	29.7	0.2	6.8	31.7					29.7	0.4	7.1	32.0				
8月15日/(火)	28.5	0.3	6.8	30.8					29.1	0.5	7.2	31.3				
8月16日/(水)	24.7	0.8	6.5	16.8	23.6	97	4.7	<0.01	28.1	0.5	7.1	29.7	36.0	90	15.5	<0.01
8月17日/(木)	25.4	0.2	6.5	16.5					26.1	0.6	6.7	18.0				
8月18日/(金)	26.7	0.2	6.6	21.3					26.0	0.4	6.9	20.5				
8月19日/(土)	28.0	0.1	6.5	21.8					26.9	0.3	7.0	24.3				
8月20日/(日)	29.0	0.1	6.5	23.2					28.2	0.3	7.0	27.1				
8月21日/(月)	30.0	0.1	6.5	22.7					28.8	0.3	7.0	28.2				
8月22日/(火)	30.2	0.1	6.7	26.6					29.3	0.3	7.0	29.0				
8月23日/(水)	29.9	0.1	6.6	26.2	35.5	94	10.3	<0.01	29.2	0.2	7.1	29.6	35.4	86	14.2	<0.01
8月24日/(木)	29.5	0.2	6.7	28.5					29.5	0.2	7.1	30.6				
8月25日/(金)	28.5	0.2	6.6	26.3					29.1	0.2	7.0	30.8				
8月26日/(土)	29.3	0.2	6.8	29.8					28.8	0.2	7.1	29.9				
8月27日/(日)	29.7	0.2	6.8	30.5					28.9	0.3	7.2	30.9				
8月28日/(月)	29.9	0.2	6.9	31.6					29.1	0.2	7.2	31.6				
8月29日/(火)	30.1	0.2	6.9	31.5					29.3	0.2	7.1	31.7				
8月30日/(水)	29.8	0.2	6.9	30.3	35.9	88	10.6	<0.01	29.3	0.2	7.1	31.6	36.8	93	14.6	<0.01
8月31日/(木)	29.5	0.3	6.9	32.2					29.1	0.2	7.1	32.0				
最高値	30.8	0.8	6.9	35.3	40.6	110	15.4	<0.01	29.7	0.6	7.3	34.4	40.7	101	18.7	<0.01
最低値	24.7	0.1	6.5	16.5	23.6	88	4.7	<0.01	26.0	0.2	6.7	18.0	35.4	86	14.2	<0.01
平均値	29.3	0.2	6.8	29.5	35.1	99	11.2	<0.01	28.9	0.3	7.1	30.7	37.7	94	16.1	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。