令和5年9月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度 (pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
9月1日/(金)	29.4	0.2	6.9	32.3					29.1	0.2	7.1	32.4				
9月2日/(土)	29.5	0.2	6.9	32.8					29.0	0.2	7.2	33.1				
9月3日/(日)	29.0	0.2	6.9	34.8					29.2	0.2	7.3	33.2				
9月4日/(月)	29.2	0.2	6.9	34.4					28.9	0.2	7.2	33.5				
9月5日/(火)	29.3	0.1	6.7	32.2					29.0	0.2	7.1	33.8				
9月6日/(水)	29.5	0.1	6.8	32.6	39.5	114	13.4	<0.01	29.0	0.2	7.1	33.8	39.6	98	16.7	<0.01
9月7日/(木)	28.5	0.3	6.9	33.9					28.7	0.2	7.1	33.5				
9月8日/(金)	27.5	0.2	6.7	30.3					27.4	0.1	7.1	33.7				
9月9日/(土)	27.5	0.3	6.8	33.1					27.6	0.2	7.1	32.5				
9月10日/(日)	28.2	0.2	6.8	32.5					27.8	0.2	7.1	33.0				
9月11日/(月)	28.3	0.2	6.8	32.6					28.0	0.2	7.1	32.2				
9月12日/(火)	27.8	0.2	6.8	33.5					27.8	0.2	7.1	32.9				
9月13日/(水)	27.8	0.2	6.7	30.3	38.4	92	11.8	<0.01	27.6	0.2	7.0	32.3	39.4	73	16.2	<0.01
9月14日/(木)	28.1	0.2	6.6	29.9					27.8	0.2	7.0	31.1				
9月15日/(金)	28.3	0.2	6.8	32.8					28.0	0.2	7.0	32.6				
9月16日/(土)	28.8	0.2	6.8	33.3					27.8	0.2	7.2	32.6				
9月17日/(日)	28.9	0.2	6.8	33.8					28.3	0.3	7.2	33.8				
9月18日/(月)	28.8	0.2	6.8	34.7					28.7	0.3	7.3	34.0				
9月19日/(火)	28.8	0.2	6.9	34.6					28.6	0.2	7.2	34.7				
9月20日/(水)	28.6	0.3	6.9	34.5	39.7	94	14.0	<0.01	28.6	0.3	7.2	33.6	39.4	79	17.2	<0.01
9月21日/(木)	28.5	0.2	6.8	35.2					28.4	0.2	7.2	34.1				
9月22日/(金)	27.5	0.2	6.8	32.8					28.1	0.2	7.2	33.7				
9月23日/(土)	27.4	0.3	6.9	32.7					27.5	0.2	7.1	32.2				
9月24日/(日)	26.7	0.3	7.0	33.0					27.0	0.3	7.2	32.4				
9月25日/(月)	26.5	0.2	7.0	33.4					26.6	0.2	7.2	31.2				
9月26日/(火)	26.8	0.2	7.0	34.7					26.6	0.3	7.2	32.5				
9月27日/(水)	26.6	0.2	7.0	35.6	39.6	94	13.6	<0.01	26.9	0.2	7.2	33.0	39.0	75	15.9	<0.01
9月28日/(木)	26.9	0.2	7.0	35.9					27.1	0.3	7.2	34.2				
9月29日/(金)	26.7	0.2	7.0	36.3					27.0	0.2	7.2	34.4				
9月30日/(土)	26.5	0.2	7.0	36.6					26.7	0.3	7.3	34.8				
最高値	29.5	0.3	7.0	36.6	39.7	114	14.0	<0.01	29.2	0.3	7.3	34.8	39.6	98	17.2	<0.01
最低値	26.5	0.1	6.6	29.9	38.4	92	11.8	<0.01	26.6	0.1	7.0	31.1	39.0	73	15.9	<0.01
平均値	28.1	0.2	6.8	33.5	39.3	99	13.2	<0.01	28.0	0.2	7.1	33.2	39.4	81	16.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。