令和5年11月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
11月1日/(水)	18.3	0.2	7.0	36.3	42.1	98	15.5	<0.01	19.7	0.2	7.2	34.9	42.4	96	18.7	<0.01
11月2日/(木)	18.2	0.2	7.1	37.1					19.8	0.2	7.1	35.6				
11月3日/(金)	18.4	0.2	7.1	36.7					19.7	0.2	7.2	37.0				
11月4日/(土)	18.7	0.1	7.0	36.0					19.9	0.3	7.2	36.1				
11月5日/(日)	18.8	0.1	7.0	35.3					20.2	0.2	7.3	37.1				
11月6日/(月)	19.2	0.2	7.1	36.3					20.5	0.2	7.3	37.3				
11月7日/(火)	19.5	0.2	7.1	35.8					20.6	0.2	7.1	36.0				
11月8日/(水)	19.4	0.2	6.8	28.0	36.9	84	11.0	<0.01	20.4	0.2	7.2	36.1	41.7	80	17.9	<0.01
11月9日/(木)	18.4	0.2	6.9	31.4					20.5	0.3	7.0	31.4				
11月10日/(金)	18.7	0.2	7.0	37.0					20.3	0.3	7.1	34.0				
11月11日/(土)	18.6	0.2	7.0	36.8					19.8	0.3	7.2	35.4				
11月12日/(日)	17.7	0.2	6.9	34.0					19.3	0.3	7.3	36.6				
11月13日/(月)	16.4	0.2	7.1	36.8					18.2	0.2	7.2	35.1				
11月14日/(火)	15.3	0.2	7.1	38.4					17.1	0.2	7.2	36.0				
11月15日/(水)	15.2	0.2	7.1	37.8	44.4	102	15.2	<0.01	16.5	0.2	7.1	37.3	44.1	97	18.2	<0.01
11月16日/(木)	15.2	0.1	7.1	37.0					16.4	0.2	7.1	36.9				
11月17日/(金)	15.4	0.2	7.1	38.3					16.7	0.2	7.2	37.1				
11月18日/(土)	15.2	0.2	7.0	35.7					16.5	0.2	7.2	36.4				
11月19日/(日)	13.4	0.2	7.1	35.8					15.9	0.3	7.3	36.3				
11月20日/(月)	13.4	0.2	7.1	37.0					15.4	0.3	7.2	36.2				
11月21日/(火)	13.6	0.2	7.1	38.0					15.1	0.2	7.2	37.2				
11月22日/(水)	13.5	0.2	7.1	38.8	44.5	97	15.0	<0.01	14.8	0.2	7.2	36.4	44.0	95	18.2	<0.01
11月23日/(木)	13.6	0.2	7.1	39.3					15.0	0.2	7.2	36.5				
11月24日/(金)	13.8	0.2	7.1	38.8					15.3	0.2	7.2	37.4				
11月25日/(土)	13.7	0.2	7.1	39.1					15.0	0.2	7.3	37.7				
11月26日/(日)	12.8	0.2	7.2	39.5					14.6	0.2	7.3	38.0				
11月27日/(月)	12.6	0.2	7.1	39.5					14.3	0.2	7.3	39.0				
11月28日/(火)	12.6	0.1	7.1	38.4					14.2	0.2	7.2	38.0				
11月29日/(水)	12.5	0.2	7.1	38.7	44.5	97	15.5	<0.01	14.0	0.2	7.1	37.0	44.1	99	18.5	<0.01
11月30日/(木)	12.2	0.2	7.2	39.8					14.1	0.2	7.1	38.7				
最高値	19.5	0.2	7.2	39.8	44.5	102	15.5	<0.01	20.6	0.3	7.3	39.0	44.1	99	18.7	<0.01
最低値	12.2	0.1	6.8	28.0	36.9	84	11.0	<0.01	14.0	0.2	7.0	31.4	41.7	80	17.9	<0.01
平均値	15.8	0.2	7.1	36.9	42.5	96	14.4	<0.01	17.3	0.2	7.2	36.5	43.3	93	18.3	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。