令和5年12月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0 ～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0 ～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5 ～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5 ～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
12月1日/(金)	11.9	0.2	7.2	39.8					13.5	0.2	7.2	37.9				
12月2日/(土)	11.3	0.1	7.2	39.6					13.2	0.2	7.2	38.3				
12月3日/(日)	11.1	0.2	7.2	39.3					12.7	0.2	7.3	39.0				
12月4日/(月)	10.9	0.1	7.2	38.9					12.4	0.2	7.2	38.5				
12月5日/(火)	10.7	0.2	7.2	39.6					12.4	0.2	7.2	38.8				
12月6日/(水)	10.6	0.1	7.1	38.7	44.6	102	15.6	<0.01	12.4	0.2	7.2	38.0	44.1	101	18.8	<0.01
12月7日/(木)	11.2	0.1	7.1	39.5					12.6	0.2	7.1	38.2				
12月8日/(金)	11.2	0.2	7.2	40.4					12.8	0.2	7.2	38.7				
12月9日/(土)	11.0	0.2	7.2	39.5					12.5	0.2	7.4	38.8				
12月10日/(日)	11.5	0.2	7.2	38.7					12.7	0.2	7.4	38.7				
12月11日/(月)	11.8	0.2	7.2	38.8					13.1	0.2	7.3	39.2				
12月12日/(火)	12.3	0.2	7.2	38.8					12.1	0.2	7.3	38.4				
12月13日/(水)	12.6	0.2	7.1	38.5	45.9	98	17.0	<0.01								
12月14日/(木)	12.2	0.2	7.1	37.4												
12月15日/(金)	12.2	0.2	7.2	39.0												
12月16日/(土)	12.9	0.2	7.1	37.8												
12月17日/(日)	12.7	0.2	7.2	38.7												
12月18日/(月)	11.1	0.2	7.2	38.1												
12月19日/(火)	10.0	0.2	7.2	38.7												
12月20日/(水)	10.3	0.2	7.2	38.3	44.8	102	16.3	<0.01								
12月21日/(木)	9.9	0.2	7.2	38.8												
12月22日/(金)	8.9	0.2	7.3	38.2												
12月23日/(土)	7.7	0.2	7.3	38.8												
12月24日/(日)	7.7	0.2	7.3	39.2												
12月25日/(月)	8.1	0.2	7.2	39.3												
12月26日/(火)	8.0	0.2	7.2	38.9												
12月27日/(水)	8.1	0.2	7.2	38.3	45.1	101	16.3	<0.01								
12月28日/(木)	8.3	0.2	7.2	37.3												
12月29日/(金)	8.5	0.3	7.2	38.8												
12月30日/(土)	8.5	0.2	7.2	38.2												
12月31日/(日)	8.6	0.2	7.2	38.3												
最高値	12.9	0.3	7.3	40.4	45.9	102	17.0	<0.01	13.5	0.2	7.4	39.2				
最低値	7.7	0.1	7.1	37.3	44.6	98	15.6	<0.01	12.1	0.2	7.1	37.9				
平均値	10.4	0.2	7.2	38.8	45.1	101	16.3	<0.01	12.7	0.2	7.3	38.5	44.1	101	18.8	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。
大庭浄水場への工業用水一元化に伴い、12/13以降の三島浄水場の工業用水は廃止。