令和6年1月　　大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0 ～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5 ～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
1月1日/(月)	8.8	0.2	7.3	38.5				
1月2日/(火)	8.7	0.2	7.2	38.1				
1月3日/(水)	8.6	0.2	7.2	37.9				
1月4日/(木)	8.6	0.2	7.2	37.2				
1月5日/(金)	8.8	0.2	7.2	37.3	44.8	97	15.6	<0.01
1月6日/(土)	9.0	0.1	7.2	37.1				
1月7日/(日)	9.0	0.1	7.2	36.9				
1月8日/(月)	8.5	0.2	7.3	37.5				
1月9日/(火)	7.7	0.1	7.3	38.1				
1月10日/(水)	8.0	0.2	7.3	38.3	44.4	92	15.9	<0.01
1月11日/(木)	7.9	0.1	7.2	37.9				
1月12日/(金)	8.0	0.2	7.2	38.1				
1月13日/(土)	8.2	0.2	7.2	38.4				
1月14日/(日)	7.7	0.2	7.3	38.3				
1月15日/(月)	7.8	0.2	7.3	38.2				
1月16日/(火)	7.8	0.2	7.2	37.1				
1月17日/(水)	7.4	0.2	7.3	37.7	44.5	98	16.1	<0.01
1月18日/(木)	7.9	0.2	7.2	37.9				
1月19日/(金)	8.5	0.1	7.2	37.4				
1月20日/(土)	8.6	0.1	7.1	37.1				
1月21日/(日)	8.8	0.1	7.2	37.1				
1月22日/(月)	9.8	0.1	6.8	29.1				
1月23日/(火)	9.4	0.1	6.9	29.5				
1月24日/(水)	8.4	0.2	7.1	33.5	42.9	107	15.4	<0.01
1月25日/(木)	6.8	0.3	7.1	35.7				
1月26日/(金)	7.4	0.2	7.1	35.0				
1月27日/(土)	7.3	0.2	7.1	35.7				
1月28日/(日)	7.3	0.3	7.2	36.6				
1月29日/(月)	7.2	0.3	7.3	36.4				
1月30日/(火)	7.4	0.2	7.2	36.7				
1月31日/(水)	7.7	0.2	7.1	36.0	44.3	94	16.4	<0.01
最高値	9.8	0.3	7.3	38.5	44.8	107	16.4	<0.01
最低値	6.8	0.1	6.8	29.1	42.9	92	15.4	<0.01
平均値	8.2	0.2	7.2	36.7	44.2	98	15.9	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。