

令和6年2月

大阪広域水道企業団工業用水水質試験結果

浄水場名	大庭浄水場							
	水温	濁度	水素化濃度 (pH値)	総硬度	硬度	蒸発 残留物	塩素イオ	鉄イオ
検査項目	℃	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大阪広域水道企業団 工業用水道事業給水 条例による基準値	—	30以下	6.0 ～8.3	—	—	—	—	—
日本工業用水協会 基準値	—	20以下	6.5 ～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	—
2月1日/(木)	8.2	0.2	7.2	36.6				
2月2日/(金)	8.3	0.2	7.0	36.5				
2月3日/(土)	7.7	0.2	7.2	39.2				
2月4日/(日)	8.0	0.2	7.2	39.1				
2月5日/(月)	8.4	0.2	7.2	39.6				
2月6日/(火)	7.9	0.2	7.1	38.0				
2月7日/(水)	7.7	0.3	6.7	27.8	40.4	97	15.3	<0.01
2月8日/(木)	7.9	0.3	7.0	28.1				
2月9日/(金)	7.9	0.3	7.1	37.2				
2月10日/(土)	8.1	0.2	7.1	37.3				
2月11日/(日)	8.2	0.2	7.0	37.4				
2月12日/(月)	8.0	0.2	7.1	39.7				
2月13日/(火)	8.0	0.2	7.1	34.8				
2月14日/(水)	8.5	0.3	7.2	35.4	43.2	100	16.1	<0.01
2月15日/(木)	9.5	0.2	7.1	38.5				
2月16日/(金)	9.9	0.2	7.1	40.7				
2月17日/(土)	10.1	0.2	7.0	35.7				
2月18日/(日)	9.7	0.3	7.1	37.2				
2月19日/(月)	10.9	0.2	7.1	37.5				
2月20日/(火)	11.3	0.2	7.1	37.5				
2月21日/(水)	11.7	0.3	7.0	36.0	43.9	103	16.7	<0.01
2月22日/(木)	11.2	0.2	7.0	37.0				
2月23日/(金)	10.8	0.2	7.0	33.0				
2月24日/(土)	9.9	0.2	7.0	34.2				
2月25日/(日)	9.6	0.3	7.1	34.2				
2月26日/(月)	9.6	0.2	7.0	33.9				
2月27日/(火)	9.3	0.3	7.1	32.8				
2月28日/(水)	9.4	0.2	7.1	33.3	43.1	102	14.6	<0.01
2月29日/(木)	9.8	0.2	7.1	33.6				
最高値	11.7	0.3	7.2	40.7	43.9	103	16.7	<0.01
最低値	7.7	0.2	6.7	27.8	40.4	97	14.6	<0.01
平均値	9.2	0.2	7.1	35.9	42.7	101	15.7	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。