令和4年4月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
4月1日/(金)	12.8	0.3	7.1	33.8					14.0	<0.1	7.4	33.8				
4月2日/(土)	12.9	0.2	7.1	34.3					13.8	<0.1	7.5	34.1				
4月3日/(日)	12.8	0.2	7.1	33.9					13.8	<0.1	7.5	34.2				
4月4日/(月)	12.8	0.3	7.1	34.2					13.7	<0.1	7.5	34.6				
4月5日/(火)	13.5	0.2	7.1	33.2					13.9	<0.1	7.5	34.6				
4月6日/(水)	13.9	0.3	7.0	33.7	40.0	63	15.5	<0.01	14.7	<0.1	7.4	34.2	40.9	100	17.0	<0.01
4月7日/(木)	15.0	0.3	7.0	34.3					15.2	<0.1	7.4	34.5				
4月8日/(金)	15.5	0.3	7.0	34.8					16.0	<0.1	7.4	35.4				
4月9日/(土)	15.8	0.3	7.0	34.3					16.5	0.1	7.5	35.8				
4月10日/(日)	16.1	0.3	7.1	34.5					17.1	0.1	7.5	36.0				
4月11日/(月)	16.9	0.4	7.1	34.5					17.6	0.1	7.5	36.0				
4月12日/(火)	17.1	0.3	7.0	33.8					18.0	0.2	7.5	35.7				
4月13日/(水)	18.4	0.4	7.0	34.5	41.7	114	16.2	<0.01	18.9	0.1	7.4	35.7	42.7	93	18.1	<0.01
4月14日/(木)	19.0	0.4	6.9	35.4					19.6	<0.1	7.4	35.8				
4月15日/(金)	19.1	0.3	6.9	34.0					19.7	0.2	7.4	36.3				
4月16日/(土)	17.8	0.2	6.7	31.8					19.1	0.1	7.4	36.3				
4月17日/(日)	16.9	0.2	7.0	34.1					18.5	0.2	7.4	36.2				
4月18日/(月)	17.3	0.2	7.0	35.6					18.6	0.2	7.4	36.3				
4月19日/(火)	17.9	0.2	6.9	35.1					18.4	0.1	7.3	36.7				
4月20日/(水)	18.0	0.2	6.9	35.3	42.7	97	17.1	<0.01	18.6	0.1	7.3	36.7	43.1	95	18.6	<0.01
4月21日/(木)	18.1	0.2	7.0	34.0					19.0	0.2	7.4	36.7				
4月22日/(金)	17.9	0.2	7.0	34.6					18.9	0.1	7.3	35.7				
4月23日/(土)	19.0	0.3	6.9	35.9					19.3	0.1	7.4	36.4				
4月24日/(日)	19.2	0.2	6.9	34.8					19.7	0.2	7.4	36.7				
4月25日/(月)	18.9	0.3	6.9	35.6					19.8	0.2	7.3	36.2				
4月26日/(火)	20.0	0.2	6.9	34.8					20.3	0.2	7.3	36.5				
4月27日/(水)	20.1	0.2	6.9	34.7	41.6	91	15.8	<0.01	20.8	<0.1	7.3	34.3	41.4	91	17.9	<0.01
4月28日/(木)	19.6	0.2	6.7	28.3					20.2	0.1	7.3	34.5				
4月29日/(金)	19.8	0.2	6.9	33.1					20.2	<0.1	7.2	32.5				
4月30日/(土)	17.7	0.1	6.6	23.1					19.4	0.1	7.3	32.4				
最高値	20.1	0.4	7.1	35.9	42.7	114	17.1	<0.01	20.8	0.2	7.5	36.7	43.1	100	18.6	<0.01
最低値	12.8	0.1	6.6	23.1	40.0	63	15.5	<0.01	13.7	<0.1	7.2	32.4	40.9	91	17.0	<0.01
平均値	17.0	0.3	6.9	33.8	41.5	91	16.2	<0.01	17.8	0.1	7.4	35.4	42.0	95	17.9	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年5月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
5月1日/(日)	18.1	0.1	6.6	24.3					19.2	0.2	7.3	28.7				
5月2日/(月)	17.5	0.1	6.7	27.4	38.3	95	11.3	<0.01	18.3	0.1	7.2	26.8	37.3	65	6.9	<0.01
5月3日/(火)	17.7	0.2	6.9	29.8					18.0	<0.1	7.2	27.4				
5月4日/(水)	18.1	0.2	6.9	31.7					18.4	<0.1	7.3	29.0				
5月5日/(木)	18.7	0.3	7.0	32.8					19.0	<0.1	7.4	29.7				
5月6日/(金)	19.3	0.2	7.0	33.8					19.6	<0.1	7.4	30.8				
5月7日/(土)	19.6	0.2	7.0	34.5					20.0	0.1	7.4	31.9				
5月8日/(日)	20.2	0.2	7.0	34.3					20.4	0.1	7.4	31.7				
5月9日/(月)	19.6	0.2	7.0	35.0					20.2	<0.1	7.4	32.8				
5月10日/(火)	18.3	0.2	6.9	35.0					19.6	<0.1	7.3	32.9				
5月11日/(水)	18.7	0.2	6.9	35.9	42.0	87	14.8	<0.01	19.6	<0.1	7.3	33.1	41.6	87	16.3	<0.01
5月12日/(木)	19.7	0.2	6.9	35.8					20.4	<0.1	7.2	33.2				
5月13日/(金)	19.9	0.2	6.9	35.9					20.5	<0.1	7.2	33.6				
5月14日/(土)	19.6	0.1	6.7	30.8					20.7	<0.1	7.3	33.8				
5月15日/(日)	19.4	0.2	6.7	28.2					20.4	0.1	7.3	32.4				
5月16日/(月)	18.9	0.2	6.8	30.2					20.0	0.2	7.3	31.1				
5月17日/(火)	19.1	0.2	6.9	32.0					19.8	0.1	7.2	30.8				
5月18日/(水)	19.2	0.2	6.9	33.0	40.9	97	12.6	<0.01	19.7	0.1	7.2	31.4	40.1	83	14.4	<0.01
5月19日/(木)	20.4	0.2	6.9	33.5					20.2	0.2	7.2	32.0				
5月20日/(金)	20.4	0.2	7.0	33.8					20.7	0.2	7.3	32.1				
5月21日/(土)	20.2	0.2	7.0	34.9					20.9	0.2	7.3	32.8				
5月22日/(日)	20.0	0.2	7.0	35.2					20.8	0.3	7.3	32.8				
5月23日/(月)	21.4	0.2	7.0	34.2					21.3	0.2	7.3	33.0				
5月24日/(火)	21.8	0.2	6.9	33.9					21.7	0.2	7.3	32.7				
5月25日/(水)	22.1	0.2	6.9	34.5	40.9	100	13.8	<0.01	22.5	0.2	7.2	32.5	41.7	71	15.5	<0.01
5月26日/(木)	22.8	0.2	6.9	34.8					23.1	0.2	7.2	32.6				
5月27日/(金)	22.9	0.2	6.9	34.5					23.5	0.3	7.2	32.7				
5月28日/(土)	22.9	0.2	6.8	29.5					23.4	0.2	7.2	32.3				
5月29日/(日)	22.7	0.2	6.9	32.5					23.5	0.3	7.2	30.7				
5月30日/(月)	23.5	0.2	6.9	33.6					23.7	0.2	7.2	31.4				
5月31日/(火)	23.0	0.2	6.9	33.4					23.7	0.2	7.2	32.0				
最高値	23.5	0.3	7.0	35.9	42.0	100	14.8	<0.01	23.7	0.3	7.4	33.8	41.7	87	16.3	<0.01
最低値	17.5	0.1	6.6	24.3	38.3	87	11.3	<0.01	18.0	<0.1	7.2	26.8	37.3	65	6.9	<0.01
平均値	20.2	0.2	6.9	32.9	40.5	95	13.1	<0.01	20.7	0.1	7.3	31.6	40.2	77	13.3	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年6月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
6月1日/(水)	23.0	0.2	6.9	33.9	41.2	101	14.8	<0.01	23.2	0.1	7.3	34.0	41.3	88	16.6	<0.01
6月2日/(木)	23.4	0.2	7.0	33.9					23.2	0.1	7.3	34.0				
6月3日/(金)	23.9	0.2	7.0	33.8					23.8	0.2	7.3	34.3				
6月4日/(土)	23.9	0.2	7.0	34.2					23.9	0.2	7.3	33.6				
6月5日/(日)	24.1	0.2	7.0	34.4					24.1	0.2	7.4	34.4				
6月6日/(月)	23.3	0.2	7.0	33.9					23.7	0.2	7.4	34.3				
6月7日/(火)	21.9	0.2	6.8	28.8					23.1	0.1	7.2	33.7				
6月8日/(水)	22.1	0.2	6.8	27.4	37.5	88	10.9	<0.01	22.7	0.2	7.2	31.0	38.1	84	13.8	<0.01
6月9日/(木)	22.7	0.2	6.9	30.8					22.6	0.2	7.2	31.0				
6月10日/(金)	23.7	0.2	6.9	32.0					23.4	0.2	7.3	32.6				
6月11日/(土)	24.1	0.2	7.0	33.2					24.0	0.2	7.3	33.1				
6月12日/(日)	23.2	0.2	7.0	33.6					23.8	0.3	7.4	33.4				
6月13日/(月)	23.5	0.2	7.0	33.2					23.8	0.2	7.4	33.6				
6月14日/(火)	23.4	0.2	7.0	33.4					23.6	0.1	7.3	33.7				
6月15日/(水)	21.5	0.2	6.9	34.3	42.1	99	13.9	<0.01	22.9	0.1	7.3	33.8	41.5	81	14.9	<0.01
6月16日/(木)	22.1	0.2	6.9	31.3					22.8	0.1	7.2	34.0				
6月17日/(金)	22.7	0.3	6.9	31.7					23.3	0.2	7.2	32.7				
6月18日/(土)	23.6	0.2	6.9	33.0					24.0	0.2	7.3	33.1				
6月19日/(日)	23.5	0.2	6.9	33.6					24.3	0.2	7.3	33.5				
6月20日/(月)	24.3	0.2	6.9	34.6					24.8	0.2	7.3	33.7				
6月21日/(火)	24.8	0.2	6.9	34.7					25.1	0.1	7.2	34.4				
6月22日/(水)	24.2	0.3	6.8	31.5	37.7	95	12.0	<0.01	25.2	0.2	7.2	34.3	41.2	105	17.2	<0.01
6月23日/(木)	23.5	0.3	6.5	20.4					25.3	0.2	7.1	28.6				
6月24日/(金)	25.7	0.2	6.6	22.9					25.6	0.4	7.0	25.2				
6月25日/(土)	26.7	0.3	6.8	29.4					26.6	0.2	7.1	28.2				
6月26日/(日)	26.6	0.3	6.9	31.8					26.6	0.2	7.2	30.8				
6月27日/(月)	26.6	0.3	6.9	32.7					26.8	0.2	7.2	32.9				
6月28日/(火)	27.1	0.2	6.9	32.9					27.1	0.1	7.2	34.0				
6月29日/(水)	27.9	0.2	6.9	32.9	42.9	110	14.4	<0.01	27.6	<0.1	7.2	33.6	41.3	99	16.1	<0.01
6月30日/(木)	28.1	0.3	6.9	33.7					26.8	<0.1	7.2	34.0				
最高値	28.1	0.3	7.0	34.7	42.9	110	14.8	<0.01	27.6	0.4	7.4	34.4	41.5	105	17.2	<0.01
最低値	21.5	0.2	6.5	20.4	37.5	88	10.9	<0.01	22.6	<0.1	7.0	25.2	38.1	81	13.8	<0.01
平均値	24.2	0.2	6.9	31.9	40.3	99	13.2	<0.01	24.5	0.2	7.2	32.8	40.7	91	15.7	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年7月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
7月1日/(金)	28.6	0.3	6.9	34.1					28.4	0.1	7.2	34.9				
7月2日/(土)	29.1	0.3	6.9	34.4					28.7	0.2	7.2	35.5				
7月3日/(日)	29.4	0.3	6.9	35.1					28.9	0.2	7.3	35.3				
7月4日/(月)	28.1	0.3	6.7	29.7					28.7	0.2	7.2	35.1				
7月5日/(火)	26.5	0.2	6.6	24.7					27.5	0.3	7.0	29.1				
7月6日/(水)	27.1	0.2	6.7	27.3	37.0	83	10.2	<0.01	27.0	0.2	7.0	29.2	36.9	92	14.4	<0.01
7月7日/(木)	27.7	0.2	6.7	27.0					27.2	0.2	7.0	28.6				
7月8日/(金)	28.4	0.2	6.8	29.8					27.6	0.2	7.1	30.4				
7月9日/(土)	27.9	0.3	6.8	32.5					28.3	0.3	7.1	31.4				
7月10日/(日)	28.1	0.3	6.8	31.5					28.3	0.3	7.2	32.9				
7月11日/(月)	27.6	0.2	6.6	24.3					27.9	0.3	7.0	30.6				
7月12日/(火)	27.5	0.2	6.6	23.8					27.5	0.4	7.0	28.4				
7月13日/(水)	27.0	0.3	6.6	24.1	37.5	86	10.5	<0.01	27.1	0.3	7.0	26.9	35.1	79	12.9	<0.01
7月14日/(木)	27.2	0.2	6.7	25.5					27.2	0.3	7.0	28.0				
7月15日/(金)	27.0	0.1	6.7	28.2					27.1	0.2	7.0	29.2				
7月16日/(土)	27.5	0.2	6.8	29.7					27.3	0.2	7.1	30.8				
7月17日/(日)	27.3	0.2	6.9	31.3					27.2	0.2	7.2	31.2				
7月18日/(月)	27.7	0.3	7.0	32.3					27.3	0.2	7.3	31.5				
7月19日/(火)	27.9	0.2	6.9	32.2					27.4	0.2	7.2	31.6				
7月20日/(水)	26.6	0.3	6.6	22.6	34.9	75	8.6	<0.01	27.0	0.2	7.1	29.4	38.1	76	12.9	<0.01
7月21日/(木)	27.2	0.2	6.6	23.0					26.1	0.3	6.9	23.2				
7月22日/(金)	27.4	0.2	6.7	24.8					26.8	0.2	7.0	26.8				
7月23日/(土)	27.2	0.2	6.7	26.2					26.9	0.2	7.1	28.0				
7月24日/(日)	27.1	0.2	6.8	28.8					26.9	0.2	7.2	29.0				
7月25日/(月)	27.6	0.2	6.9	31.3					27.0	0.2	7.2	30.3				
7月26日/(火)	28.7	0.2	6.9	32.3					27.7	0.2	7.2	31.7				
7月27日/(水)	29.5	0.3	6.8	32.0	38.5	95	11.1	<0.01	28.4	0.2	7.2	32.0	38.2	82	13.4	<0.01
7月28日/(木)	29.5	0.2	6.8	32.1					28.8	0.2	7.2	32.3				
7月29日/(金)	29.4	0.2	6.7	30.2					28.9	0.2	7.1	31.6				
7月30日/(土)	29.4	0.2	6.8	33.9					29.0	0.2	7.2	32.5				
7月31日/(日)	29.2	0.3	6.9	34.8					29.2	0.2	7.2	33.4				
最高値	29.5	0.3	7.0	35.1	38.5	95	11.1	<0.01	29.2	0.4	7.3	35.5	38.2	92	14.4	<0.01
最低値	26.5	0.1	6.6	22.6	34.9	75	8.6	<0.01	26.1	0.1	6.9	23.2	35.1	76	12.9	<0.01
平均値	27.9	0.2	6.8	29.3	37.0	85	10.1	<0.01	27.7	0.2	7.1	30.7	37.1	82	13.4	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年8月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
8月1日/(月)	30.1	0.3	6.9	35.2					29.4	0.2	7.2	34.3				
8月2日/(火)	30.2	0.3	6.9	34.7					29.6	0.2	7.2	33.7				
8月3日/(水)	30.2	0.3	6.9	35.6	40.8	96	14.3	<0.01	29.8	0.1	7.2	33.7	42.2	94	16.5	<0.01
8月4日/(木)	30.6	0.3	6.9	35.3					30.0	0.2	7.2	33.5				
8月5日/(金)	29.9	0.3	6.8	33.9					29.9	0.2	7.2	34.2				
8月6日/(土)	29.0	0.3	6.6	28.6					29.5	0.2	7.2	33.3				
8月7日/(日)	29.2	0.2	6.6	26.7					29.0	0.3	7.1	31.4				
8月8日/(月)	30.1	0.3	6.7	27.5					29.1	0.3	7.1	30.3				
8月9日/(火)	30.2	0.3	6.7	28.3					29.4	0.3	7.1	30.0				
8月10日/(水)	30.5	0.3	6.8	30.2	37.1	100	11.4	<0.01	29.4	0.2	7.2	30.7	37.3	87	14.8	<0.01
8月11日/(木)	30.6	0.2	6.8	31.2					29.8	0.2	7.2	31.8				
8月12日/(金)	30.2	0.3	6.8	33.5					30.1	0.2	7.2	32.1				
8月13日/(土)	29.9	0.3	6.8	33.9					29.8	0.2	7.2	33.1				
8月14日/(日)	29.8	0.3	6.9	33.9					29.9	0.2	7.2	33.3				
8月15日/(月)	29.4	0.2	6.7	30.9					29.5	0.2	7.2	33.1				
8月16日/(火)	29.7	0.2	6.7	28.8					29.5	0.2	7.1	32.0				
8月17日/(水)	29.4	0.2	6.6	26.3	37.4	96	11.3	<0.01	29.3	0.2	7.1	30.9	38.5	85	15.0	0.01
8月18日/(木)	26.5	0.3	6.5	18.3					28.6	0.2	7.0	27.5				
8月19日/(金)	26.8	0.2	6.5	17.9					27.3	0.3	6.8	17.5				
8月20日/(土)	27.9	0.2	6.6	24.0					27.2	0.3	6.9	20.8				
8月21日/(日)	27.8	0.2	6.7	26.6					27.7	0.3	7.1	26.1				
8月22日/(月)	28.1	0.2	6.6	27.0					27.8	0.2	7.2	28.6				
8月23日/(火)	28.7	0.2	6.7	27.9					28.1	0.3	7.1	29.7				
8月24日/(水)	28.7	0.2	6.7	29.1	39.3	102	9.6	<0.01	28.5	0.2	7.2	30.9	37.7	75	12.7	<0.01
8月25日/(木)	28.5	0.2	6.7	30.8					28.3	0.2	7.2	32.6				
8月26日/(金)	28.5	0.2	6.8	31.8					28.3	0.2	7.2	33.2				
8月27日/(土)	28.8	0.2	6.8	31.2					28.3	0.2	7.2	33.3				
8月28日/(日)	28.0	0.2	6.8	32.4					28.4	0.2	7.3	32.6				
8月29日/(月)	27.2	0.2	6.8	32.0					27.9	0.2	7.3	33.8				
8月30日/(火)	27.5	0.2	6.8	32.4					27.7	0.2	7.2	33.8				
8月31日/(水)	27.7	0.2	6.8	33.2	40.9	104	12.7	<0.01	27.9	0.3	7.2	33.0	40.4	91	15.2	<0.01
最高値	30.6	0.3	6.9	35.6	40.9	104	14.3	<0.01	30.1	0.3	7.3	34.3	42.2	94	16.5	0.01
最低値	26.5	0.2	6.5	17.9	37.1	96	9.6	<0.01	27.2	0.1	6.8	17.5	37.3	75	12.7	<0.01
平均値	29.0	0.2	6.7	30.0	39.1	100	11.9	<0.01	28.9	0.2	7.2	31.1	39.2	86	14.8	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年9月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
9月1日/(木)	28.5	0.2	6.7	30.9					28.1	0.3	7.1	33.5				
9月2日/(金)	27.5	0.2	6.6	29.7					28.1	0.2	7.3	32.8				
9月3日/(土)	27.5	0.3	6.5	24.5					27.6	0.4	7.0	27.4				
9月4日/(日)	28.0	0.2	6.6	25.8					27.5	0.5	7.1	26.7				
9月5日/(月)	28.1	0.2	6.6	25.8					27.8	0.4	7.1	27.7				
9月6日/(火)	28.3	0.2	6.7	28.9					27.8	0.3	7.1	28.2				
9月7日/(水)	27.6	0.2	6.7	30.6	38.6	88	10.4	<0.01	27.7	0.3	7.2	29.2	37.5	77	13.1	<0.01
9月8日/(木)	27.7	0.2	6.8	31.3					27.6	0.3	7.2	30.9				
9月9日/(金)	27.0	0.2	6.7	32.1					27.4	0.3	7.2	31.9				
9月10日/(土)	26.1	0.2	6.5	23.7					27.0	0.3	7.1	30.4				
9月11日/(日)	26.6	0.2	6.6	24.1					27.0	0.4	7.1	28.9				
9月12日/(月)	27.7	0.2	6.5	25.3					27.3	0.3	7.1	29.0				
9月13日/(火)	28.0	0.2	6.7	28.3					27.6	0.3	7.1	30.4				
9月14日/(水)	28.4	0.2	6.7	30.3	39.6	96	11.4	<0.01	27.8	0.3	7.1	31.2	39.1	85	14.4	<0.01
9月15日/(木)	28.5	0.2	6.8	32.0					28.1	0.3	7.1	31.9				
9月16日/(金)	28.5	0.2	6.8	32.0					28.0	0.2	7.1	32.4				
9月17日/(土)	27.8	0.2	6.8	32.8					28.0	0.3	7.3	32.7				
9月18日/(日)	26.9	0.2	6.9	33.2					27.7	0.3	7.4	32.7				
9月19日/(月)	27.1	0.1	6.8	32.1					27.5	0.3	7.4	32.8				
9月20日/(火)	26.2	0.2	6.7	28.3					27.2	0.3	7.3	32.2				
9月21日/(水)	23.9	0.2	6.6	23.3	35.0	94	8.4	<0.01	26.4	0.3	7.2	29.8	36.4	88	14.8	<0.01
9月22日/(木)	23.4	0.1	6.7	26.2					25.4	0.4	7.2	26.8				
9月23日/(金)	23.9	0.2	6.8	30.2					25.1	0.3	7.2	27.6				
9月24日/(土)	23.6	0.2	6.7	29.0					25.0	0.3	7.2	28.7				
9月25日/(日)	23.2	0.2	6.5	20.4					24.9	0.3	7.3	28.7				
9月26日/(月)	24.0	0.1	6.6	24.4					25.0	0.4	7.2	28.4				
9月27日/(火)	24.6	0.1	6.7	28.0					25.3	0.4	7.2	29.1				
9月28日/(水)	24.0	0.2	6.8	30.1	36.3	93	10.5	<0.01	24.5	0.3	7.2	31.2	37.6	81	14.0	<0.01
9月29日/(木)	23.4	0.2	6.6	23.1					24.3	0.3	7.1	30.3				
9月30日/(金)	23.5	0.2	6.7	26.1					23.8	0.3	7.2	29.5				
最高値	28.5	0.3	6.9	33.2	39.6	96	11.4	<0.01	28.1	0.5	7.4	33.5	39.1	88	14.8	<0.01
最低値	23.2	0.1	6.5	20.4	35.0	88	8.4	<0.01	23.8	0.2	7.0	26.7	36.4	77	13.1	<0.01
平均値	26.3	0.2	6.7	28.1	37.4	93	10.2	<0.01	26.8	0.3	7.2	30.1	37.7	83	14.1	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年10月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
10月1日/(土)	24.1	0.2	6.8	28.8					24.0	0.2	7.2	30.3				
10月2日/(日)	24.0	0.2	6.8	30.7					24.1	0.3	7.3	31.1				
10月3日/(月)	24.4	0.2	6.8	31.5					24.1	0.2	7.3	31.9				
10月4日/(火)	24.6	0.1	6.8	31.3					24.2	0.2	7.2	32.5				
10月5日/(水)	24.6	0.2	6.8	32.3	39.3	101	12.8	<0.01	24.6	0.2	7.2	31.4	38.8	89	12.5	<0.01
10月6日/(木)	23.0	0.2	6.9	33.4					23.9	0.2	7.3	31.8				
10月7日/(金)	21.7	0.2	6.9	32.6					23.2	0.2	7.3	32.2				
10月8日/(土)	20.4	0.2	6.7	27.1					22.5	0.2	7.3	32.1				
10月9日/(日)	19.9	0.2	6.6	21.9					21.8	0.2	7.3	30.2				
10月10日/(月)	19.4	0.2	6.8	26.7					21.1	0.3	7.3	28.4				
10月11日/(火)	19.3	0.2	6.6	24.1					20.7	0.3	7.1	27.7				
10月12日/(水)	19.5	0.1	6.7	25.7	43.9	82	14.5	<0.01	20.5	0.3	7.1	26.5	37.9	72	12.0	<0.01
10月13日/(木)	19.2	0.1	6.8	29.1					20.4	0.3	7.1	26.2				
10月14日/(金)	20.0	0.2	6.9	30.9					20.6	0.2	7.2	27.9				
10月15日/(土)	20.6	0.2	6.9	32.2					21.1	0.2	7.3	29.3				
10月16日/(日)	20.9	0.2	6.9	34.2					21.6	0.2	7.3	30.0				
10月17日/(月)	21.5	0.2	6.9	34.8					22.2	0.2	7.3	31.6				
10月18日/(火)	21.3	0.2	6.9	36.1					22.2	0.2	7.2	32.4				
10月19日/(水)	20.4	0.2	7.0	36.1	41.7	96	13.1	<0.01	21.7	0.2	7.3	33.1	40.4	75	15.5	<0.01
10月20日/(木)	19.6	0.2	7.0	36.2					21.3	0.2	7.2	33.3				
10月21日/(金)	19.2	0.2	7.0	36.6					20.9	0.2	7.3	33.4				
10月22日/(土)	19.4	0.2	7.0	36.7					21.0	0.2	7.3	33.7				
10月23日/(日)	19.9	0.2	7.0	36.6					21.2	0.2	7.4	33.9				
10月24日/(月)	19.9	0.2	7.0	36.6					20.9	0.2	7.4	34.0				
10月25日/(火)	19.0	0.1	6.9	34.8					20.5	0.2	7.3	33.8				
10月26日/(水)	18.4	0.2	7.0	34.6	43.2	100	14.0	<0.01	19.9	0.2	7.3	33.8	42.0	99	16.6	<0.01
10月27日/(木)	18.0	0.2	7.0	35.7					19.7	0.1	7.4	33.5				
10月28日/(金)	17.5	0.2	7.0	35.5					19.6	0.1	7.4	33.4				
10月29日/(土)	17.7	0.2	7.0	31.1					19.5	0.1	7.4	33.7				
10月30日/(日)	17.6	0.2	7.0	31.5					19.2	0.2	7.4	33.6				
10月31日/(月)	17.3	0.2	7.0	31.7					19.2	0.1	7.4	33.7				
最高値	24.6	0.2	7.0	36.7	43.9	101	14.5	<0.01	24.6	0.3	7.4	34.0	42.0	99	16.6	<0.01
最低値	17.3	0.1	6.6	21.9	39.3	82	12.8	<0.01	19.2	0.1	7.1	26.2	37.9	72	12.0	<0.01
平均値	20.4	0.2	6.9	32.2	42.0	95	13.6	<0.01	21.5	0.2	7.3	31.6	39.8	84	14.2	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年11月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
11月1日/(火)	17.1	0.2	7.0	32.3					19.0	0.2	7.4	33.7				
11月2日/(水)	17.0	0.2	7.0	31.0	44.0	97	14.5	<0.01	18.5	0.2	7.3	33.9	42.4	84	17.0	<0.01
11月3日/(木)	17.5	0.2	6.9	32.2					18.6	0.2	7.3	33.8				
11月4日/(金)	17.8	0.2	7.0	30.3					18.8	0.2	7.3	33.6				
11月5日/(土)	17.6	0.2	7.0	34.3					18.9	0.2	7.3	33.2				
11月6日/(日)	17.0	0.2	7.0	34.7					18.6	0.2	7.4	33.4				
11月7日/(月)	16.5	0.2	7.0	34.8					18.2	0.1	7.4	33.8				
11月8日/(火)	16.4	0.1	7.0	34.3					18.0	0.1	7.3	34.0				
11月9日/(水)	16.4	0.2	7.0	34.5	42.1	96	14.6	<0.01	17.8	0.1	7.3	34.2	42.6	98	17.2	<0.01
11月10日/(木)	16.3	0.2	7.0	34.1					17.7	0.1	7.3	34.1				
11月11日/(金)	16.4	0.2	7.0	34.4					17.6	0.1	7.3	34.3				
11月12日/(土)	16.6	0.2	7.0	34.2					17.8	0.2	7.3	34.6				
11月13日/(日)	16.9	0.2	7.0	34.0					18.0	0.2	7.4	34.7				
11月14日/(月)	16.8	0.2	7.0	32.9					17.8	0.2	7.4	34.3				
11月15日/(火)	16.2	0.2	6.9	31.0					17.4	0.1	7.3	34.7				
11月16日/(水)	15.8	0.2	7.0	34.8	42.8	98	14.2	<0.01	17.4	0.2	7.2	34.0	42.4	94	17.5	<0.01
11月17日/(木)	15.4	0.2	7.0	36.1					16.9	0.1	7.3	34.7				
11月18日/(金)	15.1	0.2	7.0	37.5					16.6	0.2	7.4	34.6				
11月19日/(土)	14.9	0.2	7.0	35.6					16.4	0.2	7.5	36.1				
11月20日/(日)	15.0	0.2	7.0	35.8					16.4	0.2	7.5	35.4				
11月21日/(月)	15.2	0.2	7.0	35.7					16.3	0.2	7.5	35.4				
11月22日/(火)	15.7	0.2	6.8	31.5					16.5	0.2	7.4	35.3				
11月23日/(水)	15.2	0.2	7.0	33.8					16.6	0.2	7.3	34.1				
11月24日/(木)	15.2	0.3	7.0	35.1					16.4	0.2	7.3	33.4				
11月25日/(金)	15.1	0.2	6.9	32.5	41.1	95	13.2	<0.01	16.2	0.2	7.3	34.3	43.7	92	17.2	<0.01
11月26日/(土)	14.9	0.2	6.9	34.0					16.2	0.2	7.2	33.8				
11月27日/(日)	14.8	0.3	7.0	35.7					16.4	0.2	7.3	33.7				
11月28日/(月)	14.7	0.3	7.0	35.1					16.1	0.2	7.3	34.4				
11月29日/(火)	14.8	0.2	7.0	34.9					16.3	0.2	7.3	34.6				
11月30日/(水)	16.2	0.2	6.7	25.4	43.8	86	10.8	<0.01	16.4	0.2	7.2	34.2	43.5	95	17.5	<0.01
最高値	17.8	0.3	7.0	37.5	44.0	98	14.6	<0.01	19.0	0.2	7.5	36.1	43.7	98	17.5	<0.01
最低値	14.7	0.1	6.7	25.4	41.1	86	10.8	<0.01	16.1	0.1	7.2	33.2	42.4	84	17.0	<0.01
平均値	16.0	0.2	7.0	33.7	42.8	94	13.5	<0.01	17.3	0.2	7.3	34.3	42.9	93	17.3	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和4年12月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
12月1日/(木)	14.8	0.3	6.7	24.5					16.1	0.2	7.1	29.8				
12月2日/(金)	13.6	0.2	6.9	31.3					15.3	0.3	7.1	30.4				
12月3日/(土)	12.6	0.2	7.0	34.1					14.6	0.3	7.3	31.6				
12月4日/(日)	12.3	0.2	7.0	35.1					14.1	0.3	7.3	33.9				
12月5日/(月)	12.3	0.2	7.0	35.1					13.9	0.2	7.3	34.2				
12月6日/(火)	12.4	0.2	7.0	34.1					13.6	0.2	7.3	34.3				
12月7日/(水)	12.0	0.2	7.0	34.3	43.8	103	14.8	<0.01	13.2	0.2	7.3	34.2	42.7	98	17.4	<0.01
12月8日/(木)	11.4	0.3	7.1	34.8					13.1	0.2	7.2	34.0				
12月9日/(金)	11.4	0.3	7.1	34.8					13.1	0.2	7.3	34.1				
12月10日/(土)	11.4	0.2	7.1	35.2					13.0	0.2	7.3	34.2				
12月11日/(日)	11.8	0.2	7.0	34.1					13.0	0.2	7.4	34.2				
12月12日/(月)	11.6	0.2	7.1	35.1					12.9	0.2	7.3	35.2				
12月13日/(火)	11.5	0.2	7.1	35.3					13.0	0.2	7.3	34.4				
12月14日/(水)	11.5	0.2	7.1	35.1	44.5	130	15.8	<0.01	13.1	0.2	7.2	35.0	43.4	98	18.6	<0.01
12月15日/(木)	10.4	0.2	7.1	35.6					12.4	0.2	7.3	35.1				
12月16日/(金)	9.5	0.2	7.1	36.3					11.9	0.2	7.3	35.1				
12月17日/(土)	9.5	0.2	7.1	36.1					11.2	0.2	7.3	36.3				
12月18日/(日)	9.1	0.2	7.1	36.4					10.8	0.2	7.4	34.9				
12月19日/(月)	8.2	0.2	7.2	36.0					10.0	0.2	7.4	35.2				
12月20日/(火)	7.3	0.1	7.2	35.1					9.6	0.1	7.4	35.2				
12月21日/(水)	7.3	0.2	7.2	35.1	44.0	127	15.5	<0.01	9.3	0.1	7.3	34.5	43.4	95	18.5	<0.01
12月22日/(木)	8.0	0.2	7.1	36.1					9.4	0.2	7.3	34.3				
12月23日/(金)	8.3	0.2	7.1	35.2					9.3	0.2	7.4	34.6				
12月24日/(土)	6.9	0.2	7.1	33.5					8.9	0.2	7.4	34.9				
12月25日/(日)	6.3	0.2	7.2	34.8					8.8	0.1	7.4	34.4				
12月26日/(月)	7.0	0.2	7.2	35.3					8.5	0.1	7.4	34.4				
12月27日/(火)	7.3	0.2	7.2	36.0					8.6	0.2	7.4	34.8				
12月28日/(水)	7.3	0.2	7.1	36.2	44.8	126	16.1	<0.01	8.3	0.2	7.3	35.0	44.4	91	19.4	<0.01
12月29日/(木)	7.4	0.2	7.1	35.8					8.6	0.2	7.3	34.9				
12月30日/(金)	7.5	0.2	7.1	35.4					8.7	0.2	7.4	34.8				
12月31日/(土)	7.3	0.2	7.2	35.4					8.5	0.2	7.4	34.5				
最高値	14.8	0.3	7.2	36.4	44.8	130	16.1	<0.01	16.1	0.3	7.4	36.3	44.4	98	19.4	<0.01
最低値	6.3	0.1	6.7	24.5	43.8	103	14.8	<0.01	8.3	0.1	7.1	29.8	42.7	91	17.4	<0.01
平均値	9.8	0.2	7.1	34.7	44.3	122	15.6	<0.01	11.4	0.2	7.3	34.3	43.5	96	18.5	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和5年1月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
1月1日/(日)	7.3	0.2	7.2	34.6					8.5	0.2	7.5	34.5				
1月2日/(月)	7.5	0.2	7.2	35.3					8.5	0.2	7.5	34.7				
1月3日/(火)	7.5	0.1	7.2	34.6					8.5	0.2	7.5	34.5				
1月4日/(水)	7.4	0.1	7.1	33.3	43.5	107	15.3	<0.01	8.7	0.2	7.4	34.3	43.2	88	18.6	<0.01
1月5日/(木)	7.2	0.1	7.2	34.2					8.5	0.2	7.4	34.0				
1月6日/(金)	7.3	0.2	7.1	33.7					8.5	0.2	7.4	33.3				
1月7日/(土)	7.4	0.2	7.1	35.2					8.5	0.1	7.3	33.5				
1月8日/(日)	7.5	0.2	7.1	35.4					8.7	0.2	7.4	33.4				
1月9日/(月)	7.7	0.2	7.1	35.3					8.8	0.2	7.4	33.7				
1月10日/(火)	7.8	0.2	7.1	35.0					8.9	0.2	7.4	33.8				
1月11日/(水)	7.7	0.2	7.1	35.0	43.5	123	16.3	<0.01	8.9	0.2	7.3	34.2	42.6	90	18.9	<0.01
1月12日/(木)	7.4	0.2	7.1	35.8					9.0	0.2	7.3	33.6				
1月13日/(金)	7.8	0.2	7.1	36.4					9.3	0.2	7.3	33.8				
1月14日/(土)	8.4	0.2	7.1	36.8					9.7	0.1	7.3	33.3				
1月15日/(日)	9.5	0.2	7.0	33.8					10.1	0.1	7.3	33.2				
1月16日/(月)	9.4	0.2	7.0	34.5					10.5	0.2	7.3	33.5				
1月17日/(火)	8.7	0.2	7.1	35.4					10.2	0.2	7.3	33.4				
1月18日/(水)	8.6	0.2	7.1	36.3	44.3	98	16.3	<0.01	10.0	0.2	7.3	34.4	42.1	86	19.1	<0.01
1月19日/(木)	8.6	0.2	7.1	37.1					10.1	0.2	7.3	34.3				
1月20日/(金)	8.3	0.2	7.1	36.8					9.6	0.2	7.3	35.2				
1月21日/(土)	8.0	0.2	7.1	36.3					9.5	0.2	7.4	35.1				
1月22日/(日)	7.6	0.2	7.1	36.1					9.3	0.2	7.4	34.9				
1月23日/(月)	7.7	0.2	7.1	36.2					9.3	0.2	7.4	34.9				
1月24日/(火)	8.0	0.2	7.1	35.8					9.1	0.2	7.3	34.8				
1月25日/(水)	7.3	0.2	7.2	36.0	42.7	95	16.7	<0.01	8.4	0.2	7.3	33.1	42.2	87	19.7	<0.01
1月26日/(木)	6.1	0.2	7.2	36.0					8.1	0.1	7.3	33.1				
1月27日/(金)	6.6	0.2	7.2	36.3					8.0	0.1	7.3	33.1				
1月28日/(土)	6.3	0.2	7.1	35.7					7.6	0.2	7.3	33.8				
1月29日/(日)	6.1	0.2	7.1	35.3					7.5	0.1	7.4	33.7				
1月30日/(月)	6.0	0.2	7.1	34.8					7.4	0.1	7.4	33.7				
1月31日/(火)	5.8	0.2	7.1	35.1					7.2	0.1	7.3	33.7				
最高値	9.5	0.2	7.2	37.1	44.3	123	16.7	<0.01	10.5	0.2	7.5	35.2	43.2	90	19.7	<0.01
最低値	5.8	0.1	7.0	33.3	42.7	95	15.3	<0.01	7.2	0.1	7.3	33.1	42.1	86	18.6	<0.01
平均値	7.6	0.2	7.1	35.4	43.5	106	16.2	<0.01	8.9	0.2	7.3	34.0	42.5	88	19.1	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和5年2月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
2月1日/(水)	6.1	0.2	7.1	35.3	42.9	100	17.8	<0.01	7.1	0.2	7.3	32.1	43.2	74	20.6	<0.01
2月2日/(木)	6.3	0.2	7.1	35.4					7.4	0.2	7.3	31.9				
2月3日/(金)	6.6	0.2	7.1	36.0					7.3	0.2	7.3	32.5				
2月4日/(土)	6.4	0.2	7.1	35.8					7.5	0.2	7.3	32.3				
2月5日/(日)	6.5	0.2	7.1	35.6					7.8	0.2	7.4	32.6				
2月6日/(月)	7.0	0.2	7.1	34.7					7.9	0.2	7.4	32.7				
2月7日/(火)	7.4	0.1	7.0	37.5					8.3	0.2	7.3	32.3				
2月8日/(水)	7.8	0.1	7.0	37.3	42.6	110	17.4	<0.01	8.6	0.2	7.3	33.3	43.1	101	20.6	<0.01
2月9日/(木)	7.8	0.2	7.0	38.4					8.6	0.2	7.3	33.3				
2月10日/(金)	7.4	0.2	7.1	37.3					8.7	0.2	7.4	33.4				
2月11日/(土)	7.7	0.2	7.1	36.8					8.8	0.2	7.3	33.4				
2月12日/(日)	8.5	0.1	6.9	36.3					9.1	0.2	7.4	33.3				
2月13日/(月)	8.9	0.1	6.9	34.5					9.6	0.2	7.3	33.1				
2月14日/(火)	8.9	0.2	7.2	35.0					9.2	0.2	7.3	32.6				
2月15日/(水)	7.9	0.2	7.2	35.8	40.5	107	16.7	<0.01	9.2	0.2	7.3	32.7	40.2	98	19.9	<0.01
2月16日/(木)	7.5	0.2	7.2	36.0					8.9	0.2	7.3	32.8				
2月17日/(金)	7.4	0.2	7.2	36.8					8.5	0.2	7.3	33.0				
2月18日/(土)	7.9	0.2	7.2	37.7					8.8	0.2	7.4	33.2				
2月19日/(日)	8.5	0.2	7.2	37.0					9.0	0.2	7.4	33.7				
2月20日/(月)	8.8	0.2	7.1	36.3					9.2	0.2	7.3	33.3				
2月21日/(火)	8.1	0.2	7.1	32.7					9.1	0.2	7.3	34.4				
2月22日/(水)	7.8	0.2	7.2	34.8	40.5	105	16.3	<0.01	9.2	0.2	7.3	33.2	41.5	100	20.1	<0.01
2月23日/(木)	8.4	0.2	7.2	36.3					9.2	0.2	7.3	31.8				
2月24日/(金)	8.9	0.2	7.1	35.4					9.6	0.2	7.3	31.9				
2月25日/(土)	8.7	0.1	7.1	34.5					9.6	0.2	7.4	32.2				
2月26日/(日)	8.1	0.1	7.0	34.0					9.6	0.2	7.4	31.9				
2月27日/(月)	7.7	0.2	7.1	34.5					9.4	0.2	7.3	32.0				
2月28日/(火)	8.1	0.1	7.1	35.4					9.2	0.2	7.3	31.0				
最高値	8.9	0.2	7.2	38.4	42.9	110	17.8	<0.01	9.6	0.2	7.4	34.4	43.2	101	20.6	<0.01
最低値	6.1	0.1	6.9	32.7	40.5	100	16.3	<0.01	7.1	0.2	7.3	31.0	40.2	74	19.9	<0.01
平均値	7.8	0.2	7.1	35.8	41.6	106	17.1	<0.01	8.7	0.2	7.3	32.7	42.0	93	20.3	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

令和5年3月　　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度(pH値)	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
3月1日/(水)	9.2	0.1	7.1	34.1	40.5	108	16.0	<0.01	9.7	0.2	7.3	31.3	41.4	94	18.9	<0.01
3月2日/(木)	9.9	0.1	7.1	35.5					10.5	0.2	7.3	30.7				
3月3日/(金)	9.9	0.2	7.2	35.8					10.4	0.2	7.3	31.4				
3月4日/(土)	9.6	0.1	7.1	35.9					10.8	0.2	7.3	32.9				
3月5日/(日)	10.0	0.1	7.1	34.3					11.1	0.2	7.4	31.8				
3月6日/(月)	10.0	0.2	7.1	34.7					10.9	0.2	7.4	31.9				
3月7日/(火)	10.5	0.1	7.1	35.2					11.2	0.2	7.3	31.9				
3月8日/(水)	10.9	0.1	7.1	35.7	40.9	79	16.7	<0.01	11.6	0.2	7.3	31.8	40.8	107	19.3	<0.01
3月9日/(木)	11.4	0.1	7.1	36.0					12.1	0.2	7.3	32.3				
3月10日/(金)	12.4	0.2	7.1	35.8					13.0	0.2	7.3	32.8				
3月11日/(土)	13.1	0.2	7.1	36.8					13.5	0.2	7.3	33.8				
3月12日/(日)	13.2	0.2	7.1	37.2					14.1	0.2	7.4	33.9				
3月13日/(月)	13.7	0.2	7.1	36.3					14.6	0.2	7.3	33.8				
3月14日/(火)	12.8	0.2	7.0	35.7					13.9	0.3	7.3	34.7				
3月15日/(水)	12.3	0.2	7.0	35.0	40.2	90	16.4	<0.01	13.9	0.2	7.3	33.6	41.0	95	20.2	<0.01
3月16日/(木)	13.3	0.2	7.0	36.4					14.2	0.3	7.3	32.6				
3月17日/(金)	14.1	0.2	7.0	36.7					14.7	0.2	7.3	33.7				
3月18日/(土)	14.0	0.2	7.0	37.8					14.7	0.2	7.3	33.7				
3月19日/(日)	13.5	0.2	6.9	33.8					14.6	0.3	7.4	33.9				
3月20日/(月)	13.0	0.1	6.9	33.0					14.5	0.2	7.3	33.7				
3月21日/(火)	13.7	0.2	7.0	36.4					14.8	0.2	7.3	33.1				
3月22日/(水)	13.7	0.2	7.0	36.0	41.2	82	15.9	<0.01	14.7	0.2	7.2	32.6	40.0	87	18.3	<0.01
3月23日/(木)	14.9	0.2	7.0	37.9					15.5	0.2	7.2	33.0				
3月24日/(金)	15.4	0.2	7.0	35.8					15.9	0.2	7.2	32.9				
3月25日/(土)	15.5	0.2	6.9	34.0					16.1	0.2	7.3	33.5				
3月26日/(日)	14.9	0.2	7.0	35.2					16.1	0.3	7.3	33.1				
3月27日/(月)	14.3	0.2	7.0	34.5					15.8	0.3	7.3	32.3				
3月28日/(火)	13.9	0.2	6.9	30.1					15.3	0.2	7.2	32.3				
3月29日/(水)	13.9	0.1	6.9	29.8	38.2	77	13.3	<0.01	15.1	0.3	7.2	31.4	38.4	85	16.3	<0.01
3月30日/(木)	14.1	0.2	7.0	32.9					15.2	0.3	7.2	30.5				
3月31日/(金)	14.6	0.2	7.0	33.8					15.5	0.2	7.2	31.1				
最高値	15.5	0.2	7.2	37.9	41.2	108	16.7	<0.01	16.1	0.3	7.4	34.7	41.4	107	20.2	<0.01
最低値	9.2	0.1	6.9	29.8	38.2	77	13.3	<0.01	9.7	0.2	7.2	30.5	38.4	85	16.3	<0.01
平均値	12.8	0.2	7.0	35.1	40.2	87	15.7	<0.01	13.7	0.2	7.3	32.6	40.3	94	18.6	<0.01

端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。