平成29年4月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
4月1日/(土)	11.8	<0.1	7.4	32.4					11.2	0.1	7.1	32.5				
4月2日/(日)	11.5	<0.1	7.4	32.8					11.3	0.1	7.0	30.2				
4月3日/(月)	11.5	<0.1	7.4	32.6					11.9	0.1	7.0	30.4				
4月4日/(火)	12.1	<0.1	7.4	31.4					12.5	0.1	7.0	31.3				
4月5日/(水)	12.8	<0.1	7.4	31.4	38.8	92	15.8	<0.01	13.5	0.1	7.0	32.8	40.4	84	14.0	<0.01
4月6日/(木)	13.1	<0.1	7.4	32.1					13.6	0.1	7.0	32.9				
4月7日/(金)	13.5	<0.1	7.3	32.6					13.9	0.1	7.0	33.3				
4月8日/(土)	13.9	0.1	7.3	32.9					14.6	0.1	7.0	33.8				
4月9日/(日)	14.5	<0.1	7.3	32.8					14.9	0.1	7.0	31.8				
4月10日/(月)	14.2	0.1	7.3	32.6					14.7	0.2	7.0	30.4				
4月11日/(火)	14.0	<0.1	7.3	31.5					13.5	0.2	7.0	29.7				
4月12日/(水)	13.6	<0.1	7.3	30.4	39.0	89	14.7	<0.01	13.3	0.2	7.0	31.0	39.1	103	12.7	<0.01
4月13日/(木)	13.1	<0.1	7.3	30.7					12.7	0.1	7.0	28.2				
4月14日/(金)	13.5	<0.1	7.3	30.1					13.5	0.2	7.0	30.6				
4月15日/(土)	13.8	<0.1	7.3	31.4					14.4	0.1	7.0	31.0				
4月16日/(日)	14.4	<0.1	7.3	32.1					14.8	0.1	7.0	31.5				
4月17日/(月)	15.5	0.1	7.3	32.5					16.1	0.1	7.0	32.7				
4月18日/(火)	15.7	<0.1	7.3	32.3					16.0	0.1	6.9	27.7				
4月19日/(水)	15.9	0.2	7.1	26.7	35.1	78	13.1	<0.01	15.0	0.2	6.7	21.5	34.3	72	9.9	<0.01
4月20日/(木)	15.0	0.2	7.0	21.7					14.8	0.2	6.9	26.9				
4月21日/(金)	15.1	<0.1	7.2	27.0					15.0	0.1	7.0	30.3				
4月22日/(土)	15.3	<0.1	7.2	29.0					15.3	0.1	7.0	31.0				
4月23日/(日)	15.2	<0.1	7.3	30.9					15.6	0.1	7.0	31.4				
4月24日/(月)	15.4	<0.1	7.3	31.5					15.9	0.1	7.0	31.6				
4月25日/(火)	16.1	<0.1	7.3	31.7					16.8	0.1	7.0	31.8				
4月26日/(水)	16.4	<0.1	7.3	32.4	39.6	87	14.5	<0.01	17.2	0.1	7.0	32.8	39.4	83	12.4	<0.01
4月27日/(木)	16.2	<0.1	7.3	32.6					16.4	0.2	7.0	32.8				
4月28日/(金)	15.9	<0.1	7.3	32.9					16.5	0.1	7.0	31.6				
4月29日/(土)	16.4	<0.1	7.3	32.4					16.8	0.1	7.0	31.4				
4月30日/(日)	16.5	<0.1	7.3	32.1					16.8	0.2	7.0	31.7				
最高値	16.5	0.2	7.4	32.9	39.6	92	15.8	<0.01	17.2	0.2	7.1	33.8	40.4	103	14.0	<0.01
最低値	11.5	<0.1	7.0	21.7	35.1	78	13.1	<0.01	11.2	0.1	6.7	21.5	34.3	72	9.9	<0.01
平均値	14.4	<0.1	7.3	31.2	38.1	87	14.5	<0.01	14.6	0.1	7.0	30.9	38.3	86	12.3	<0.01

平成29年5月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
5月1日/(月)	17.0	<0.1	7.4	32.8	39.3	93	15.9	<0.01	17.5	0.1	7.0	32.7	40.2	90	13.6	<0.01
5月2日/(火)	16.7	<0.1	7.3	33.2					17.4	0.1	7.0	32.2				
5月3日/(水)	16.8	<0.1	7.3	32.8					17.9	0.1	7.0	32.7				
5月4日/(木)	17.2	<0.1	7.3	33.3					18.0	0.1	7.0	32.6				
5月5日/(金)	17.7	<0.1	7.4	33.5					18.7	0.1	7.0	32.9				
5月6日/(土)	18.5	<0.1	7.4	33.1					19.8	0.2	7.0	32.3				
5月7日/(日)	18.5	<0.1	7.3	33.5					19.3	0.1	7.0	32.5				
5月8日/(月)	18.5	<0.1	7.3	33.4					19.6	0.1	7.0	33.0				
5月9日/(火)	19.6	<0.1	7.3	33.4					19.8	0.1	7.0	32.6				
5月10日/(水)	19.4	<0.1	7.2	34.1	40.8	95	16.5	<0.01	18.9	0.1	7.0	33.5	42.1	99	14.6	<0.01
5月11日/(木)	19.3	<0.1	7.3	33.5					19.1	0.2	6.9	34.8				
5月12日/(金)	19.6	<0.1	7.2	34.7					19.9	0.2	6.9	33.0				
5月13日/(土)	19.9	0.1	7.3	33.5					20.3	0.2	6.9	34.1				
5月14日/(日)	19.9	0.1	7.3	33.9					18.7	0.3	6.7	21.8				
5月15日/(月)	19.3	0.2	7.1	29.8					20.1	0.3	6.8	26.6				
5月16日/(火)	19.4	0.2	7.1	29.7					20.1	0.2	6.8	27.2				
5月17日/(水)	19.4	0.1	7.1	30.2	40.8	93	14.8	<0.01	19.8	0.2	6.9	30.6	40.6	100	13.9	<0.01
5月18日/(木)	19.2	<0.1	7.2	32.0					19.8	0.1	6.9	32.3				
5月19日/(金)	19.5	<0.1	7.2	33.0					20.6	0.1	6.9	33.2				
5月20日/(土)	20.2	<0.1	7.2	33.9					21.4	0.2	6.9	33.6				
5月21日/(日)	20.5	0.1	7.3	34.0					22.1	0.2	6.9	32.9				
5月22日/(月)	21.1	<0.1	7.2	34.4					22.5	0.2	6.9	33.4				
5月23日/(火)	21.7	<0.1	7.2	34.4					23.1	0.2	6.9	33.8				
5月24日/(水)	22.1	<0.1	7.2	34.0	41.2	98	17.1	<0.01	23.4	0.2	6.9	33.5	40.8	96	14.8	<0.01
5月25日/(木)	22.0	<0.1	7.2	34.0					22.5	0.2	6.9	34.3				
5月26日/(金)	21.7	<0.1	7.1	34.5					22.3	0.2	6.8	31.9				
5月27日/(土)	21.2	<0.1	7.2	33.5					22.7	0.2	6.9	31.7				
5月28日/(日)	21.0	<0.1	7.2	33.0					21.9	0.1	6.9	32.6				
5月29日/(月)	21.2	0.1	7.2	33.1					22.9	0.1	6.9	31.5				
5月30日/(火)	22.0	0.1	7.1	33.3					23.2	0.2	6.9	32.6				
5月31日/(水)	22.5	<0.1	7.2	33.4	40.4	96	17.1	<0.01	23.9	0.1	6.9	33.5	40.2	100	15.0	<0.01
最高値	22.5	0.2	7.4	34.7	41.2	98	17.1	<0.01	23.9	0.3	7.0	34.8	42.1	100	15.0	<0.01
最低値	16.7	<0.1	7.1	29.7	39.3	93	14.8	<0.01	17.4	0.1	6.7	21.8	40.2	90	13.6	<0.01
平均値	19.8	<0.1	7.2	33.2	40.5	95	16.3	<0.01	20.6	0.2	6.9	32.1	40.8	97	14.4	<0.01

平成29年6月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
6月1日/(木)	22.7	0.1	7.1	33.3					24.0	0.1	6.8	32.2				
6月2日/(金)	21.5	0.1	7.1	33.5					24.2	0.2	6.8	32.4				
6月3日/(土)	20.8	0.1	7.1	32.8					23.1	0.2	6.8	28.6				
6月4日/(日)	20.4	0.1	7.1	31.5					23.0	0.2	6.8	30.8				
6月5日/(月)	20.2	0.1	7.2	31.9					23.0	0.2	6.9	31.8				
6月6日/(火)	20.2	0.1	7.1	33.2					22.9	0.2	6.9	32.1				
6月7日/(水)	20.9	0.1	7.3	32.9					22.9	0.1	6.9	33.3				
6月8日/(木)	20.7	0.1	7.1	32.9	39.8	96	17.5	<0.01	22.1	0.2	6.8	32.8	40.4	89	14.8	<0.01
6月9日/(金)	21.2	0.1	7.0	33.4					22.3	0.2	6.8	30.3				
6月10日/(土)	21.3	<0.1	7.1	32.3					23.2	0.2	6.8	31.1				
6月11日/(日)	21.7	0.1	7.2	32.4					23.4	0.1	6.9	31.5				
6月12日/(月)	21.2	0.1	7.2	32.6					22.7	0.1	6.9	32.3				
6月13日/(火)	20.7	<0.1	7.2	33.0					22.5	0.1	6.9	31.2				
6月14日/(水)	20.8	<0.1	7.3	31.3	39.5	97	17.1	<0.01	22.6	0.1	6.9	32.5	40.1	98	15.4	<0.01
6月15日/(木)	21.1	0.1	7.2	32.8					22.9	0.1	6.8	32.4				
6月16日/(金)	21.1	0.1	7.2	33.5					23.4	0.1	6.8	32.7				
6月17日/(土)	20.8	<0.1	7.2	33.5					23.6	0.1	6.8	32.3				
6月18日/(日)	21.2	0.1	7.2	33.6					23.5	0.2	6.8	31.9				
6月19日/(月)	21.3	0.1	7.2	33.5					24.0	0.1	6.8	33.3				
6月20日/(火)	21.5	0.1	7.3	33.5					24.5	0.2	6.8	32.4				
6月21日/(水)	21.6	0.1	7.2	33.1	39.8	100	18.9	<0.01	24.1	0.2	6.9	31.7	42.7	105	16.3	<0.01
6月22日/(木)	20.9	0.2	7.1	30.4					22.2	0.4	6.6	21.5				
6月23日/(金)	20.2	0.3	7.0	26.2					23.4	0.3	6.7	26.7				
6月24日/(土)	20.9	0.2	7.1	29.1					24.9	0.3	6.8	28.5				
6月25日/(日)	21.5	0.2	7.2	31.1					25.2	0.2	6.8	28.2				
6月26日/(月)	21.6	0.2	7.1	32.3					24.6	0.3	6.7	29.3				
6月27日/(火)	21.5	0.3	7.1	32.5					24.8	0.2	6.8	28.5				
6月28日/(水)	21.8	0.2	7.1	31.5	38.4	93	15.1	<0.01	24.6	0.2	6.7	30.3	39.2	101	13.8	<0.01
6月29日/(木)	21.8	0.2	7.1	32.6					25.1	0.2	6.7	30.9				
6月30日/(金)	22.0	0.2	7.1	32.9					25.1	0.2	6.7	30.9				
最高値	22.7	0.3	7.3	33.6	39.8	100	18.9	<0.01	25.2	0.4	6.9	33.3	42.7	105	16.3	<0.01
最低値	20.2	<0.1	7.0	26.2	38.4	93	15.1	<0.01	22.1	0.1	6.6	21.5	39.2	89	13.8	<0.01
平均値	21.2	0.1	7.1	32.3	39.4	97	17.2	<0.01	23.6	0.2	6.8	30.8	40.6	98	15.1	<0.01

平成29年7月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
7月1日/(土)	21.9	0.2	7.1	32.4					24.7	0.3	6.6	24.4				
7月2日/(日)	22.0	0.3	7.1	29.0					25.7	0.3	6.6	23.9				
7月3日/(月)	21.9	0.2	7.0	29.0					26.4	0.3	6.7	28.3				
7月4日/(火)	24.7	0.2	7.0	28.9					26.4	0.2	6.6	25.1				
7月5日/(水)	24.5	0.2	7.0	29.0	35.5	82	12.9	<0.01	26.0	0.2	6.6	26.4	36.5	73	11.0	<0.01
7月6日/(木)	24.0	0.2	7.0	27.5					24.8	0.2	6.5	22.5				
7月7日/(金)	23.8	0.2	7.0	27.3					25.5	0.1	6.6	25.3				
7月8日/(土)	24.3	0.2	7.0	28.6					26.3	0.3	6.7	28.1				
7月9日/(日)	24.8	0.2	7.0	28.5					27.1	0.2	6.7	26.8				
7月10日/(月)	24.7	0.1	7.0	28.6					26.2	0.3	6.7	26.3				
7月11日/(火)	24.7	0.2	7.0	28.7					27.3	0.2	6.7	30.1				
7月12日/(水)	25.2	0.2	7.0	29.6	36.8	82	13.4	<0.01	27.7	0.2	6.7	26.5	38.0	67	11.7	<0.01
7月13日/(木)	25.5	0.2	7.0	30.3					27.6	0.2	6.7	29.5				
7月14日/(金)	25.8	0.2	7.0	31.5					28.2	0.2	6.7	30.9				
7月15日/(土)	26.3	0.2	7.1	31.9					28.1	0.2	6.8	30.7				
7月16日/(日)	26.1	0.3	7.1	32.3					28.5	0.2	6.8	32.5				
7月17日/(月)	26.2	0.2	7.1	32.9					28.8	0.2	6.8	33.7				
7月18日/(火)	26.5	0.2	7.0	33.2					28.2	0.2	6.7	29.6				
7月19日/(水)	22.2	0.2	6.9	30.2	40.0	93	16.0	<0.01	27.8	0.3	6.6	26.6	37.3	61	11.9	<0.01
7月20日/(木)	27.1	0.3	6.9	28.4					28.3	0.4	6.6	26.7				
7月21日/(金)	27.3	0.3	7.0	28.5					28.8	0.3	6.6	26.3				
7月22日/(土)	27.4	0.2	7.0	29.3					28.9	0.2	6.7	28.3				
7月23日/(日)	28.0	0.2	7.1	30.5					29.3	0.2	6.7	30.4				
7月24日/(月)	28.0	0.2	7.1	31.4					28.8	0.2	6.8	29.8				
7月25日/(火)	27.9	0.2	7.1	32.0					28.8	0.2	6.8	30.7				
7月26日/(水)	27.8	0.2	7.1	32.1	40.6	94	17.1	<0.01	28.5	0.2	6.8	31.0	40.7	71	14.6	<0.01
7月27日/(木)	27.7	0.2	7.1	32.7					29.0	0.3	6.7	31.6				
7月28日/(金)	27.8	0.2	7.1	31.0					29.0	0.3	6.7	27.8				
7月29日/(土)	27.8	0.2	7.1	31.9					29.4	0.2	6.7	28.6				
7月30日/(日)	27.9	0.2	7.1	32.3					29.3	0.2	6.7	28.7				
7月31日/(月)	28.1	0.2	7.0	32.0					29.5	0.2	6.8	30.5				
最高値	28.1	0.3	7.1	33.2	40.6	94	17.1	<0.01	29.5	0.4	6.8	33.7	40.7	73	14.6	<0.01
最低値	21.9	0.1	6.9	27.3	35.5	82	12.9	<0.01	24.7	0.1	6.5	22.5	36.5	61	11.0	<0.01
平均値	25.7	0.2	7.0	30.4	38.2	88	14.9	<0.01	27.7	0.2	6.7	28.3	38.1	68	12.3	<0.01

平成29年8月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素イオン濃度（pH値）	総アルカリ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素イオン mg/L	鉄イオン mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
8月1日/(火)	28.5	0.2	7.0	32.8					29.9	0.2	6.7	33.5				
8月2日/(水)	28.5	0.2	7.1	32.3	40.4	92	16.6	<0.01	29.4	0.2	6.7	30.3	41.4	80	14.8	<0.01
8月3日/(木)	28.2	0.2	7.1	33.1					29.2	0.3	6.8	32.9				
8月4日/(金)	28.2	0.2	7.2	34.1					28.8	0.3	6.8	33.9				
8月5日/(土)	28.5	0.2	7.2	34.3					29.1	0.3	6.8	33.6				
8月6日/(日)	28.6	0.2	7.2	34.4					29.2	0.3	6.8	31.1				
8月7日/(月)	28.5	0.2	7.2	34.0					29.6	0.3	6.7	28.9				
8月8日/(火)	27.7	0.2	7.1	31.8					27.1	0.2	6.4	20.0				
8月9日/(水)	26.1	0.4	6.8	20.8	30.4	75	11.7	<0.01	25.1	0.3	6.4	14.2	30.8	71	7.5	<0.01
8月10日/(木)	26.2	0.3	6.9	23.5					27.3	0.3	6.5	21.0				
8月11日/(金)	27.2	0.2	7.0	27.4					28.0	0.4	6.6	24.3				
8月12日/(土)	27.4	0.2	7.0	27.7					28.5	0.5	6.6	25.9				
8月13日/(日)	27.4	0.2	7.1	28.3					28.4	0.4	6.6	25.9				
8月14日/(月)	27.4	0.2	7.1	29.0					28.0	0.4	6.7	26.9				
8月15日/(火)	27.3	0.2	7.1	30.2					28.0	0.4	6.7	27.5				
8月16日/(水)	27.2	0.2	7.1	30.4	37.6	79	13.5	<0.01	27.3	0.3	6.7	27.8	37.9	74	10.1	<0.01
8月17日/(木)	26.8	0.1	7.1	30.1					27.4	0.3	6.7	26.3				
8月18日/(金)	26.9	0.2	7.1	29.6					27.9	0.3	6.7	26.3				
8月19日/(土)	27.0	0.1	7.1	29.4					27.7	0.4	6.5	21.2				
8月20日/(日)	27.0	0.2	7.1	27.9					28.3	0.3	6.6	24.0				
8月21日/(月)	27.4	0.2	7.0	28.9					29.1	0.3	6.7	27.2				
8月22日/(火)	27.8	0.1	7.1	30.2					29.4	0.3	6.8	29.4				
8月23日/(水)	27.8	0.1	7.1	30.3	38.2	91	14.7	<0.01	29.1	0.3	6.8	29.7	38.2	80	11.6	<0.01
8月24日/(木)	28.1	0.1	7.1	31.0					28.9	0.4	6.6	26.0				
8月25日/(金)	28.1	0.1	7.1	31.4					29.7	0.2	6.7	28.8				
8月26日/(土)	28.1	0.2	7.2	31.4					29.5	0.2	6.8	30.8				
8月27日/(日)	27.8	0.1	7.2	31.5					28.7	0.3	6.7	29.0				
8月28日/(月)	27.7	0.1	7.3	31.5					29.1	0.2	6.7	29.2				
8月29日/(火)	27.6	0.1	7.1	31.2					28.9	0.2	6.8	30.8				
8月30日/(水)	27.8	0.1	7.1	31.2	38.4	89	15.6	<0.01	29.1	0.3	6.8	30.3	38.7	83	12.1	<0.01
8月31日/(木)	27.6	0.1	7.2	31.5					28.3	0.2	6.8	32.5				
最高値	28.6	0.4	7.3	34.4	40.4	92	16.6	<0.01	29.9	0.5	6.8	33.9	41.4	83	14.8	<0.01
最低値	26.1	0.1	6.8	20.8	30.4	75	11.7	<0.01	25.1	0.2	6.4	14.2	30.8	71	7.5	<0.01
平均値	27.6	0.2	7.1	30.4	37.0	85	14.4	<0.01	28.5	0.3	6.7	27.7	37.4	78	11.2	<0.01

平成29年9月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
9月1日/(金)	27.1	<0.1	7.2	31.9					27.7	0.2	6.9	31.0				
9月2日/(土)	26.9	0.1	7.2	32.3					26.7	0.2	6.9	33.0				
9月3日/(日)	26.6	0.1	7.3	33.3					26.5	0.2	6.9	32.6				
9月4日/(月)	26.3	0.1	7.4	33.4					26.1	0.2	6.9	32.4				
9月5日/(火)	25.9	0.1	7.2	33.3					25.5	0.2	6.8	31.7				
9月6日/(水)	25.7	<0.1	7.2	33.0	41.4	104	18.5	<0.01	25.3	0.2	6.8	31.6	41.6	106	15.5	<0.01
9月7日/(木)	25.8	0.2	7.2	33.1					25.7	0.2	6.8	32.8				
9月8日/(金)	25.8	0.1	7.1	33.3					25.9	0.2	6.7	29.2				
9月9日/(土)	25.7	0.2	7.1	32.7					26.1	0.2	6.8	28.5				
9月10日/(日)	26.0	0.2	7.1	31.9					26.0	0.2	6.8	31.2				
9月11日/(月)	26.0	0.1	7.1	32.4					26.5	0.2	6.8	30.5				
9月12日/(火)	26.0	0.2	7.1	32.3					26.0	0.2	6.8	30.4				
9月13日/(水)	25.6	0.2	7.0	30.0	38.2	91	15.9	<0.01	24.7	0.4	6.5	22.3	38.0	65	8.9	<0.01
9月14日/(木)	25.0	0.2	6.9	26.2					25.8	0.3	6.7	25.5				
9月15日/(金)	25.3	0.2	7.0	28.7					25.1	0.3	6.7	28.0				
9月16日/(土)	25.0	0.2	7.1	30.7					24.2	0.2	6.8	30.0				
9月17日/(日)	24.4	0.2	7.2	31.8					22.9	0.2	6.8	31.1				
9月18日/(月)	24.1	0.2	7.1	31.7					22.7	0.4	6.6	22.2				
9月19日/(火)	23.6	0.4	6.9	25.5					22.8	0.2	6.4	15.8				
9月20日/(水)	23.5	0.3	6.8	20.9	30.2	73	11.6	<0.01	23.3	0.2	6.6	22.1	33.8	65	9.6	<0.01
9月21日/(木)	23.5	0.2	7.0	25.3					23.0	0.2	6.8	25.9				
9月22日/(金)	23.7	0.2	7.0	27.1					23.4	0.2	6.8	27.8				
9月23日/(土)	23.6	0.2	7.1	28.8					22.6	0.2	6.8	29.9				
9月24日/(日)	23.6	0.1	7.2	30.4					23.0	0.2	6.8	29.4				
9月25日/(月)	23.5	0.1	7.2	31.0					23.3	0.1	6.8	29.8				
9月26日/(火)	23.8	0.1	7.2	31.5					24.1	0.1	6.8	29.9				
9月27日/(水)	24.2	0.1	7.1	31.6	40.7	92	15.7	<0.01	24.4	0.1	6.8	30.6	39.9	69	13.3	<0.01
9月28日/(木)	24.4	0.1	7.1	32.0					23.9	0.2	6.9	31.4				
9月29日/(金)	23.9	0.1	7.2	32.0					23.1	0.2	6.7	27.9				
9月30日/(土)	23.8	0.1	7.2	31.7					23.2	0.1	6.8	29.2				
最高値	27.1	0.4	7.4	33.4	41.4	104	18.5	<0.01	27.7	0.4	6.9	33.0	41.6	106	15.5	<0.01
最低値	23.5	<0.1	6.8	20.9	30.2	73	11.6	<0.01	22.6	0.1	6.4	15.8	33.8	65	8.9	<0.01
平均値	24.9	0.2	7.1	30.7	37.6	90	15.4	<0.01	24.7	0.2	6.8	28.8	38.3	76	11.8	<0.01

平成29年10月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
10月1日/(日)	23.6	0.1	7.3	31.5					22.8	0.1	6.8	30.9				
10月2日/(月)	23.6	0.1	7.2	32.1					22.3	0.2	6.8	31.3				
10月3日/(火)	23.5	0.1	7.1	32.3					22.4	0.2	6.8	31.4				
10月4日/(水)	23.2	0.1	7.1	31.3	40.3	94	16.5	<0.01	21.8	0.3	6.7	26.8	37.4	81	9.6	<0.01
10月5日/(木)	22.7	0.2	7.1	28.9					21.3	0.2	6.8	27.6				
10月6日/(金)	22.2	0.2	7.1	29.3					21.1	0.1	6.9	29.2				
10月7日/(土)	21.8	0.2	7.2	30.0					19.8	0.2	6.9	30.8				
10月8日/(日)	21.7	0.2	7.2	30.9					20.5	0.3	6.8	28.4				
10月9日/(月)	22.1	0.2	7.1	29.5					21.7	0.2	6.8	27.5				
10月10日/(火)	22.6	0.2	7.0	29.7					22.5	0.2	6.8	29.8				
10月11日/(水)	23.0	0.1	7.1	29.7	39.2	90	14.7	<0.01	22.9	0.1	6.9	29.4	38.3	81	12.8	<0.01
10月12日/(木)	23.5	0.1	7.1	30.9					23.4	0.1	6.9	30.7				
10月13日/(金)	23.3	0.1	7.1	31.0					22.0	0.2	7.0	31.5				
10月14日/(土)	22.9	0.2	7.2	31.7					21.5	0.1	6.9	31.6				
10月15日/(日)	22.5	0.1	7.2	32.1					21.4	0.1	7.0	31.4				
10月16日/(月)	22.2	0.1	7.2	32.0					20.5	0.2	7.0	30.8				
10月17日/(火)	21.6	0.1	7.1	31.9					19.4	0.3	6.9	28.6				
10月18日/(水)	20.9	0.2	7.2	31.2	41.5	93	15.4	<0.01	18.3	0.3	6.7	23.8	41.4	82	9.3	<0.01
10月19日/(木)	20.1	0.3	7.0	29.4					18.5	0.2	6.8	24.0				
10月20日/(金)	19.9	0.2	7.0	28.2					17.7	0.2	6.7	21.3				
10月21日/(土)	19.9	0.2	7.1	27.7					18.1	0.2	6.7	21.8				
10月22日/(日)	19.9	0.2	7.2	26.5					18.1	0.3	6.8	23.5				
10月23日/(月)	19.5	0.2	7.2	26.0					17.3	0.4	6.5	12.3				
10月24日/(火)	18.5	0.4	6.9	18.1					16.1	0.6	6.5	9.1				
10月25日/(水)	18.2	0.5	6.9	17.6	27.0	64	11.7	<0.01	16.2	0.5	6.5	12.1	27.5	71	6.2	<0.01
10月26日/(木)	18.6	0.3	6.9	19.8					16.2	0.5	6.5	12.6				
10月27日/(金)	18.8	0.3	6.8	20.2					16.7	0.4	6.6	15.7				
10月28日/(土)	19.1	0.2	6.9	21.4					17.2	0.4	6.7	19.3				
10月29日/(日)	19.2	0.3	7.1	24.2					17.2	0.4	6.7	21.2				
10月30日/(月)	19.0	0.2	7.1	25.3					16.8	0.4	6.6	19.0				
10月31日/(火)	18.2	0.2	7.0	23.1					16.0	0.4	6.7	21.0				
最高値	23.6	0.5	7.3	32.3	41.5	94	16.5	<0.01	23.4	0.6	7.0	31.6	41.4	82	12.8	<0.01
最低値	18.2	0.1	6.8	17.6	27.0	64	11.7	<0.01	16.0	0.1	6.5	9.1	27.5	71	6.2	<0.01
平均値	21.2	0.2	7.1	27.9	37.0	85	14.6	<0.01	19.6	0.3	6.8	24.6	36.2	79	9.5	<0.01

平成29年11月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
11月1日/(水)	17.9	0.2	7.0	24.4	33.4	68	11.3	<0.01	15.7	0.3	6.8	24.5	36.0	84	9.1	<0.01
11月2日/(木)	17.7	0.1	7.0	26.9					15.8	0.4	6.9	26.9				
11月3日/(金)	17.5	0.2	7.1	28.7					16.0	0.4	6.8	28.5				
11月4日/(土)	17.9	0.2	7.2	29.9					16.5	0.3	6.8	28.6				
11月5日/(日)	17.8	0.1	7.2	30.1					15.9	0.4	6.9	29.0				
11月6日/(月)	17.5	0.1	7.2	30.0					15.8	0.4	6.9	29.5				
11月7日/(火)	17.5	0.1	7.1	30.4					15.8	0.4	7.0	29.6				
11月8日/(水)	18.0	0.1	7.1	30.5	40.7	85	14.1	<0.01	16.3	0.3	6.9	30.7	40.3	74	10.7	<0.01
11月9日/(木)	17.9	0.1	7.1	30.8					16.2	0.3	7.0	31.3				
11月10日/(金)	17.4	0.1	7.2	31.2					15.6	0.3	7.0	29.5				
11月11日/(土)	17.7	0.2	7.2	31.4					15.6	0.3	7.0	29.4				
11月12日/(日)	17.3	<0.1	7.3	31.4					15.2	0.3	7.0	29.7				
11月13日/(月)	16.9	0.1	7.3	31.7					14.8	0.3	7.0	29.7				
11月14日/(火)	16.6	<0.1	7.2	30.9					14.8	0.2	6.9	29.2				
11月15日/(水)	16.8	<0.1	7.2	31.7	40.2	79	13.5	<0.01	14.4	0.3	6.9	30.8	39.7	82	10.4	<0.01
11月16日/(木)	16.0	0.1	7.1	31.8					14.1	0.3	6.9	28.9				
11月17日/(金)	15.7	0.1	7.1	31.1					13.2	0.3	7.0	30.3				
11月18日/(土)	15.3	0.1	7.2	31.1					13.1	0.2	6.9	31.8				
11月19日/(日)	14.8	0.1	7.2	31.6					12.7	0.2	7.0	31.3				
11月20日/(月)	14.5	<0.1	7.2	32.1					11.8	0.2	7.0	29.1				
11月21日/(火)	14.0	0.1	7.2	31.3					11.4	0.2	7.0	29.9				
11月22日/(水)	13.6	0.1	7.2	31.3	40.9	88	14.8	<0.01	11.4	0.2	7.0	29.1	39.7	86	10.8	<0.01
11月23日/(木)	14.7	<0.1	7.2	30.8					11.3	0.1	7.0	30.8				
11月24日/(金)	13.4	0.1	7.2	31.7					11.3	0.2	7.0	30.1				
11月25日/(土)	13.4	0.1	7.2	31.9					10.8	0.2	7.0	30.7				
11月26日/(日)	13.0	0.1	7.3	31.6					10.6	0.1	7.0	30.3				
11月27日/(月)	13.2	<0.1	7.2	32.0					10.6	0.1	7.0	30.5				
11月28日/(火)	13.2	<0.1	7.2	32.2					11.1	0.1	7.0	31.9				
11月29日/(水)	13.7	<0.1	7.2	32.3	41.9	83	14.9	<0.01	11.7	0.1	7.0	33.7	41.2	90	12.6	<0.01
11月30日/(木)	13.8	<0.1	7.1	33.0					12.1	0.1	7.0	32.7				
最高値	18.0	0.2	7.3	33.0	41.9	88	14.9	<0.01	16.5	0.4	7.0	33.7	41.2	90	12.6	<0.01
最低値	13.0	<0.1	7.0	24.4	33.4	68	11.3	<0.01	10.6	0.1	6.8	24.5	36.0	74	9.1	<0.01
平均値	15.8	0.1	7.2	30.9	39.4	81	13.7	<0.01	13.7	0.3	6.9	29.9	39.4	83	10.7	<0.01

平成29年12月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
12月1日/(金)	14.4	<0.1	7.2	33.4					12.3	0.1	7.0	33.1				
12月2日/(土)	14.2	<0.1	7.2	33.6					11.6	0.1	7.0	32.8				
12月3日/(日)	14.0	0.1	7.3	33.7					11.1	0.1	7.0	32.6				
12月4日/(月)	13.2	<0.1	7.2	33.6					11.2	0.1	7.0	32.2				
12月5日/(火)	13.1	<0.1	7.2	33.4					10.7	0.1	7.0	34.4				
12月6日/(水)	12.3	<0.1	7.2	32.9	42.3	92	17.0	<0.01	9.8	0.1	7.1	32.0	41.8	101	13.7	<0.01
12月7日/(木)	11.8	<0.1	7.2	33.0					9.3	0.1	7.1	33.7				
12月8日/(金)	12.0	<0.1	7.3	33.3					9.7	0.2	7.1	33.3				
12月9日/(土)	11.6	<0.1	7.3	33.8					9.3	0.1	7.1	33.8				
12月10日/(日)	11.5	<0.1	7.3	33.8					9.0	0.2	7.1	34.1				
12月11日/(月)	11.8	<0.1	7.3	33.9					9.3	0.2	7.1	33.9				
12月12日/(火)	11.0	<0.1	7.3	33.7					8.9	0.2	7.1	34.2				
12月13日/(水)	10.6	<0.1	7.3	32.9	42.2	103	18.3	<0.01	7.4	0.1	7.1	32.6	43.2	97	15.4	<0.01
12月14日/(木)	9.8	<0.1	7.3	33.1					7.3	0.1	7.1	32.9				
12月15日/(金)	9.8	<0.1	7.4	32.7					7.8	0.2	7.1	33.8				
12月16日/(土)	10.2	<0.1	7.4	32.8					8.3	0.2	7.1	33.8				
12月17日/(日)	10.1	<0.1	7.4	32.8					8.1	0.2	7.1	34.0				
12月18日/(月)	9.9	<0.1	7.4	32.9					7.4	0.1	7.1	33.7				
12月19日/(火)	9.7	<0.1	7.3	32.9					7.2	0.2	7.1	34.0				
12月20日/(水)	9.5	<0.1	7.4	32.8	43.8	106	19.1	<0.01	7.3	0.2	7.0	34.0	43.3	98	15.9	<0.01
12月21日/(木)	9.4	<0.1	7.3	32.1					7.2	0.2	7.0	34.2				
12月22日/(金)	9.4	<0.1	7.3	32.4					7.2	0.2	7.0	34.2				
12月23日/(土)	9.4	<0.1	7.3	32.3					7.3	0.2	7.1	33.9				
12月24日/(日)	9.6	<0.1	7.3	32.8					7.5	0.2	7.1	33.9				
12月25日/(月)	10.1	<0.1	7.3	32.3					8.0	0.2	7.1	33.3				
12月26日/(火)	10.0	0.1	7.3	32.2					8.3	0.3	6.9	27.3				
12月27日/(水)	9.7	0.1	7.2	29.9	41.6	93	18.7	<0.01	7.2	0.2	7.0	30.1	43.0	100	14.5	<0.01
12月28日/(木)	9.2	<0.1	7.3	29.1					6.9	0.2	7.0	31.3				
12月29日/(金)	9.2	0.1	7.3	30.6					6.9	0.1	7.0	30.7				
12月30日/(土)	9.1	0.1	7.3	30.7					7.0	0.1	7.0	32.0				
12月31日/(日)	9.1	<0.1	7.4	30.7					7.0	0.1	7.0	32.9				
最高値	14.4	0.1	7.4	33.9	43.8	106	19.1	<0.01	12.3	0.3	7.1	34.4	43.3	101	15.9	<0.01
最低値	9.1	<0.1	7.2	29.1	41.6	92	17.0	<0.01	6.9	0.1	6.9	27.3	41.8	97	13.7	<0.01
平均値	10.8	<0.1	7.3	32.6	42.5	99	18.3	<0.01	8.5	0.2	7.0	33.0	42.8	99	14.9	<0.01

平成30年1月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度 (pH値)	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
1月1日/(月)	9.2	<0.1	7.4	31.4					6.9	0.1	7.0	31.3				
1月2日/(火)	9.1	<0.1	7.4	31.6					7.0	0.1	7.0	31.4				
1月3日/(水)	8.8	<0.1	7.4	31.5					7.0	0.1	7.0	32.5				
1月4日/(木)	8.5	<0.1	7.4	31.2					6.7	0.1	7.0	31.5				
1月5日/(金)	8.5	<0.1	7.3	31.1	43.1	91	17.1	<0.01	6.6	0.1	7.1	31.2	42.2	86	13.6	<0.01
1月6日/(土)	8.5	<0.1	7.3	30.2					6.4	0.1	7.1	30.9				
1月7日/(日)	8.4	<0.1	7.3	30.4					6.5	0.1	7.1	31.1				
1月8日/(月)	8.5	<0.1	7.4	30.6					6.7	0.1	7.1	31.4				
1月9日/(火)	8.9	<0.1	7.3	30.6					7.2	0.1	7.1	31.3				
1月10日/(水)	8.7	<0.1	7.3	30.6	41.1	88	16.9	<0.01	7.1	0.2	7.0	29.1	39.5	68	12.0	<0.01
1月11日/(木)	8.6	<0.1	7.3	29.4					6.7	0.1	7.0	28.7				
1月12日/(金)	8.1	<0.1	7.3	29.7					6.1	0.1	7.1	30.8				
1月13日/(土)	7.6	<0.1	7.3	31.5					5.7	0.1	7.1	30.0				
1月14日/(日)	7.5	<0.1	7.4	32.1					5.9	0.1	7.1	30.6				
1月15日/(月)	7.3	<0.1	7.3	32.1					5.8	0.1	7.1	30.6				
1月16日/(火)	7.6	<0.1	7.3	31.8					6.2	0.1	7.1	30.1				
1月17日/(水)	9.0	<0.1	7.3	31.2	40.3	80	16.1	<0.01	6.8	0.1	7.1	30.9	40.7	87	13.0	<0.01
1月18日/(木)	8.6	<0.1	7.3	32.0					7.7	0.2	7.0	30.4				
1月19日/(金)	9.1	<0.1	7.2	31.2					7.7	0.2	7.0	29.2				
1月20日/(土)	9.1	<0.1	7.3	31.3					7.5	0.1	7.0	28.7				
1月21日/(日)	9.1	<0.1	7.3	31.3					7.3	0.2	7.1	30.2				
1月22日/(月)	8.9	<0.1	7.3	31.7					7.3	0.1	7.1	30.4				
1月23日/(火)	8.8	<0.1	7.3	31.7					7.0	0.2	7.1	30.7				
1月24日/(水)	8.3	<0.1	7.3	32.1	40.5	85	16.5	<0.01	6.6	0.1	7.0	30.6	40.0	94	13.0	<0.01
1月25日/(木)	7.7	<0.1	7.3	31.8					5.7	0.1	7.1	30.6				
1月26日/(金)	7.3	<0.1	7.3	31.8					5.5	0.1	7.1	31.1				
1月27日/(土)	7.1	<0.1	7.4	32.0					5.0	0.1	7.1	32.8				
1月28日/(日)	6.9	<0.1	7.4	32.3					5.1	0.1	7.1	31.5				
1月29日/(月)	7.0	<0.1	7.3	32.6					4.9	0.1	7.1	32.3				
1月30日/(火)	6.8	<0.1	7.3	32.3					5.1	0.1	7.1	31.6				
1月31日/(水)	6.9	<0.1	7.3	32.2	41.6	88	17.1	<0.01	5.1	0.1	7.1	33.2	41.8	97	14.6	<0.01
最高値	9.2	<0.1	7.4	32.6	43.1	91	17.1	<0.01	7.7	0.2	7.1	33.2	42.2	97	14.6	<0.01
最低値	6.8	<0.1	7.2	29.4	40.3	80	16.1	<0.01	4.9	0.1	7.0	28.7	39.5	68	12.0	<0.01
平均値	8.2	<0.1	7.3	31.4	41.3	86	16.7	<0.01	6.4	0.1	7.1	30.8	40.8	86	13.2	<0.01

注)　端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年2月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	三島浄水場								大庭浄水場							
配水区域	北部水道事業所管内								東部・南部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
2月1日/(木)	7.0	<0.1	7.3	32.6					5.3	0.1	7.1	32.9				
2月2日/(金)	7.0	<0.1	7.3	32.8					5.4	0.2	7.1	33.4				
2月3日/(土)	6.9	<0.1	7.3	32.7					5.7	0.2	7.1	32.7				
2月4日/(日)	7.0	<0.1	7.3	33.1					5.8	0.1	7.1	33.2				
2月5日/(月)	7.0	<0.1	7.3	33.2					5.3	0.1	7.1	32.8				
2月6日/(火)	6.7	<0.1	7.3	33.2					4.9	0.1	7.1	32.1				
2月7日/(水)	6.7	<0.1	7.3	32.7	42.7	93	19.1	<0.01	4.5	0.1	7.1	31.5	43.0	96	15.9	<0.01
2月8日/(木)	6.6	<0.1	7.3	32.6					4.7	0.1	7.2	34.7				
2月9日/(金)	6.7	<0.1	7.3	32.8					5.2	0.2	7.1	34.7				
2月10日/(土)	6.9	<0.1	7.3	32.6					5.6	0.1	7.1	32.5				
2月11日/(日)	7.2	<0.1	7.3	33.1					6.0	0.2	7.1	32.3				
2月12日/(月)	7.0	<0.1	7.3	33.8					5.9	0.2	7.0	27.8				
2月13日/(火)	7.1	<0.1	7.3	32.0					4.7	0.2	7.1	31.1				
2月14日/(水)	6.8	<0.1	7.3	31.7	43.0	99	19.7	<0.01	5.0	0.2	7.1	30.8	43.4	105	16.7	<0.01
2月15日/(木)	7.3	<0.1	7.3	31.8					5.7	0.2	7.1	30.8				
2月16日/(金)	7.5	<0.1	7.3	32.3					6.2	0.2	7.1	31.4				
2月17日/(土)	7.8	<0.1	7.3	32.6					6.5	0.2	7.1	31.9				
2月18日/(日)	7.7	<0.1	7.3	33.1					6.5	0.1	7.1	30.9				
2月19日/(月)	7.6	<0.1	7.3	33.7					6.2	0.1	7.1	32.3				
2月20日/(火)	7.9	<0.1	7.3	33.7					6.4	0.2	7.1	31.7				
2月21日/(水)	8.2	<0.1	7.3	33.4	44.8	98	19.4	<0.01	7.2	0.2	7.1	32.1	45.0	109	16.6	<0.01
2月22日/(木)	8.5	<0.1	7.3	33.4					7.5	0.2	7.1	32.8				
2月23日/(金)	8.7	<0.1	7.3	33.8					7.5	0.2	7.1	33.0				
2月24日/(土)	9.1	<0.1	7.3	34.4					7.9	0.2	7.1	33.4				
2月25日/(日)	9.3	0.1	7.3	34.4					7.8	0.1	7.1	31.9				
2月26日/(月)	9.5	<0.1	7.3	34.3					8.1	0.1	7.1	32.2				
2月27日/(火)	9.6	0.1	7.3	33.8					8.6	0.1	7.1	32.0				
2月28日/(水)	9.9	<0.1	7.3	33.6					9.0	0.2	7.1	31.9				
最高値	9.9	0.1	7.3	34.4	44.8	99	19.7	<0.01	9.0	0.2	7.2	34.7	45.0	109	16.7	<0.01
最低値	6.6	<0.1	7.3	31.7	42.7	93	19.1	<0.01	4.5	0.1	7.0	27.8	43.0	96	15.9	<0.01
平均値	7.7	<0.1	7.3	33.1	43.5	97	19.4	<0.01	6.3	0.2	7.1	32.2	43.8	103	16.4	<0.01

注）　端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。

平成30年3月　大阪広域水道企業団工業用水水質検査結果

浄水場名	大庭浄水場								三島浄水場							
配水区域	東部・南部水道事業所管内								北部水道事業所管内							
検査項目	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L	水温 ℃	濁度 度	水素ｲｵﾝ濃度（pH値）	総ｱﾙｶﾘ度 mg/L	硬度 mg/L	蒸発残留物 mg/L	塩素ｲｵﾝ mg/L	鉄ｲｵﾝ mg/L
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例による基準値	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－	－	30以下	6.0～8.3	－	－	－	－	－
日本工業用水協会標準値	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－	－	20以下	6.5～8.0	75以下	120以下	250以下	80以下	－
3月1日/(木)	9.3	0.1	7.1	32.9	44.4	96	17.4	<0.01	10.5	0.1	7.3	33.8	44.7	102	20.2	<0.01
3月2日/(金)	10.1	0.2	7.0	31.6					10.8	0.1	7.3	34.1				
3月3日/(土)	9.3	0.2	6.9	26.7					10.8	0.2	7.4	34.6				
3月4日/(日)	9.3	0.2	7.0	29.6					11.4	0.2	7.3	32.3				
3月5日/(月)	10.5	0.1	7.1	30.3					12.0	0.1	7.2	31.7				
3月6日/(火)	11.0	0.2	6.8	25.8					11.4	<0.1	7.2	31.7				
3月7日/(水)	9.5	0.3	6.9	23.7	38.3	88	12.6	<0.01	11.3	0.2	7.1	28.1	39.1	86	17.5	<0.01
3月8日/(木)	9.7	0.2	6.9	25.7					11.0	0.2	7.2	26.5				
3月9日/(金)	9.9	0.1	6.9	27.2					11.0	0.1	7.2	28.5				
3月10日/(土)	8.9	0.2	6.8	22.5					10.5	0.1	7.2	29.0				
3月11日/(日)	9.2	0.2	6.9	25.2					10.7	0.1	7.2	27.1				
3月12日/(月)	9.7	0.2	7.0	28.1					10.7	0.1	7.2	26.7				
3月13日/(火)	10.2	0.1	7.0	27.4					10.7	0.1	7.2	28.2				
3月14日/(水)	10.9	0.1	7.0	28.5	39.1	93	13.1	<0.01	11.5	0.1	7.2	29.5	39.3	80	15.5	<0.01
3月15日/(木)	11.8	0.1	7.0	29.2					12.2	<0.1	7.2	30.0				
3月16日/(金)	12.7	0.1	7.0	30.0					12.9	<0.1	7.2	30.8				
3月17日/(土)	11.2	0.2	6.9	27.6					12.6	0.1	7.3	31.0				
3月18日/(日)	11.7	0.1	7.0	28.6					12.4	0.1	7.3	31.2				
3月19日/(月)	12.1	0.1	7.0	29.3					12.7	<0.1	7.2	31.0	40.3	87	16.7	<0.01
3月20日/(火)	11.9	0.1	7.0	29.6					12.8	<0.1	7.2	30.8				
3月21日/(水)	11.0	0.1	7.0	29.3					12.3	0.1	7.2	30.9				
3月22日/(木)	9.8	0.3	6.7	20.1					12.1	<0.1	7.2	30.7				
3月23日/(金)	9.9	0.3	6.7	20.0	37.4	84	10.7	<0.01	11.4	<0.1	7.1	26.4				
3月24日/(土)	10.7	0.2	6.8	22.0					11.7	0.1	7.1	24.4				
3月25日/(日)	11.3	0.1	6.9	25.6					12.2	0.2	7.2	24.6				
3月26日/(月)	12.0	0.1	7.0	26.7					12.6	0.1	7.1	26.6				
3月27日/(火)	12.6	0.1	7.0	27.8					13.1	0.1	7.2	28.3				
3月28日/(水)	13.2	0.1	7.0	28.2	40.8	88	13.2	<0.01	13.7	<0.1	7.2	29.4	40.3	83	15.8	<0.01
3月29日/(木)	13.9	0.1	7.0	28.8					14.4	<0.1	7.2	30.1				
3月30日/(金)	14.1	0.1	7.0	29.5					14.7	<0.1	7.2	30.5				
3月31日/(土)	13.7	0.1	7.0	29.4					14.6	0.1	7.3	31.1				
最高値	14.1	0.3	7.1	32.9	44.4	96	17.4	<0.01	14.7	0.2	7.4	34.6	44.7	102	20.2	<0.01
最低値	8.9	0.1	6.7	20.0	37.4	84	10.7	<0.01	10.5	<0.1	7.1	24.4	39.1	80	15.5	<0.01
平均値	11.0	0.2	6.9	27.3	40.0	90	13.4	<0.01	12.0	0.1	7.2	29.7	40.7	88	17.1	<0.01

注）　端数処理により、各数値の平均が表示の平均値と一致しないことがある。