

## 仕様詳細

- 1 案件名 板状弁座（双口空気弁直径75ミリメートル用）ほか8件
- 2 品名及び数量
- |                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| ①板状弁座（双口空気弁φ 75mm用）       | ・・・ | 61組 |
| ②板状弁座（双口空気弁φ 100mm用）      | ・・・ | 68組 |
| ③板状弁座（双口空気弁φ 150mm用）      | ・・・ | 54組 |
| ④ガスケットパッキン（双口空気弁φ 75mm用）  | ・・・ | 64枚 |
| ⑤ガスケットパッキン（双口空気弁φ 100mm用） | ・・・ | 71枚 |
| ⑥ガスケットパッキン（双口空気弁φ 150mm用） | ・・・ | 84枚 |
| ⑦円錐弁座（双口空気弁φ 75mm用）       | ・・・ | 61個 |
| ⑧円錐弁座（双口空気弁φ 100mm用）      | ・・・ | 68個 |
| ⑨円錐弁座（双口空気弁φ 150mm用）      | ・・・ | 54個 |
- 3 規格
- ・ミリ仕様
- 【φ75～φ150】
- 水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前に本企業団職員に承認函を提出し、承認を得てから製作すること。
- ※日本水道協会の検査合格品とする。