

質問受付日	整理番号	タイトル	頁	条	項	号	質問内容	回答
2026/4/27	1	11_技術提案書作成要領 総合評価にかかる評価項目 及び評価基準					<p>設計図書等に関する質問</p> <p>12_技術提案書作成要領(別紙2-2)に「予備機を含めた送水可能水量と予備機を含めない送水可能水量を明記すること。」と記載があります。</p> <p>評価基準の「送水可能量10,000m³/h」は【予備機を含めた送水可能水量が10,000m³/h】でしょうか。</p>	<p>評価基準の「送水可能量10,000m³/h」は、予備機を含めた送水可能水量となります。</p>