

質問受付日	整理 番号	タイトル	頁	条	項	号	質問内容	回答
2026/7/14	1	08_要求水準書_別紙1 図面 別紙1-6 「郡家ポンプ場 既設単線結線 図」(赤枠内が更新対象)	別紙1-6				短絡容量計算実施のため、受電点における系統側の短絡容量 (1号線、2号線それぞれ)をご教授ください。	短絡容量については、契約後の設計業務時に提示します。 なお、22kv受電点の既設遮断器の定格短時間電流は25kAと なっています。
2026/7/14	2	12_技術提案書作成要領(別紙 2-1~15)	別紙2-1				12_技術提案書作成要領(別紙2-1)において、片系受電とな る期間について、休日は週2日とし、休日、年始年末、GW、盆 等の長期休日期間は含まないと考えてよろしいでしょうか。	12_術提案書作成要領(別紙2-1)は、切替計画におけるリス クを評価することが目的です。 水道用水供給事業は、休日等に関係なく事業を継続する必要 があるため、11_技術提案書作成要領の「総合評価にかかる評 価項目及び評価基準」加算点の評価方法に記載のとおり、休 日等も片系受電となる期間に含めています。
2026/7/14	3	12_技術提案書作成要領(別紙 2-1~15)	別紙2- 12				12_技術提案書作成要領(別紙2-12)において、維持管理体制 表に「対象設備、施設名、維持管理拠点等を明記」と記載さ れています。 「対象設備」は特高受変電設備等を明記することだと思いま すが、「施設名」と「維持管理拠点」は何を明記すればよろ しいでしょうか。	12_技術提案書作成要領(別紙2-12)は、故障等非常時の管理 体制を明確にすることが目的です。 施設名は建屋名(ポンプ棟、電気棟等)及び部屋名(操作 室、電気室等)、維持管理拠点は留意事項に記載のとおり 「故障対応が可能な技術者が所属している拠点」の名称(事 業所名等)及び住所を明記してください。