

割輪仕様詳細

第 1 条 総則

本仕様書において納入する割輪は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所の破損事故において、直管部の破損箇所に取り付けることにより、止水することを目的としたものである。製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第 2 条 仕様

割輪の仕様は、下表のとおりとする。

項 目		割輪（鋼管用）3 分割
①	仕様及び員数	φ 350 用、全長 390mm 1 組
		φ 400 用、全長 400mm 1 組
②	付属品	ボルトナット 1 式

第 3 条 本体及び付属品は、公益社団法人日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細を打合せの上決定すること。