

人孔ふた仕様詳細

第1条 総則

本仕様書にて納入する鋳鉄管等は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 仕様

人孔ふたの仕様は、下表のとおりとする。

項 目		人孔ふた
①	口径	φ600×φ150
②	材質	FCD450-10
③	使用圧力	0.74MPa
④	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：合成樹脂塗装
⑤	使用目的	送水管
⑥	使用場所	水管橋部
⑦	付属品	ボルトナット M24×120 16本/個 RF 全面パッキンφ600 1枚/個
⑧	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑨	フランジ規格	形式2
⑩	員数	4台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

丸ハンドル付仕切弁仕様詳細

第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項 目		丸ハンドル付仕切弁
①	口径	φ150
②	型式	立型内ねじ式
③	丸ハンドル	有
④	材質	FCD450-10
⑤	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
⑥	回転方向	右回り開、左回り閉
⑦	使用圧力	0.74MPa
⑧	密閉式ベベルギヤ	無
⑨	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300μ以上とする。
⑩	使用目的	空気弁用補修弁
⑪	使用場所	水管橋
⑫	付属品	ボルトナット M16×75 6本／台 GF 形ガasket 1号 1枚／台
⑬	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑭	フランジ規格	RF
⑮	員数	3台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。