

## 急速空気弁仕様詳細

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用急速空気弁（JWWA B 137）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認函を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

| 項 目 |          | 急速空気弁   |
|-----|----------|---|
| ①   | 口径       | φ200  |
| ②   | 材質       | FCD450-10   |
| ③   | 使用圧力     | 0.74MPa   |
| ④   | 塗装       | 内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装<br>外面：エポキシ樹脂系塗装<br>なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300μ以上とする。 |
| ⑤   | 使用目的     | 空気弁   |
| ⑥   | 使用場所     | 弁室  |
| ⑦   | 付属品      | 【φ200】<br>ボルトナット M16×80 8本/台<br>RF 全面パッキン 1枚/台  |
| ⑧   | ボルトナット材質 | SUS304（焼き付け防止処置）  |
| ⑨   | フランジ規格   | RF  |
| ⑩   | 員数       | 1 台   |

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。