

特記仕様書（空気弁弁座等）

第 1 条 総則

本仕様書にて納入する弁座等は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されている水道用空気弁（旧JIS B 2063 に準拠）に使用するものである。

第 2 条 弁座等仕様

項 目		板状弁座(大空気孔弁座)、ガスケットパッキン、円錐弁座(小空気孔弁座)
口 径		75 mm 100 mm 150 mm 200 mm（ミリ仕様）
購 入 材 料	板状弁座(大空気孔弁座)	S B R
	ガスケットパッキン	S B R
	円錐弁座(小空気孔弁座)	S B R

※板状弁座（大空気孔弁座）については、2枚一組になるよう、紐等で結束すること。

※日本水道協会の検査合格品とする。

なお、日本水道協会の規格品外となる場合は、準拠すること。

第 3 条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せのうえ決定すること。