

ダクティル鉄管異形管仕様詳細（7.5K・人孔ふた）

第1条 総則

本仕様書にて納入する鑄鉄管は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ダクティル鑄鉄異形管（JWWA G 114）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 仕様

鑄鉄管の仕様は、下表のとおりとする。

項	目	ダクティル鉄管異形管（7.5K・人孔ふた）
①	仕様	φ600×φ150（形式2）
②	塗装	外面：合成樹脂塗装 内面：エポキシ樹脂粉体塗装
③	付属品	不要
④	員数	2

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細を打ち合わせのうえ、決定すること。