

**【別紙】**

品 名	形状寸法	数量	単位
フランジ継手部補強金具	φ100	1	組
フランジ継手部補強金具	φ600	1	組
補修弁用フランジ継手部補強金具	φ100	1	組

## フランジ継手部補強金具仕様書

### 第1条 総則

本仕様書にて納入するフランジ継手部補強金具は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるものである。

### 第2条 仕様

フランジ継手部補強金具の仕様は、下表のとおりとする。

項 目		フランジ継手部補強金具
①	種類及び数量	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 空気弁用鋼丁字管 <math>\phi 900 \times \phi 600</math> と人孔ふた <math>\phi 600 \times \phi 100</math> <math>\phi 600</math> 側フランジ部補強金具 1組 (本体のみ)</li><li>・ 人孔ふた <math>\phi 600 \times \phi 100</math> と丸ハンドル付仕切弁 <math>\phi 100</math> <math>\phi 100</math> 側フランジ部補強金具 1組 (本体のみ)</li><li>・ 丸ハンドル付仕切弁 <math>\phi 100 \times</math> 双口空気弁 <math>\phi 100</math> <math>\phi 100</math> 側フランジ部補強金具 1組 (本体のみ)</li></ul>
②	離脱防止性能	有 (3 D k N)

第3条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。