

仕様詳細（１）
（板状弁座、ガスケット、円錐状弁座）

第１条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第２条 仕様

品名	数量
板状弁座 Φ１００（ミリ）0.74Mpa	６５個
ガスケット Φ１００（ミリ） 0.74Mpa	４１個
ガスケット Φ７５（インチ） 0.74Mpa	４７個
板状弁座 Φ１００（インチ）0.74Mpa	５１個
ガスケット Φ１００（インチ） 0.74Mpa	４０個
板状弁座 Φ５０（インチ）0.74Mpa	４個
ガスケット Φ５０（インチ） 0.74Mpa	４個
円錐状弁座 Φ５０ 0.74Mpa	４個
円錐状弁座 Φ７５ 0.74Mpa	４２個
円錐状弁座 Φ１００ 0.74Mpa	１４３個

項 目		双口空気弁用パッキン
①	口径	φ５０、φ７５、φ１００、
②	材質	S B R
③	使用目的	管路弁
④	使用場所	弁室