

仕様詳細（２）
（単口空気弁）

第１条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第２条 仕様

項 目		単口空気弁
①	口径	φ25
②	材質	FCD450-10
③	使用圧力	0.98MPa
④	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は４回塗り（プライマー、下塗り２回、中塗り１回、上塗り１回）で最終膜厚は300μ以上とする。
⑤	使用目的	空気弁
⑥	使用場所	弁室
⑦	付属品	ボルトナット M16×75 ８本／台 RF 全面パッキン １枚／台
⑧	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑨	フランジ規格	RF
⑩	員数	４台

第３条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。