仕様詳細
（板状弁座、ガスケット、円錐状弁座）

第１条　総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第２条　仕様

品名	数量
板状弁座 Φ７５（ミリ）0.74Mpa	５２個
ガスケット Φ７５（ミリ） 0.74Mpa	５２個
板状弁座 Φ１００（ミリ） 0.74Mpa	１３８個
ガスケット Φ１００（ミリ）0.74Mpa	１３８個
板状弁座 Φ１５０（ミリ） 0.74Mpa	１３３個
ガスケットΦ１５０（ミリ）0.74Mpa	１３３個
円錐状弁座 Φ７５　0.74Mpa	５２個
円錐状弁座 Φ１００　0.74Mpa	１３８個
円錐状弁座 Φ１５０　0.74Mpa	１３３個

項　　目		双口空気弁用パッキン
①	口径	φ７５、φ１００、φ１５０
②	材質	ＳＢＲ
③	使用目的	管路弁
④	使用場所	弁室