

令和元年 10 月 9 日（水）午後 8 時 30 分

大阪広域水道企業団 事業管理部 北部水道事業所整備課 電 話 06-6875-2101 F A X 06-4864-9004
---

## 工事中における吹田市下水道管の破損事故について

当企業団発注の「送水管布設工事（千里幹線バイパス管・吹田市）3 工区」において、令和元年 10 月 9 日（水）午後 4 時頃、工事中に誤って吹田市下水道管を破損させる事故が発生しました。

関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

### 記

#### 1 事故の概要

吹田市竹見台 1 丁目付近の府道吹田箕面線において、当企業団発注の水道工事で弁室築造のために土留鋼矢板の打設を行っていた際、誤って近接する吹田市下水道管（口径 250 mm）を破損させました。

この事故により、吹田市千里南公園内に設置されている同市の下水道マンホール（2 か所）から溢水が発生しました。

#### 2 対応状況

現在、復旧工事中。

明日 10 月 10 日（木）早朝までに復旧予定。

マンホールの溢水は、バキューム車等で対応中。

#### 3 今後の対応

地下埋設管の事前の調査・確認を強化するとともに、本工事の事例を共有し、再発防止に努めてまいります。