資料４－２

工 業 用 水 水 質 検 査 報 告 書 （2）

採水年月日		令和7年5月28日						
系統		大庭						
採水箇所		寝屋川市 点野	寝屋川市 出雲町	東大阪市 布市町	東大阪市 宝町	八尾市 上尾町	八尾市 沼	東大阪市 高井田西
採水時刻		12:30	11:50	11:00	10:30	9:50	9:05	8:20
気温	(℃)	26.9	27.4	25.3	25.0	23.0	23.9	21.2
水温	(℃)	21.5	22.4	22.4	21.1	21.5	20.7	22.3
濁度	(度)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4
色度	(度)	3	3	4	3	4	4	4
pH(水素イオン濃度)		7.4	7.3	7.0	7.1	7.3	7.0	6.9
アルカリ度	(mg/l)	35.2	33.3	27.6	30.6	28.2	28.0	26.8
塩素イオン	(mg/l)	12.4	12.6	10.8	10.4	10.9	10.9	10.5
蒸発残留物	(mg/l)	93	88	90	85	89	100	86
硬度	(mg/l)	40.8	42.3	38.6	41.8	39.6	38.3	38.8
鉄イオン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン	(mg/l)	0.001	0.004	0.027	0.005	0.012	0.035	0.011
遊離残留塩素	(mg/l)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残留塩素	(mg/l)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0