資料４－１

工業用水の水質について

○大阪広域水道企業団工業用水の水質基準（工業用水道事業給水条例第19条）

濁度	30度以下
水素イオン濃度	pH値　6.0以上8.3以下

○工業用水の水質試験結果（浄水場供給水）

検水種別		大庭浄水場供給水
採水年月日		令和8年7月1日
気温	℃	25.1
水温	℃	24.3
濁度	度	0.7
色度	度	2
臭気		弱厨芥臭
pH値		6.8
アルカリ度	mg/l	23.2
酸度	mg/l	8.3
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満
硝酸態窒素	mg/l	0.36
塩素イオン	mg/l	8.6
硫酸イオン	mg/l	18.2
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/l	2.8
蒸発残留物	mg/l	73
電気伝導率	μS/cm	124
硬度	mg/l	37.3
鉄イオン	mg/l	0.01未満
マンガン	mg/l	0.013
遊離残留塩素	mg/l	0.0
残留塩素	mg/l	0.0
一般細菌	集落/ml	14