資料４－２

工　業　用　水　水　質　検　査　報　告　書　（３）

採水年月日		令和8年5月25日					
採水箇所		堺市堺区 築港八幡町	高石市 高砂	貝塚市 堀	泉佐野市 住吉町	忠岡町 北出	堺市西区 菱木
採水時刻		9:05	9:55	11:30	10:55	12:05	12:40
気温	(℃)	25.8	30.3	27.1	25.0	30.5	28.0
水温	(℃)	23.3	23.5	22.8	23.0	22.5	22.6
濁度	(度)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
色度	(度)	4	3	4	4	3	3
pH(水素イオン濃度)		7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9
アルカリ度	(mg/L)	28.1	27.2	30.4	29.9	30.7	29.3
塩素イオン	(mg/L)	12.8	12.4	13.9	13.6	13.9	12.5
蒸発残留物	(mg/L)	91	94	94	94	95	95
硬度	(mg/L)	40.4	39.3	41.5	41.5	42.2	41.3
鉄イオン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン	(mg/L)	0.026	0.012	0.021	0.023	0.015	0.007
遊離残留塩素	(mg/L)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残留塩素	(mg/L)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0