

令和3年12月16日（木）午後4時

大阪広域水道企業団

事業管理部 工務課 工務グループ

電 話 06-6944-8029（直通）

F A X 06-6944-6874

配水管布設工事（大庭三島連絡管・守口市）における事故の発生について

本日午前9時30分頃、標記工事においてシールドマシンを掘進中、シールド坑道内に水が流入する事故が発生しましたのでお知らせします。

記

- 1 事故現場 守口市大日町四丁目付近、地下約24m
（大庭三島連絡管（全長約974m中、約958m付近））
- 2 事故原因 現在調査中
- 3 現在の状況 シールド坑道内に、受注者の作業員1名が取り残されているものの、午前11時50分時点で応答があることは確認できている。（消防による救助活動中）
- 4 事業概要 配水管布設工事（大庭三島連絡管・守口市）
工事場所：守口市佐太中町二丁目地内～守口市大庭二丁目地内
受注者：大勝・中林特定建設工事共同事業体
- 5 その他 今回の事故による水道水及び工業用水の供給に影響はありません。