資料４－２

工　業　用　水　水　質　検　査　報　告　書（２）

採水年月日		令和6年5月29日						
系統		大庭						
採水箇所		寝屋川市 点野	寝屋川市 出雲町	東大阪市 布市町	東大阪市 宝町	八尾市 上尾町	八尾市 沼	東大阪市 高井田西
採水時刻		13:05	12:05	11:20	10:55	10:05	9:25	8:20
気温	℃	23.0	22.5	20.4	22.1	20.7	20.0	18.5
水温	℃	21.3	21.9	20.4	24.0	21.4	21.3	20.9
濁度	度	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1
色度	度	3	2	3	2	3	2	2
pH(水素イオン濃度)	－	7.4	7.2	7.1	7.1	7.4	6.9	6.9
アルカリ度	mg/L	31.2	31.2	30.5	31.1	31.1	19.4	23.8
塩素イオン	mg/L	12.2	11.9	12.0	11.8	12.1	6.7	8.9
蒸発残留物	mg/L	89	88	85	86	86	65	77
硬度	mg/L	42.5	42.3	41.0	42.7	42.0	32.2	37.1
鉄イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン	mg/L	0.009	0.006	0.007	0.013	0.005	0.031	0.010
遊離残留塩素	mg/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残留塩素	mg/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0