(2) 給水栓における毎月検査

1) 男里

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100菌落以下/mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満													0.08未満
13	水素臭及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	硫酸化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06													0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満													0.006未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	亜トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006													0.006
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.6													13.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	15.2											17.8	15.2	16.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41.1													41.1
40	亜硫酸塩	50mg/L以下		94													94
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエチルミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5											7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.4											0.6	0.4	0.5

2) 童子畑送水ポンプ場

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	100菌落以下/mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001													0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満													0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	硫酸化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08													0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007													0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003													0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	亜トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007													0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	銅及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4													13.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.7	15.0											17.7	15.0	16.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.8													40.8
40	異臭残留物	50mg/L以下		86													86
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.8-8.6	7.5	7.5											7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.5											0.7	0.5	0.6

3) 葛畑

○水質基準項目

№	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	100個落以下/1mL	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満													0.08未満
13	水素素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.0mg/L以下		0.13													0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010													0.010
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03													0.03
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003													0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008													0.008
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1													13.1
37	マンガニウム及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.9	14.7											17.9	14.7	16.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		40.9													40.9
40	揮発性物質	500mg/L以下		86													86
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7
47	pH値	5.3~8.6	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.7	0.6											0.7	0.6	0.6

4) 兎田

○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最 高	最 低	平 均
1	一般細菌	菌落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06													0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007													0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	亜トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007													0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.4													13.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.5	15.0											17.5	15.0	16.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	41.1														41.1
40	異臭残留物	50mg/L以下		91													91
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.6											0.7	0.6	0.7
47	pH値	5.8～8.6	7.5	7.6											7.6	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.3											0.5	0.3	0.4

5)りんくう南浜
 ○水質基準項目

No.	試験項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
1	一般細菌	集落数100個/mL以下	0	0											0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず													検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	0.005mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															
9	亜硫酸亜塩素酸	0.04mg/L以下		0.004未満													0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満
11	硫酸亜塩素酸及び亜硫酸亜塩素酸	10mg/L以下	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10													0.10
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10													0.10
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008													0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005													0.005
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満													0.01未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.003													0.003
27	ジトリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02													0.02
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満													0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007													0.007
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満													0.009未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満													0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満													0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1未満													0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1													13.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	亜鉛イオン	200mg/L以下	18.0	15.0											18.0	15.0	16.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40.3													40.3
40	揮発性有機物	500mg/L以下		86													86
41	陽イオン界面活性剤	0.2mg/L以下															
42	ジエオキシム	0.00001mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	0.03mg/L以下															
45	フェノール類	0.005mg/L以下															
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7	0.6											0.7	0.6	0.7
47	pH値	5.8~8.6	7.6	7.7											7.7	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他	残留塩素	1mg/L以下	0.9	0.8											0.9	0.8	0.9