

詳細仕様書
(阪南水道事業)

品 名	量水器 20 ミリ (新品)
型 式	接線流羽根車式量水器乾式鉛レス 20 ミリ (直読式)
計量特性	定格最大流量 (Q3) = 4 m ³ /h 計量範囲 (R = Q3/Q1) = 100
寸 法	全長 190 ミリ
数 量	80 個
注意事項	新品の量水器とは、上ケース及び下ケースを含む全ての部品に新品を使用して製造された量水器をいう。 購入する量水器は、計量法による検定合格後 1 か月以内のものとする。 量水器の納入は、納入者が立会い、担当職員の指示に従い荷卸し、個数の確認を受けるものとする。重量物の搬入については、納入者にて必要な措置を講ずること。
そ の 他	量水器番号は、本体部分と蓋に指定する番号を刻印すること。 【例】 阪 A B 0 8 - 0 1 0 1) プラスチック蓋 (色は日本水道メーター工業会番号 JWMM00-A07 (日塗工色番号 A95-30H)) とすること。 蓋の裏に有効期限シールを貼付 平成 23 年度以降の新 J I S 規格対応メーターであること。 個々の量水器に継ぎ手パッキンを輪ゴム止め又は、収納箱毎に必要な枚数を袋詰めすること。 ケースは無塗装 (但し、酸化防止処理を施すこと) 納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。 納入時には貴社指定の納品書を提出すること。