H31.4.1

別紙２

大阪広域水道企業団泉南水道事業給水装置工事施行基準

本管（引取り管）

口径〔mm〕	管種	既設管からの分岐
φ５０	ＨＰＰＥ	ボルト締め式のサドル分水栓
φ７５、φ１００	ＨＰＰＥ	不断水割丁字管
φ１５０以上	ＦＣＤ(ＧＸ)	不断水割丁字管

引込み管

口径〔mm〕	管種	既設管からの分岐
φ４０以下	ＰＰ２	ボルト締め式のサドル分水栓
φ５０	ＰＰ２、ＨＰＰＥ	ボルト締め式のサドル分水栓
φ７５、φ１００	ＨＰＰＥ	不断水割丁字管
φ１５０以上	ＦＣＤ(ＧＸ)	不断水割丁字管

※本管（引取り管）は、戸数に関わらずφ５０mm以上とする。
※管種については、同等品以上とする。
※ＰＰ２及びＨＰＰＥについては、ロケーティングワイヤーを設置すること。
※集合住宅等で、各戸メーター設置の場合、既設管からの分岐は、上記の本管（引取り管）の取扱いと同様とする。