

詳細仕様書

品名	量水器 φ 50mmフランジ(新品)		
型式	統一型たて型軸羽根車式量水器乾式鉛レス φ 50mmフランジ (直読式)		
計量特性	定格最大流量	(Q3) = 40m <sup>3</sup> /h	
	計量範囲	(R = Q3/Q1) = 100	
寸法	全長	560mm	(メーター本体寸法 245mm)
数量	1 個		
その他			
メーター番号	G120014		
検定満期年月	2031年6月		

伸縮補足管つき

ボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナットを含む

プラスチック蓋 (青色)                      蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品名	量水器 φ 75mm(新品)		
型式	統一型たて型軸羽根車式量水器乾式鉛レス φ 75mm (直読式)		
計量特性	定格最大流量	$(Q3) = 63\text{m}^3/\text{h}$	
	計量範囲	$(R = Q3/Q1) = 100$	
寸法	全長	630mm	(メーター本体寸法 300mm)
数量	1 個		
その他			
メーター番号	H120009		
検定満期年月	2031年6月		

伸縮補足管つき

ボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナットを含む

プラスチック蓋 (青色) 蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応; 蓋の裏に有効期限シールを貼付

ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。

詳細仕様書

品名	量水器 φ 75mm(新品)		
型式	統一型たて型軸羽根車式量水器乾式鉛レス φ 75mm (遠隔・電子式)		
計量特性	定格最大流量	(Q3) = 63m <sup>3</sup> /h	
	計量範囲	(R = Q3/Q1) = 100	
寸法	全長	630mm	(メーター本体寸法 300mm)
数量	6 個		
その他			
メーター番号	H910035~H910040		
検定満期年月	2031年6月		

伸縮補足管つき 受信機及びコードつき(コードの長さ 15m)

ボルト穴付フランジパッキン、焼付防止ステンレスボルトナットを含む

プラスチック蓋(青色) 蓋の裏に有効期限シールを貼付

平成23年度以降の新JIS規格対応メーターであること。

ケースは無塗装(但し、酸化防止処理を施すこと)

納入時に水道メーター検査合格証明書及び器差成績表を提出すること。

納入時には貴社指定の納品書を提出すること。